


Legenda

 Ochranné pásmo:

Betonová transformační stanice:

Fotovoltaická elektrárna:

Zemní vedení NN a VN:

2 m od obvodu,

7 m od oplocení,

1 m od krajního vodiče

<i>vypracoval</i>	<i>kontroloval</i>	<i>odpo.proj. profese</i>	Solar Power Systems s.r.o.	
Ing. Filip Saturka		Ing. Filip Saturka	Josefa Štemberky 97,	
okres: Mělník		adresa: p.č. 1188	273 54 Lidice	
investor: EN09, s.r.o.			IČ: 10700501	
název projektu:			DIČ: CZ10700501	
FVE Hostín II			formát	A3
			datum	25.05.2022
			stupeň	ZD
			měřítko	1:2000
			zák. číslo	
Ochranná pásma			číslo paré:	číslo výkresu:
				C.7