



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	JEPA Plastics – výměna kompresorů a chladících jednotek
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_762.html
Identifikace projektu:	Snížení energetické náročnosti ve společnosti JEPA Plastics OPPIK, Úspory energie Výzva VI. reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026252

Název zadavatele:	JEPA Plastics a.s.
Sídlo zadavatele:	Plzeňská 1574, 252 63 Roztoky
Zastoupen:	Ing. Jaroslav Krajník, člen představenstva
IČO:	27259552
DIČ:	CZ27259552

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Bc. Iveta Prášková
Telefon:	+420 739 547 265
E-mail:	praskova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 9. 11. 2022 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, paní Prášková,

¹ V souladu s § 43 odst. 1 ZZVZ na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



chtěl bych připomínkovat dokument:

PŘÍLOHA Č. 3.2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ČÁST 2 – DODÁVKA A MONTÁŽ CHLADIČE KAPALIN PRO VÝROBNÍ LINKU

Zadavatelem požadované min. technické parametry:

- Chladivo R407C
 - Naše zvolené technické řešení by pracovalo s chladivem R410A. Výhodou je vysoká účinnost, menší kompresory a teplosměnné plochy (kondenzátor a výparník). Žádáme tedy o doplnění tohoto chladiva jako varianty.
- 2 nezávislé chladicí okruhy, každý s polohermetickým pístovým kompresorem
 - Žádáme o vyškrtnutí typu kompresoru a zanechání požadavku na 2 nezávislé chladicí okruhy. Naše zvolené řešení obsahuje rotační kompresor Scroll, který dosahuje vyšší účinnosti, což snižuje energetickou náročnost systému.
- Integrovaná vyrovnávací nádrž o objemu min. 1000 dm³
 - Doporučujeme nižší objem vyrovnávací nádrže 500 dm³, jelikož bude docházet k nižším tepelným ziskům a bude potřeba menší zástavba ve strojovně.

Připomínky jsou uvedeny pro dosažení řešení s nižší energetickou náročností, což je předmětem dotace.

Prosím o rychlou reakci, abychom měli dostatečný prostor pro vypracování cenové nabídky.

Děkuji Vám předem a přeji hezký den.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel se rozhodl rozšířit uvedené technické parametry účastníkem do technické specifikace předmětu plnění **pro část 2 veřejné zakázky - dodávka a montáž chladiče kapalin pro výrobní linku** (Příloha č. 3.2_Technická_specifikace_část 2).

Jedná se o změnu původních položek v technické specifikaci předmětu plnění:

- Chladivo - R407C
- 2 nezávislé chladicí okruhy, každý s polohermetickým pístovým kompresorem
- Integrovaná vyrovnávací nádrž o objemu min. 1000 dm³

na nové položky v technické specifikaci předmětu plnění:

- Chladivo - R407C nebo R410A
- 2 nezávislé chladicí okruhy
- Integrovaná vyrovnávací nádrž o objemu min. 500 dm³

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 3.2 zadávací dokumentace – Příloha č. 3.2_Technická_specifikace_část 2_aktualizace

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 3 a čl. 11 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

- 3) Nabídka bude doručena na adresu kontaktního místa osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu **TENDERA partners, s.r.o., Česká 161/1, 602 00 Brno, nejpozději do 28. 11. 2022 do 10:00 hodin.** Účastník může nabídku na výše uvedenou adresu zaslat poštou nebo ji podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:30 hodin (pondělí až čtvrtek), od 8:00 do 13:30 hodin (pátek) a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 10:00 hodin.

Článek 11. Otevírání nabídek

- 1) Zadavatelem ustanovená komise otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém **neveřejném zasedání** konaném na adrese kontaktního místa osoby zastupující zadavatele dne **28. 11. 2022 v 10:00 hodin.**

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - Příloha č. 3.2_Technická_specifikace_část 2_aktualizace

V Brně dne 10. 11. 2022

Za zadavatele – JEPA Plastics a.s.:

Ing. Bc. Iveta Prášková

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci