



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Energetická opatření ve výrobním areálu společnosti Hutní montáže, a.s.
Druh výběrového řízení:	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	stavební práce a dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1545.html
Identifikace projektu:	Energetická opatření ve výrobním areálu společnosti Hutní montáže, a.s. reg. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025836

Název zadavatele:	Hutní montáže, a.s.
Sídlo zadavatele:	Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zastoupen:	JUDr. VLADIMÍR BINDZÁR, předseda představenstva Ing. TOMÁŠ HUBIČKA, místopředseda představenstva Ing. PETR BRÁZDA, člen představenstva Bc. ROBERT MICHURA, člen představenstva
IČO:	15504140
DIČ:	CZ15504140

Osoba zastupující zadavatele:	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Anna Holíková
Telefon:	+420 608 823 028
E-mail:	holikova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 16. 11. 2022 byly osobě zastupující zadavatele v souladu s čl. 12 odst. 1 zadávací dokumentace doručeny e-mailem žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:



TENDERA

Dotaz č. 1:

Žádám o doplnění výpisu klempířských prvků. Např. zde není jasno kolik ks a v jakých rozměrech.

Konstrukce klempířské

63	K	PAR	Výměna stávajících parapetů u neměněných oken	soubor	1,000
----	---	-----	---	--------	-------

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel doplňuje informace k parapetům:

34 ks – 1450 mm

8 ks – 4800 mm

1 ks – 2400 mm

1 ks – 10500 mm

6 ks – 4540 mm

5 ks – 900 mm

4 ks – 1800 mm

r.š. 365 mm u všech parapetů.

Rozměry je nutno na stavbě před výrobou zaměřit.

Dotaz č. 2:

V PD nenalezeny bližší podklady pro ocenění konstrukce

Konstrukce zámečnické

77	K	767995115R	Dodávka a montáž zámečnických konstrukcí vč. povrchové úpravy dle PD	kg	2 381,662
----	---	------------	--	----	-----------

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje dokument „Stavebně konstrukční řešení“, kde jsou zámečnické konstrukce popsány.

Dotaz č. 3:

Zde při absenci výpisu oken a dveří a vrat nelze přesně určit cenu. Chybí např. zcela typ otevírání. Mají být součástí vrat opět integrované dveře?

Konstrukce truhlářské

66	K	D01	Výměna vstupních vrat 4500/4500 mm - demontáž, přesun a naložení na vozidlo, dodávka a montáž nových	kus	19,000
67	K	D02	Výměna plechových dveří 1750/2500 mm - demontáž, přesun a naložení na vozidlo, dodávka a montáž nových	kus	3,000

68	K	D03	Výměna vstupních vrat 5000/5500 mm - demontáž, přesun a naložení na vozidlo, dodávka a montáž nových	kus	1,000
69	K	D03M	Předsazená montáž Tikran vrat - posun o 50cm, PUR panel, ocelová konstrukce	kus	1,000
70	K	D04	Výměna plechových dveří 900/2000 mm - demontáž, přesun a naložení na vozidlo, dodávka a montáž nových	kus	1,000
71	K	D05	Výměna dřevěných dveří 900/2000 mm - demontáž, přesun a naložení na vozidlo, dodávka a montáž nových	kus	1,000
72	K	O01	Výměna dřevěných oken 1450/1450 mm - demontáž, přesun a naložení na vozidlo, dodávka a montáž nových	kus	2,000
75	K	S01	Výměna střešních světlíků 3000/18100 mm - demontáž, přesun a naložení na vozidlo, dodávka a montáž nových, zapravení hydroizolace	kus	2,000



K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Dveře a okna musí splnit součinitel prostupu tepla dle energetického posudku (příloha č. 6 zadávací dokumentace). Všechna vrata jsou automatická, sekční se zvýšeným zdvihem. Vrata 5000/5500 mm mohou být otvíravá, nebo sklápěcí. Důležité je zachování současného průjezdu a dodržení požadované hodnoty součinitele prostupu tepla.

Dotaz č. 4:

Jaká je požadovaná tl. polykarbonu, materiál rámu?

73	K	O02	Výměna bočních světlíků 4500/2050 mm - demontáž, přesun a naložení na vozidlo, dodávka a montáž nových	kus	6,000
74	K	O03	Výměna bočních světlíků 10500/1750 mm - demontáž, přesun a naložení na vozidlo, dodávka a montáž nových	kus	1,000

6. 6x Tikran boční světlíky(z poloviny zasklené vrata) - rozměry – š 450cm x v 205cm – zasklené polykarbonátem 8mm



K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Tloušťka polykarbonátu a materiál rámu není určen, je třeba opět dodržet součinitel prostupu tepla celého výrobku dle energetického posudku (příloha č. 6 zadávací dokumentace).

Dotaz č. 5:

Žádáme Vás o zpřístupnění zakázky Energetická opatření ve výrobním areálu společnosti Hutní montáže, a.s. DBID: 1480; Systémové číslo: P22V00000141 – Zaslání certifikátu pro systém E-ZAK pro možnost vkládání dotazů k zadávací dokumentaci a vložení nabídky.

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

Nabídka účastníka musí být v souladu s čl. 9 a 10 Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace (dále jen „VPN vč. ZD“) zpracována v listinné podobě a doručena v řádně uzavřené obálce (balíku) na adresu kontaktního místa osoby zastupující zadavatele. Podání elektronické nabídky není přípustné.

Dále zadavatel uvádí, že účastníci dle čl. 12, odst. 1) VPN vč. ZD písemně žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek doručují na kontaktní adresu nebo kontaktní e-mail osoby zastupující zadavatele.

Dotaz č. 6:

Je možno v rámci tohoto výběrového řízení podat samostatně (jednotlivě) jen cenovou nabídku na část 1 – zateplení a výměna výplní otvorů popř. na část 2 – FVE vč. bateriového uložení?

K dotazu č. 6 zadavatel uvádí následující:

Ano, účastník může podat nabídku samostatně jen na část 1 nebo jen na část 2 nebo na obě části. Zadavatel ve VPN vč. ZD uvádí v čl. 3 odst. 4) následující: „Zadavatel umožňuje dílčí plnění předmětu veřejné zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.“ a dále „Účastník je oprávněn podat nabídku

na jednu či obě části veřejné zakázky. Účastníci jsou povinni pro každou část veřejné zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku.“

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace vydává následující přílohu:

- Stavebně konstrukční řešení

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této poskytnuté přílohy.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 3 a čl. 11 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

- 3) Nabídka bude doručena na adresu kontaktního místa osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu **TENDERA partners, s.r.o., Česká 161/1, 602 00 Brno, nejpozději do 12. 12. 2022 do 10:00 hodin**. Účastník může nabídku na výše uvedenou adresu zaslat poštou nebo ji podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:30 hodin (pondělí až čtvrtek), od 8:00 do 13:30 hodin (pátek) a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 10:00 hodin.

Článek 11. Otevírání nabídek

- 1) Zadavatelem ustanovená komise otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém **veřejném zasedání** konaném na adrese kontaktního místa osoby zastupující zadavatele, tj. na adrese **TENDERA partners, s.r.o., Česká 161/1, 602 00 Brno, dne 12. 12. 2022 v 10:05 hodin**.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 – Stavebně konstrukční řešení

V Brně dne 22. 11. 2022

Za zadavatele – Hutní montáže, a.s.:

Ing. Anna Holíková

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci