



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce Masarykova náměstí v Podivíně – I. etapa
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1242.html

Název zadavatele:	Město Podivín
Sídlo zadavatele:	Masarykovo nám. 192/2, 69145 Podivín
Zastoupen:	Ing. Martinem Důbravou, starostou
IČO:	00283495
DIČ:	CZ00283495

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 8. 2. 2023 byla zadavateli doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Tato žádost nebyla doručena včas, nicméně v zájmu předcházení případným nejasnostem ohledně výkladu zadávacích podmínek se na ni zadavatel rozhodl odpovědět.

Dotaz č. 2:

1) SO 101 Chodník, pol. 39 nepravidelný kámen povrch přírodní dlažba – jaký je materiál a tloušťka kamene?

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

2) SO 103 Sadové úpravy, Asanace stromů, kácení a odstranění dřevin – stromy jsou již vykáceny, ve VV jsou obsaženy, tedy co je potřeba v rámci přípravy území udělat?

3) SO 103 Sadové úpravy, Výsadba stromů

- výsadbová jáma dle výkresu **D.4 Vzorový řez výsadby stromů A3.pdf** má rozměry 2x2x1 metr což jsou 4 m³ a v VV není zmínka o tom, že by se něco podobného mělo kopat, a i ve spotřebě substrátu se uvádí 4,2 m³ na strom

- dále není ve VV položka též ve výkresu zobrazená a to větrací prvek

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Ad 1) Jedná se o řezanou velkoformátovou žulovou dlažbu o rozměrech 400x600 tl. 100mm. Zbarvení dlažby okrová; s tryskanou protiskluzovou povrchovou úpravou (pemrlování).

(Konstrukce je 250mm: ŠD 150; lože 40; dlažba 100)

Ad 2) Položky týkající se pokácení stromů byly odstraněny (v předchozím rozpočtu k vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 p.č. 2 až 8 a 12 až 18) a v návaznosti na to snížena výměra položek č. 5, 6 a 80.

Ad 3) Výsadbová jáma - opraven popis p.č. 72 na objem do 4 m³, doplněny položky č. 73 a 74, opravena poznámka a výměra p.č. 86 a 87. Větrací prvek (provzdušňovací systém) - doplněna položka č. 79.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující část přílohy zadávací dokumentace v nové podobě:

- Součást přílohy č. 3 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace vč. položkového rozpočtu – položkový rozpočet k SO 103

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou součást přílohy ZD. Její nepoužití bude může mít za následek vyloučení ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

- 1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 21. 2. 2023, 10:00 hodin.**

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - Součást přílohy č. 3 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace vč. položkového rozpočtu – položkový rozpočet k SO 103

V Brně, dne 10. 2. 2023

Za zadavatele – město Podivín:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci