

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Energetické úspory v areálu společnosti BRAVA machining s.r.o.
Druh výběrového řízení:	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1535.html
Identifikace projektu:	Název projektu: Energetické úspory v areálu společnosti BRAVA machining s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0000084

Název zadavatele:	BRAVA machining s.r.o.
Sídlo zadavatele:	Ovesná 184, Děčín XVII-Jalůvčí, 405 02 Děčín
Zastoupen:	Ing. Jan Brňák, jednatel
IČO:	09565230
DIČ:	CZ09565230

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Bc. Iveta Prášková
Telefon:	+420 739 547 265
E-mail:	praskova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 16. 2. 2023 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s čl. 12 zadávací dokumentace doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Dobrý večer,

¹ V souladu s § 43 odst. 1 ZZVZ na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

vy nemáte k zakázce výkaz výměr? Nikde jsem ho nedohledal, zakázku mám zájem nacenit, ale není dle čeho...děkuji za informaci, popř. o zaslání V.V.

Jedná se o zakázku „Energetické úspory v areálu společnosti BRAVA machining“ Část výměna svítidel a část regulace vytápění.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel k dotazu uvádí, že předmětem veřejné zakázky pro část 1 je **dodávka a montáž LED osvětlení včetně demontáže stávajícího osvětlení a jeho ekologické likvidace**. Součástí přílohy č. 3.1. Technická specifikace předmětu zakázky v článku 3 je Cenová kalkulace LED svítidel, dle které účastníci stanoví nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

Zadavatel k dotazu uvádí, že předmětem veřejné zakázky pro část 2 je **dodávka a instalace regulace tepelného výkonu stávajících plynových záříčů ve výrobní hale**. Stávající plynové záříče zadavatele jsou zn. Kotrbatý v počtu 14 ks. Rozmístění v hale (schéma) je uvedeno v příloze č. 4 zadávací dokumentace). Dodávka bude obsahovat 14 ovladačů (pro ovládání plynových záříčů) s konzolí, konektory a kabel 0,5 m ke každému záříči plus bezdrátová teplotní čidla umístěna ve výrobní hale v počtu až 8 ks . Do ceny zahrňte dopravné a balné. Ovladače a čidla budou v rámci bezdrátové sítě řízeny řídicí programovatelnou jednotkou. Účastníci nabídkovou cenu v Kč bez DPH stanoví dle svého řešení v předložené nabídce v souladu s Technickou specifikací předmětu zakázky (příloha č. 3.2 zadávací dokumentace), rozmístěním stávajících plynových záříčů (příloha č. 4 zadávací dokumentace) a Energetickým posudkem (příloha č. 5 zadávací dokumentace). Vzhledem k výše uvedenému součástí zadávacích podmínek není výkaz výměr. Svoji cenovou kalkulaci mohou účastníci předložit ve své nabídce.

Shrnutý přehled dodávky:

- 1) Bezdrátový ovladač s konzolí, konektory a kabelem 0,5 m v počtu 14 ks
- 2) Bezdrátové teplotní čidlo s akumulátorem včetně nabíječky s předpokladem 4 až 8 ks (dle nabídnutého řešení účastníkem v nabídce)
- 3) Řídicí programovatelná jednotka s bezdrátovou sítí
- 4) Kompletní instalace
- 5) Dopravné a balné

V Brně dne 17. 2. 2023

Za zadavatele – BRAVA machining s.r.o.:

Ing. Bc. Iveta Prášková

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci