



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Oprava kulturního domu v Olešnici II.
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1040.html
Identifikace projektu:	„Oprava kulturního domu v Olešnici“, pořadové číslo: 125007

Název zadavatele:	Město Olešnice
Sídlo zadavatele:	679 74 Olešnice, náměstí Míru 20
Zastoupen:	Ing. David Tomášek, starosta
IČO:	00280755
DIČ:	CZ00280755

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 15. 2. 2023 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 5:

V projektové dokumentaci a v knize svítidel je uvedeno osvětlení S 04, které jsme nenašli v soupisech prací. Je toto osvětlení předmětem nabídky? Pokud ano, žádáme o doplnění do soupisu prací.

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



TENDERA

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

Svítidlo S04 je součástí skladby stropu C03, v položkovém rozpočtu SO 01.4.a je v rámci položky č. 63 „Pnutý stropní podhled“, specifikace viz C03.

Dotaz č. 6:

Ve skladbách podlah P09 je uvedeno:

Renovace vlysů hlavní sál

Stávající dřevěná konstrukce očištěná, obroušená, spáry a mezery budou zatmeleny. Povrch celoplošně přebroušený a nalakovaný ve třech vrstvách zátěžovým lakem v neutrálním přírodním odstínu.

Je oprava stávající podlahy sálu předmětem nabídky? Pokud ano, žádáme o doplnění položek do soupisu prací.

K dotazu č. 6 zadavatel uvádí následující:

Do položkového rozpočtu doplněno Broušení a lakování vlysové podlahy v sále dle skladby P09. Byly upraveny položky v rozpočtu SO 01.4.e položka č. 23, 24 a 25.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává **přílohu č. 4** zadávací dokumentace – **Položkový rozpočet** v nové podobě.

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazuje zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději **do 3. 3. 2023, 10:00 hodin.**

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet.

V Brně, dne 17. 2. 2023

Za zadavatele – město Olešnice:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci