



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Název veřejné zakázky:     | Oprava kulturního domu v Olešnici II.   |
| Druh zadávacího řízení:    | zjednodušené podlimitní řízení  |
| Druh veřejné zakázky:      | stavební práce  |
| Adresa profilu zadavatele: | <a href="https://ezak.tendera.cz/profile_display_1040.html">https://ezak.tendera.cz/profile_display_1040.html</a> |
| Identifikace projektu:     | „Oprava kulturního domu v Olešnici“, pořadové číslo: 125007   |

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Název zadavatele: | Město Olešnice                   |
| Sídlo zadavatele: | 679 74 Olešnice, náměstí Míru 20 |
| Zastoupen:        | Ing. David Tomášek, starosta     |
| IČO:              | 00280755                         |
| DIČ:              | CZ00280755                       |

|   |  |
|---|--|
| Osoba zastupující zadavatele <sup>1</sup> : | TENDERA partners, s.r.o.                                     |
| Sídlo:                                      | č.p. 424, 664 67 Syrovice                                    |
| Kontaktní místo:                            | Česká 161/1, 602 00 Brno                                     |
| IČO:  | 08668477   |
| DIČ:  | CZ08668477   |
| Kontaktní osoba:                            | Ing. Radek Hlaváček  |
| Telefon:                                    | +420 731 131 684   |
| E-mail:                                     | <a href="mailto:hlavacek@tendera.cz">hlavacek@tendera.cz</a> |
| Identifikátor datové schránky:              | he9gwrw  |

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

### I.

Dne 20. 2. 2023 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

#### **Dotaz č. 8:**

Ve skladbách stropů C02, C03, C07 je uvedena tepelná a akustická izolace. V soupisu prací chybí oddíl 713 – Tepelné izolace. Jsou tyto izolace předmětem nabídky? Pokud ano, žádáme o doplnění do soupisu prací.

<sup>1</sup> V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

**K dotazu č. 8 zadavatel uvádí následující:**

Položka rozpočtu č. 64, resp. 63 obsahuje kompletní skladbu stropu C02, resp. C03, tedy i akustickou izolaci. Tepelná izolace ve skladbě C07 již byla provedena při první etapě opravy kulturního domu, při výměně střechy, proto není součástí položkového rozpočtu. Nicméně z hlediska úplnosti složení skladeb byla uvedena ve skladbě C07.

**Dotaz č. 9:**

Neodpovídá množství maleb a nátěrů stropů dle PD. Žádáme o úpravu množství v soupisu prací.

**K dotazu č. 9 zadavatel uvádí následující:**

Malby v rámci skladeb stropů C02 a C04 jsou součástí položek č. 64 a 65 v položkovém rozpočtu SO 01.4a. Ostatní množství pohledových maleb je v souladu s položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací.

V Brně, dne 23. 2. 2023

**Za zadavatele – město Olešnice:**

**Ing. Radek Hlaváček**

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci