



SOUSTAVA
3NPE~50Hz 400V / TN – S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 zm.1
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

±0 = 385.65 m.n.m. B.p.v.

Objednatel: O.K. Trans Praha Property, s. r.o. IČ: 06697623 Hlavní 182 253 03 Chýně		Zpracovatel: Ing. Jiří Samec Vlíčkovická 57/3 500 04 Hradec Králové www.projekty-vytapeni.cz		Zpracovatel části: Milan Pečenka Na Zámýšli 26/4 150 00 Praha 5 m_pecenka@hotmail.com		Paré:	
Adresa stavby: ul. Hlavní, Chýně, okr. Praha – Západ, kraj Středočeský, pozemek st. 212, kat. úz. Chýně							
Název akce: Výměna technologie kotelny areálu OK Trans Chýně				HIP:		-	
				Vypracoval:		Milan Pečenka	
				Kontroloval:		-	
				Datum: 12.2022		Stupeň: DPS	
Měřítko: 1:100		Změna: -					
Příloha: D.1.4 - Silnoproudá elektrotechnika Elektroinstalace pro kotelnu - 1.PP							