



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1613.html
Identifikace projektu:	Název: „Konice - chodník v ulici Zádvoří“ Reg. číslo: CZ.06.06.01/00/22_040/0000538

Název pověřeného zadavatele:	Město Konice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
Zastoupen:	Ing. Michal Obrusník, starosta
IČO:	00288365
DIČ:	CZ00288365

a

Název společného zadavatele:	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	PhDr. David Štěpánek, ředitel
IČO:	70960399
DIČ:	CZ70960399

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



TENDERA

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 24. 3. 2023, 27. 3. 2023 a 28. 3. 2023 byly osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručeny e-mailem a prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí v projektové dokumentaci použití svodidla JSNH4/H1, čímž určuje konkrétního výrobce na trhu. Tento požadavek je ze strany zadavatele diskriminační. Základním parametrem pro návrh svodidel je úroveň zadržení, dynamický průhyb, pracovní šířka a případně výška obruby, pokud bylo svodidlo při nárazové zkoušce osazeno na obrubě (viz. TP114).

Prosíme o úpravu zadávací dokumentace.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

U navrženého svodidla JSNH4/H1 se jedná o návrh projektanta v projektové dokumentaci dle zvolených vlastností prvku. V položkovém rozpočtu není toto označení svodidel uvedeno. Zadavatel připouští možnost nabídnout i jiné rovnocenné řešení při splnění technických parametrů navrženého řešení.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zařízení a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn pro plnění veřejné zakázky navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Dotaz č. 2:

- 1) Zadavatel poskytl Soupisy prací, kde jsou položky PROPUSTY Z TRUB DN **300MM** PLASTOVÝCH (viz výkres Propustek pod hosp. sjezdem).

Zároveň zadavatel poskytl výkres 101.1.7.5, kde je uvedeno, že potrubí bude světlosti **250 mm**, avšak není v tomto výkrese dále specifikováno.

Zároveň je Souhrnné technické zprávě uvedeno: „*Pod sjezdy budou propustky obnoveny pomocí **betonové trouby DN 400, SN 12. Délka propustků bude činit 7,0 m. Čela budou seříznuta ve sklonu 30° a budou okamenována lomovým kamenem do betonového lože. Podrobné provedení propustku viz výkres 101.1.7.5. Výkres propustku pod hosp. sjezdem.***“

Jaký typ trouby má tedy uchazeč nacenit? Prosíme o přesnou specifikaci: průměr, materiál, kruhovou pevnost, pokud bude plast, tak typ trubky (korugovaná...)

- 2) Zadavatel poskytl Soupisy prací, kde jsou položky 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN, tato položka je však bez požadavků na ty geomřížoviny. Žádáme zadavatele o doplnění specifikace (typu) GEOMŘÍŽOVIN.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Ad1) Správný údaj je uveden ve výkrese 101.1.7.5, kde potrubí bude PVC DN 250 mm SN8.

Ad2) Zadavatel doplňuje specifikaci geomřížovin: Tkaná geomříž z vysokopevnostního polyesterového vlákna (PET) s vlastnostmi minimálních hodnot; pevnost v tahu podélně 21 kN/m a příčně 21 kN/m, tažnost podélně 10,5% a příčně 10%.

Dotaz č. 3:

Posílám dotaz ke stavebnímu objektu 2SO 101.1.-01

Výměra u položky recyklace za studena pol. 17 Recyklace za studena na místě s cem+asf, RS 0-32 CA, tl.160 mm není totožná s výměrou položky pol.28 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB FRÉZOVÁNÍM NAD 20MM. Domníváme se, že by měla být totožná.

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Výměra u položky č. 18 Recyklace za studena na místě s cem+asf, RS 0-32 CA, tl. 160 mm (nikoli uchazečem špatně uvedené číslo položky 17, tj. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM) je shodná s výměrou položky pol. 28 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB FRÉZOVÁNÍM NAD 20MM.

Výměra byla upravena (výměry jsou totožné) v rámci Vysvětlení ZD č. 2 a jeho příloh.

Dotaz č. 4:

- 1) Zadavatel poskytl Vysvětlení ZD z 27.3.2023, kde je odpověď na dotaz č. 3: „Odkup frézovaného materiálu se u města Konice nevyskytuje, frézovaný materiál pochází pouze z komunikace, která je ve vlastnictví SSOK.“

Uchazeč nerozumí této odpovědi, když zadavatel píše, že se odkup frézovaného materiálu u města Konice nevyskytuje, avšak v soupise prací pro část Konice (tedy pod smlouvou města Konice) jsou položky 11372R ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU (Min. za cenu 50 Kč/t s odběrem v místě frézování, s odvozem.), konkrétně v SO 001.1a, SO 001.1b, SO 001.2. Jak tedy má uchazeč přistupovat odkupu těchto položek (mají se také ocenit -50Kč/t) a na základě jakého právního vztahu budou odkoupeny.

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel tímto uvádí na pravou míru chybnou odpověď, uvedenou v rámci Vysvětlení č. 2, odpověď na dotaz č. 3 ad 4).

Zadavatel předpokládá pouze minimální množství odfrézovaného materiálu v části Konice, kdy položky výkupu odkupu frézovaného materiálu v SO 001.1a, SO001.1b, So001.2 mají být oceněny minusovou hodnotou (obdobně jako u rozpočtu pro SSOK). Jelikož jsou položky oceněny minusovou hodnotou, Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího protokolu, ve kterém bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu a prohlášení, že došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran.

II.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 18. 4. 2023, do 10:00 hodin.

V Brně dne 29. 3. 2023

Za pověřeného zadavatele – Město Konice:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci