



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Název veřejné zakázky:	Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1613.html
Identifikace projektu:	Název: „Konice - chodník v ulici Zádvoří“ Reg. číslo: CZ.06.06.01/00/22_040/0000538

Název pověřeného zadavatele:	Město Konice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
Zastoupen:	Ing. Michal Obrusník, starosta
IČO:	00288365
DIČ:	CZ00288365

a

Název společného zadavatele:	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	PhDr. David Štěpánek, ředitel
IČO:	70960399
DIČ:	CZ70960399

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



TENDERA

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 5. 4. 2023 a 6. 4. 2023 byly osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručeny e-mailem a prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace – doplnění – úprava výkazu výměr

Na základě výsledků diagnostiky - zprávy č. 0821 V215008, kterou poskytl zadavatel, byly vyhodnoceny jádrové vývrty č.1,4,8(směsný vzorek) na obsah PAU.

Výsledkem je :

Stávající obrusné vrstvy v tl. 33 - 52 mm - PAU = 18,5 mg/kg; Benzo(a)pyren = 0,75 mg/kg; kvalitativní třída ZAS-T2 - nejedná se o dopad, materiál bude odkoupen zhotovitelem

Stávající podkladní vrstvy v tl. 87 - 168 mm - PAU = 46,9 mg/kg; Benzo(a)pyren = 0,86 mg/kg; kvalitativní třída ZAS-T3 - jedná se o dopad, materiál nemůže být odkoupen zhotovitelem a musí být uložen na skládku

Stávající vrstvy z PM v tl. 132 - 223 mm - PAU = 1900 mg/kg; Benzo(a)pyren = 70,7 mg/kg; kvalitativní třída ZAS-T4 - jedná se o nebezpečný dopad, materiál nemůže být odkoupen zhotovitelem a musí být uložen na skládku

Dle výše uvedeného žádáme zadavatele o aktualizaci výkazu výměr a doplnění nových položek:

- celoplošné frézování po vrstvách, ne v celkové tl. 100 mm tak, aby byl separován materiál v kvalitativní třídě ZAS-T3
- lokální frézování zbytkového asfaltového souvrství nad vrstvou z PM
- poplatek za skládku (ostatní odpad), který vznikne při frézování stávající podkladní vrstvy
- poplatek za skládku (nebezpečný odpad), který vznikne při odkopu vrstvy z PM v lokálních sanacích
- ponížení celkového množství odkupovaného frézovaného množství o množství odpadu, které bude ukládáno na skládku

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Položka dvojího frézování pro separaci PAU třídy směsí T2 a T3 bude vhodná k doplnění. Nicméně i třída T3 je možná dalšího zpracování na určitých typech obaloven, a proto ji považujeme za možnou odkupu. Co se týče penetračního makadamu, ten zůstává na stavbě pro užití cyklu studené recyklace. V místech sanovaných míst bude PM po vysanování navrácen s doplněním kameniva a zůstává tedy na stavbě.

Dotaz č. 2:

- 1) Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, v návaznosti na dotaz č. 1 – 1, uvedl následující:

Ad1) Položka „ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB FRÉZOVÁNÍM NAD 20MM (Rozfrézování podkladu tl.100 mm)“ byla v soupise prací opravena ve výpočtu na 30% z plochy recyklace za studena.

Zadavatel přikládá upravený položkový rozpočet.

Tyto položky se dle našeho vědomí týkají pouze rozpočtu pro SSOK, ten ovšem zadavatel v rámci vysvětlení ZD nezveřejnil.

Žádáme zadavatele o objasnění situace, popřípadě zveřejnění upraveného rozpočtu pro SSOK.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

U položky č. 56332 – „VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100 MM“ byla doplněna plocha o výměře 30% plochy z položky č. 57A34 – „ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB FRÉZOVÁNÍM NAD 20 MM“. Vysvětlením ZD č. 2 ze dne 27.3.2023 byl doložen opravený rozpočet i pro SSOK.

Soupis prací SSOK - ETAPA 1:

Položka 56332 definuje množství doplnění 30 % kameniva, a to z celkové plochy podkladu komunikace (1016 m²). V této etapě nejsou navrženy sanace.

Soupis prací SSOK - ETAPA 2:

Položka 56332 definuje množství doplnění 30 % kameniva, a to z celkové plochy podkladu komunikace (6084 m²) po odečtu sanovaných ploch (sanované plochy: 210 m², 371 m², 232 m²). Kamenivo se nedoplňuje u sanovaných ploch.

V Brně dne 12. 4. 2023

Za pověřeného zadavatele – Město Konice:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci