



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Název veřejné zakázky:	Obnova silnice II/366 Konice vč. vybudování chodníků a instalace venkovního osvětlení
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1613.html
Identifikace projektu:	Název: „Konice - chodník v ulici Zádvoří“ Reg. číslo: CZ.06.06.01/00/22_040/0000538

Název pověřeného zadavatele:	Město Konice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
Zastoupen:	Ing. Michal Obrusník, starosta
IČO:	00288365
DIČ:	CZ00288365

a

Název společného zadavatele:	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	PhDr. David Štěpánek, ředitel
IČO:	70960399
DIČ:	CZ70960399

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 14. 4. 2023 a 18. 4. 2023 byly osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručeny e-mailem a prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

- 1) Zadavatel zveřejnil Vysvětlení č. 6. Dodavatel zasílá vyjádření interního ekologa: „Ano, některé obalovny mohou přijímat ZAS-T3, ale musí to být zařízení k využívání odpadů (povolené krajským úřadem a s povinnou evidencí přijímaných odpadů) a z tohoto titulu ZAS-T3 budou přijímat jako odpad – tudíž se za to platí. Jen upozorňuji, že obaloven přijímacích ZAS-T3 je ČR jen velmi málo.“

Proto s ohledem na fakt, že se za odpad přijatý v kategorii ZAS-T3 platí odlišný poplatek, žádáme zadavatele o doplnění položky pro odpad v kategorii ZAS-T3, dodavatel se jinak domnívá, že nabídky nemohou být vzájemně porovnatelné a tudíž v rozporu se zákonem.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Projektant nepředpokládá výskyt ZAS-T3 v konstrukčních vrstvách komunikace, vzhledem k provedenému vzorkování a zkoušení stávající podkladní a obrusné vrstvy.

Účastníci ocení aktuální rozpočty, které byly zveřejněny v předchozích Vysvětleních (Vysvětlení ZD č. 2 - Příloha č. 4.2 zadávací dokumentace – 04.2_Položkový rozpočet (SSOK)_v2 + Vysvětlení ZD č. 5 - Příloha č. 4.1 zadávací dokumentace – 04.1_Položkový rozpočet (Konice)_v4).

Dojde-li ke zjištění výskytu ZAS-T3 zhotovitelem během realizace akce, bude situace řešena vícepracemi (uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo s vybraným dodavatelem).

Dotaz č. 2:

- 2) Zadavatel ve vysvětlení č. 6 uvedl: Položka dvojího frézování pro separaci PAU třídy směsí T2 a T3 bude vhodná k doplnění. S tímto výrokem se dodavatel ztotožňuje. V příloze tohoto vysvětlení však žádný upravený rozpočet není. Žádáme tedy zadavatele o doplnění položky frézování, jak uvedl ve svém Vysvětlení č. 6.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Vysvětlením č. 6 ze dne 12.4.2023 bylo odpovězeno na položené dotazy, žádná z odpovědí neobsahovala doplnění rozpočtu.

Změny v rozpočtech byly zveřejněny Vysvětleních: (Vysvětlení ZD č. 2 - Příloha č. 4.2 zadávací dokumentace – 04.2_Položkový rozpočet (SSOK)_v2 + Vysvětlení ZD č. 5 - Příloha č. 4.1 zadávací dokumentace – 04.1_Položkový rozpočet (Konice)_v4).

Dotaz č. 3:

Položka dvojího frézování pro separaci PAU třídy směsí T2 a T3 bude vhodná k doplnění. Nicméně i třída T3 je možná dalšího zpracování na určitých typech obaloven, a proto ji považujeme za možnou odkupu.

Co se týče penetračního makadamu, ten zůstává na stavbě pro užití cyklu studené recyklace. V místech sanovaných míst bude PM po vysanování navrácen s doplněním kameniva a zůstává tedy na stavbě.

Dotaz č.1

Doplní zadavatel do výkazu výměr položku dvojího frézování pro separaci směsí třídy ZAS T3 od ZAS T2?

Dotaz č.2

Nakládání se ZAS se řídí vyhláškou 130/2019, kde je v § 6, odst. a) uvedeno:

Asfaltová směs vyrobená z odpadní ZAS tedy ze ZAS T 3 přestává být odpadem, pokud je vyrobena v obalovně asfaltových směsí, která je zařízením provozovaným na základě souhlasu podle zákona §14, odst. 1 zákona 185/2001.

Tento zákon byl již nahrazen novým 541/2020 zákonem, kde je tato podmínka uvedena v §22, odst.1. Jedná se o povolení Krajského úřadu k nakládání s odpady a z tohoto důvodu, i kdyby byl předpoklad, že bude ZAS T3 využita opět pro výrobu asfaltu, nemůže být odkoupena jako materiál, ale předána jako odpad do zařízení k nakládání s odpady, kterým může být i obalovna, pokud má toto povolení. Využití ZAS T3 a T4 jinak, než předání odpadu je pouze recyklace za studena na místě dle §5, odst.1 vyhl.130/2019.

Pro upřesnění, vyhl. 130/2019 byla sice novým zákonem o odpadech zrušena, následně byla ale jeho prováděcím předpisem, vyhl. 273/2021 její platnost prodloužena, je tedy platným předpisem upravujícím nakládání se ZAS.

Trváme na tom, že ZAS T3 i T4 je odpad, který nemůže být odkupován zhotovitelem a musí být předán jako odpad do zařízení k nakládání s odpady, pokud nebude zrecyklován na místě za studena. Žádáme tedy o doplnění poplatku za skládku.

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Dotaz byl doručen až po uplynutí řádné lhůty pro žádosti o vysvětlení, zadavatel se na něj i přesto rozhodl reagovat:

Odpověď pro dotaz č. 3 ad1) i ad2) je shodná s odpovědí na dotaz č. 1 tohoto vysvětlení.

V Brně dne 18. 4. 2023

Za pověřeného zadavatele – Město Konice:

Ing. Ivona Pešťalová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci