

vzorový příčný řez č. 1

SKLADBA VOZOVKY (KOMUNIKACE) - sílnice II. třídy		
ASPALTOVÝ BETON - ACO11+	50 mm	EN 13108
SPLOVACÍ POSTŘIK	0,5 kg/m ²	ČSN 736129
OBALOVANÉ KAMENIVO - ACP16+	50 mm	EN 13108
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	0,8 kg/m ²	ČSN 736129
PODKLAD ZE ŠTEŘKODRŮÍ (0/32) - ŠDa (třída A)	200 mm	ČSN 73 6126
POSOV ZE ŠTEŘKODRŮÍ (0/63)-ŠDa (třída A)	200 mm	ČSN 73 6126
ÚPRAVA ZEMLNÍ PLÁNĚ SE ZVUTUŇNĚNÍM NA HODNOTU MIN. Edef.2=45 MPa, POKUD ZKOUŠKA NESPLNÍ POŽADAVEK, NUTNO PROVĚST AKTIVNÍ ZONU		
CELKEM	500 mm	
AKTIVNÍ ZÓNA (0/63) - ŠD		
	200 mm	

Návrh dle TP 170 konstrukce D1-N-2, TDZ III pro podloží P III

SKLADBA CHODNÍKU

BETONOVÁ DLAŽBA - DL	60 mm	ČSN 736131
LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKU (4/8) - L	40 mm	ČSN 736126
PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI (0/63) - ŠD	250 mm	ČSN 736126
UPRAVA ZEMLÍ PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM NA HODNOTU MIN. Edef,2=30 MPa, POKUD ZKOUŠKA NESPLNÍ POŽADAVEK, NUTNO PROVEST AKTIVNÍ ZONU		
CELKEM	350 mm	


AKTIVNÍ ZÓNA (0/63) - ŠD - MOŽNO POUŽÍT RECYKLOVANÝ MATERIÁL
S PODOBNÝMI VLASTNOSTMI 200 mm

Návrh dle TP 170 konstrukce D2-D-1, TDZ VI pro podloží P III

POZNÁMKA:

! PROVÁDĚT DLE ČSN 73 6121-31 A SOUVISEJÍCÍCH NOREM, TP A VZOROVÝCH LISTŮ!!

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ RESPEKTOVAT VHLÁŠKU 398/2009 Sb. (O OBEZNACÍCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBAROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB
 - SPÁRY SE ZASTYPAVAJÍ KŘEMÍČITÝM PÍSKEM.
 - HUTNIT LZE POUZE DLAŽBU SE SPÁRAMI VPLNĚNÝMI SPÁROVACÍM PÍSKEM.
 - POUŽITÉ MATERIÁLY PRO HMATOVÉ PRVKY MUSÍ SPLŇOVAT NÁŘÍZENÍ VLADY Č. 163/2002 Sb. o TN TZDŠ.
 - PLOCHA MÍST PRO STÁNÍ PRO IMOBILNÍ OBČANY BUDE Z KLASICKÉ BETONOVÉ DLAŽBY.
- AKTIVNÍ ZÓNÁ V PŘÍPADĚ KLDNÝCH ZKOUŠEK NA ZEMNÍ PŮDĚ SE NEBUDE PROVÁDĚT.**



ZODP. PROJEKTANT		ING. ZDENĚK VITÁSEK	
VED. PROJEKTU		ING. ZDENĚK VITÁSEK	
VYPRACOVAL		ING. ZDENĚK VITÁSEK	
KATASTR. ÚZEMÍ		KONICE	
OBJEDNÁVATEL		MĚSTO KONICE, Masařkyovo nám. 27, 798 52 Konice	
NÁZEV PROJEKTU:			
Revitalizace Masařkyova náměstí v Konici - rekonstrukce chodníků kolem silnice II. třídy			
PŘÍLOHA			
Vzorové příčné řezy č. 1			
		Ing. Zdeněk Vitásek PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST U tenisů 2625/1 78701 ŠUMPERK tel: 776 780 588 email: zdenek.vitasek@email.cz IČ: 03938760	
STUPEŇ PD		DŮR+DSP	
DATUM		02/2023	
MĚŘÍTKO		1:50	
FORMÁT		2A4	
ČÍSLO ZAKÁZKY		0317-23/1	
ČÍSLO PŘÍLOHY		D1.1.2c.1	