

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, ops-reditel@nipi.cz, banka
2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Anna Dindáková

Loketská 351

356 01 Staré Sedlo

Vaše žádost ze dne, značka:
22.02.2024
002 59 349Naše značka:
139240036Vyřizuje:
Ing. Miroslav Jasinskýdne:
18.03.2024**Věc: ZŠ Husova I. – II. stupeň a spojovací chodba, Chodov****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Chodov

Stavebník: Město Chodov, Komenského 1077, 357 35 Chodov, IČO: 002 59 349

Projektant: Anna Dindáková, Loketská 351, 356 01 Staré Sedlo, IČO: 433 35 501

Datum: 01/2024

Předmětem předložené dokumentace je zpřístupnění pavilonu I. osobám se ZTP, bezbariérové propojení se spolkovým domem a uvedení pavilonu do souladu s PBR. Objekt slouží jako ZŠ Chodov se zaměřením na osoby se ZTP a to do počtu 10 osob. Z tohoto důvodu došlo i ke zmenšení části kmenových učeben na velikost pro 15 žáků ve 2.NP u. č. 2.03 a 2.18 ve 3.NP u. č. 3.04.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. není definováno, komu a v jakém standardu použití má být určena zdvihací plošina u vstupu do ZŠ (samostatné použití, s asistencí, ...), bez tohoto prvotního určení nelze navrhnout korektní zdvihací plošinu
2. rampy sklonem vyhovují (do 3 m sklon 12 %, delší 6,25 %), ale je nutné je vybavit dle příl. č. 3 vyhl., konkrétně 2.1.2-2.1.3, 2.1.5-2.1.6 a 2.2
3. parametry výtahu: šířka vstupu 900 mm, rozměr (doporučený) 1 100 x 1 400 mm, volná manip. plocha před nástupními místy do výtahů musí být min. 1 500 x 1500 mm; šachetní a klecové dveře výtahu musí být provedeny jako samočinné, vodorovně posuvné; ve výtahové kabině je nutné umístit nejméně na jedné stěně madlo ve výšce 900 mm, sklopné sedátko v kleci výtahu musí být v dosahu ovladačů a ve sklopené poloze nesmí překážet užívání výtahu (výška nad zemí 500 mm, hloubka min. 300 – 400 mm, šířka 400 – 500 mm); osa ovladače nouzové signalizace a ovladačů pro ovládání dveří ve výšce min. 900 mm, ovladače pro volbu stanic při vodorovném uspořádání musí být seřazeny v jedné řadě odleva doprava, při svislém uspořádání musí být seřazeny odspoda nahoru a při více řadách odleva doprava a pak odspoda nahoru, ovladače v kleci výtahu a na nástupních místech do výtahu musí vyčnívat nad povrch okolní plochy o min. 1 mm; reliéfní značky nesmí být ryté a vpravo od ovladače musí být příslušný Braillov znak s parametry standardní sazby (pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se Braillov znak nemusí provádět); tam, kde před vstupem do klece výtahu řídicí systém signalizuje směr budoucí jízdy výtahu, musí být zajištěna informace také pro zrakově postižené, zejména využitím hlasové fráze; obousměrné

dorozumívací zařízení v kleci výtahu musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé a toto zařízení musí být označeno příslušným symbolem

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, ke které bude přizván zástupce NIPI bezbar. prostředí o.p.s..

S pozdravem

Ing. Miroslav Jasinský, odborný konzultant

Adr. střediska: Plzeňská 26/40, 353 02 Mariánské Lázně
606631332, miroslav.jasinsky@centrum.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

