

Datum podání žádosti: **18.1.2023**

Naše značka:

Datum vystavení: **20.01.2023**

Viadesigne s.r.o.

Na Zahradách 1151/16

69002 Břeclav (Břeclav, Jihomoravský kraj)

Vyjádření k realizaci komunikací (chodníky, silnice)

Zájmové území

Katastr: **Podivín**

Parcela: **94/1, 90/5, 88/1, 92/1**

Stavebník

Město Podivín

**Masarykovo nám. 2/192
69145 Podivín**

Název stavby (akce)

Podivín - propojka Sokolská - Nerudova

Projektová dokumentace řeší opravu propojky ulic Sokolská a Nerudova, jedná se o opravu komunikace, chodníků, parkovacích míst, vjezdů ke stávajícím garážím a plochu pro nádoby TKO.

Pro odtok povrchových vod budou vybudovány 4 nové dešťové vpusti, které budou napojeny na stávající potrubí přípojkou z PVC DN 150, stávající vpusti budou zrušeny.

Situace:



V zájmovém území stavby jsou situovány vodovodní řady LT DN 100 (#15542) a PE DN 100, (#16460) a kanalizační stoky B DN 600 (#5185) a (#4889) vše v majetku spol. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a vodovodní a kanalizační přípojky.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (dále jen VaK Břeclav, a.s.) vydává k předložené dokumentaci následující stanovisko:

1. K předání staveniště mezi investorem a zhotovitelem požadujeme přizvat zástupce střediska vodovodů Břeclav, se sídlem v areálu ČOV - Břeclav, ul. Bratislavská 3587, Břeclav, tel 519 304 670, z důvodu prověření funkčnosti ovládacích prvků vodárenských armatur.
2. Před zahájením zemních prací na stavbě je třeba v zájmovém území vytyčit vodovodní řad z potrubí LT DN 100 (ID 15542) a PE DN 100 (ID 16460). Vytyčení vodovodu lze objednat na tel. č. 519 304 671 (mobil 736 624 354) nebo 519 304 672. Vytyčení za účasti zástupce střediska vodovodů Břeclav, se sídlem v areálu ČOV Břeclav, ul. Bratislavská č.p. 3587, tel. 519 304 671 (mobil 603 873 790, 736 624 354). Vytyčené vodovody a jejich ochranná pásma (dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.) je nutno během realizace stavby respektovat, dodržovat minimální vzdálenosti při křížení a souběhu sítí podle ČSN 73 6005 a chránit je před možným poškozením.
3. Před zahájením zemních prací na stavbě je třeba v zájmovém území vytyčit kanalizační stoku z potrubí B DN 600 (ID 5185) a (ID 4889). Vytyčení kanalizace je možno objednat na tel. č. 736 472 301 u pracovníka střediska kanalizací, se sídlem v areálu ČOV Břeclav, ul. Bratislavská č.p. 3587, Břeclav. Vytyčenou kanalizaci a její ochranné pásmo (dle §23 zákona č. 274/2001 Sb.) je nutno během realizace stavby respektovat, dodržovat minimální vzdálenosti při křížení a souběhu sítí podle ČSN 73 6005 a chránit je před možným poškozením.
4. Investor si před realizací akce vyžádá od majitelů dotčených objektu informace o poloze stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek, které budou v zájmovém území stavbou dotčeny a je nutno je respektovat a chránit před možným poškozením.
5. Při provádění stavby musí být dodržena ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je stanoveno §23 zákona č 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
6. Při rušení stávajících dešťových vpustí se do kanalizační stoky nesmí dostat stavební suť nebo zemina.
7. Montáž dešťových vpustí neprovádíme. Před zasypaním nově napojených dešťových vpustí požadujeme přizvat zaměstnance střediska ČOV a kanalizací (mistr kanalizací - tel. 736 472 301) ke kontrole technického provedení napojení dešťových vpustí na stávající odbočku z kanalizační stoky. O výsledku kontroly bude proveden písemný záznam.
8. Poklopy ovládacích prvků vodárenských armatur, šachty a dešťových vpustí budou osazeny do nivelety upraveného terénu. Po dokončení stavby budou ke kontrole přizváni zástupci obou středisek. O všech kontrolách bude proveden zápis.
9. Případné svislé dopravní značení je nutno osadit mimo ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů. V případě, že to nebude možné, budou práce probíhat jen po dohodě s pracovníky střediska vodovodů Břeclav nebo střediska kanalizací.
10. Investor prokazatelně seznámí dodavatele stavby (zápisem do stavebního deníku) s aktuálním obsahem vyjádření Vak Břeclav, a.s. a s vytyčenou trasou všech dotčených vodovodních a kanalizačních řadů.

S vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu **"Podivín - propojka Sokolská - Nerudova"** za předpokladu splnění výše uvedených požadavků **souhlasíme**.

Platnost tohoto stanoviska je omezena na 2 roky od data vystavení.



Miroslav Šnajdr DiS
Technik vyjadřování