

PA.1 LED pás v nástěnné sádrové římse pod stropem
PA.2 LED pás v hliníkovém profil, umístění na vazním t
PA.3 LED pás v nástěnné sádrové římse pod stropem -
PA.4 LED pás v nástěnné sádrové římse pod stropem -

KL.x nástěnné sádrové LED svítidlo - nepřímé, ovlád:

NA.1 nástěnné sádrové LED svítidlo - nepřímé, ovlád:
NA.2 nástěnné LED svítidlo - přímé, ovládání spínače
NA.3 nástěnné LED svítidlo koupelnové - přímé, ovládání
NA.4 nástěnné LED svítidlo koupelnové - přímé, ovlád:
NA.5 nástěnné LED svítidlo koupelnové - přímé, ovlád:

SZ.1 svítidlo stropní zavěšené, hliníkový profil bílý s L
SZ.2 svítidlo stropní zavěšené, LED, přímé, ovládání
SZ.3 svítidlo stropní zavěšené, LED, přímé, ovládání
SZ.4 svítidlo stropní zavěšené, hliníkový profil bílý s L
SZ.5 svítidlo stropní zavěšené, rozeta+pletený kabel+
SZ.6 svítidlo stropní zavěšené, rozeta+pletený kabel+
SZ.7 svítidlo stropní zavěšené, rozeta+pletený kabel+





SP.1 svítidlo stropní přisazené, LED panel kruhový, p
SP.2 svítidlo stropní přisazené, LED panel kruhový, p
SP.3 svítidlo stropní přisazené, LED panel kruhový, p
SP.4 svítidlo stropní přisazené, LED panel kruhový, p
SP.5 svítidlo stropní přisazené, LED panel kruhový, p
SP.6 svítidlo stropní přisazené, LED panel kruhový, p
SP.7 svítidlo stropní přisazené, LED panel kruhový, p

LEGENDA:

	Hlavní vedení - sálavé světlo
	Kabelový vedení - sálavé světlo
	Rozvaděč - sálavé světlo
	Jednopolový spínač do krabice KUB-1901 (omítka), 10A 250VAC
	Sériový spínač do krabice KUB-1901 (omítka), 10A 250VAC
	Střídavý přepínač do krabice KUB-1901 (omítka), 10A 250VAC
	Křížový přepínač do krabice KUB-1901 (omítka), 10A 250VAC
	6+6 přepínač do krabice KUB-1901 (omítka), 10A 250VAC
	Spínač tlačítkový s doutnavkou do krabice KUB-1901 (omítka), 10A 250VAC
	Jednopolový spínač/ střídavý přepínač : 10A 250VAC IP44
	Volný vývod
	Krabice se svorkovnicí - pro připojení pohybl. přívodu
	Zásuvka 2P+PE pod omítku 16A, 250V
	Dvojjízvuka 2x(2P+PE) pod omítku 16A, 250V
	Ventilátor - pouze připojení
	Autonomní hlásič kouře
	Pohybové čidlo
	Zásuvka TV+R+5AT, datová
	Stoupačka/ Klesáčka - silnoproud
	Ochrana doplňujícím ochranným pospojováním
	HOP - hlavní ochranná přípojnice (EPS2 v krabici KD 125)
	Zásuvka 3P+PE+N, na omítku 16A, 400V, IP44
	Zásuvka 2P+PE, na omítku 16A, 250V, IP44

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3+NPE AC 50Hz, 400V/230V TN-S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed. 3
- ZÁKLADNÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI
- NEBO KRYTÝ
- OCHRANA PŘI PORUŠE - OCHR. POSPOJOVÁNÍM, AUTOMATICKÝM
ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
STANOVENÍ PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-1, 33 2000-5-51 ed. 3 - viz. TZ
PROVEDENÍ: KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU, V LIŠTÁCH,
VE STROPNÍ KONSTRUKCI, V PODLAHÁCH

VYPRACOVAL		BC. MAREK POKORNÝ		<div><div>BC. MAREK POKORNÝ Projektant ELEKTRO</div><div><div><div>Datum: 03/2024</div><div>561 02 Dvůr Dobruška</div><div>739 045 625, pokorny.ppe@gmail.com</div><div>ICO: 19123752</div></div><div><div></div></div></div></div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		BC. MAREK POKORNÝ			
MÍSTO VÝSTAVBY		k.ú. Brandýs nad Orlicí, č.parc. st.1/1, 7/1, 7/3, st.748			
INVESTOR		ORLICE s.r.o. Na Státnici 851, 56201 Orlicí nad Orlicí			
				FORMÁT	A4
STAVBA Zámek Brandýs nad Orlicí záchrana kulturní památky a její zpřístupnění veřejnosti Etapa 3 – stavební úpravy, obnova průčelí, změna užívání				DATUM	03/2024
				STUPEŇ	DSP
				ČÍSLO ZAKÁZKY	P24015
				MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH ELEKTROINSTALACE 3.NP				ČÍSLO VÝKRESU	D.1.7.5