



LEGENDA:

	Hlavní vedení - elektroinstalace síťnaproudu
	Kabely vedeny pod omítkou - domovní elektroinstalace síťnaproudu
	Rozvaděč
	Jednopolový spínač do krabice KU68-1901 (omítka) , 10A 250VAC
	Sériový spínač do krabice KU68-1901 (omítka) , 10A 250VAC
	Střídavý přepínač do krabice KU68-1901 (omítka), 10A 250VAC
	Křížový přepínač do krabice KU68-1901 (omítka), 10A 250VAC
	6+6 přepínač do krabice KU68-1901 (omítka), 10A 250VAC
	Spínač tlačítkový s doutnavkou do krabice KU68-1901 (omítka), 10A 250VAC
	Jednopolový spínač/ střídavý přepínač : 10A 250VAC IP44
	Volný vývod
	Krabice se svorkovnicí - pro připojení pohybl. přívodu
	Zásuvka 2P+PE pod omítkou 16A, 250V
	Dvojjzásuvka 2x(2P+PE) pod omítkou 16A, 250V
	Ventilátor - pouze připojení
	Autonomní hlásič kouře
	Pohybové čidlo
	Zásuvka TV+R+5AT, datová
	Stoupačka/ klesáčka - síťnaproud
	Ochrana doplňujícím ochranným pospojováním
	HOP - hlavní ochranná přípojnice (EPS2 v krabici KD 125)
	Zásuvka 3P+PE+N, na omítku 16A, 400V, IP44
	Zásuvka 2P+PE, na omítku 16A, 250V, IP44

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:	3+NPE AC 50Hz, 400V/230V TN-S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ:	AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 - ZÁKLADNÍ - ZÁKLADNÍ ISOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTÝ - OCHRANA PŘI PORUŠE - OCHR. POSPOJOVÁNÍM, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
STANOVENÍ PROSTŘEDÍ:	DLE ČSN 33 2000-1, 33 2000-5-51 ed. 3 - viz. TZ
PROVEDENÍ:	KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU, V LIŠTÁCH, VE STROPNÍ KONSTRUKCI, V PODLAHÁCH

VYPRACOVAL	BC. MAREK POKORNÝ		BC. MAREK POKORNÝ Projektant ELEKTRO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	BC. MAREK POKORNÝ		
MÍSTO VÝSTAVBY	k.ú. Brandýs nad Orlicí, č.parc. st.1/1, 7/1, 7/3, st.748		DRUCE s.r.o. Na Státnici 851, 56201 Ústí nad Orlicí
INVESTOR	No Státnici 851, 56201 Ústí nad Orlicí		
STAVBA Zámek Brandýs nad Orlicí záchrana kulturní památky a její zpřístupnění veřejnosti Etapa 3 – stavební úpravy, obnova průčelí, změna užívání		FORMÁT	A4
		DATUM	03/2024
		STUPEŇ	DSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY	P24015
OBSAH ELEKTROINSTALACE 2.NP		MĚŘÍTKO	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.7.4