



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Cyklistická komunikace Romže – část I a II
Druh zadávacího řízení:	podlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1613.html

Název pověřeného zadavatele:	Město Konice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
Zastoupen:	Ing. Michal Obrusník, starosta
IČO:	00288365
DIČ:	CZ00288365

Název společného zadavatele:	Obec Stražisko
Sídlo zadavatele:	Stražisko 1, 798 44 Stražisko,
Zastoupen:	Kateřina Singrová, starostka
IČO:	00288829
DIČ:	CZ00288829

Název společného zadavatele:	Obec Ptení
Sídlo zadavatele:	Ptení 36, 798 43 Ptení
Zastoupen:	Pavel Šnajdr, starosta
IČO:	00288691
DIČ:	CZ00288691

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 1. 7. 2024 byly osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručeny prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Dle TZ úsek – L má být provedeno vodorovného dopravního značení symbolu V20. V položkovém rozpočtu tohoto objektu jsou pouze svislé DZ. Žádáme zadavatele o doplnění položek.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Nutno nacenit 25x symbol V20 (piktogramový koridor pro cyklisty), jde celkem o 16,25 m² VDZ stříkaného bílou barvou, cenu zahrňte do položky DZ v rozpočtu.

Dotaz č. 2:

Dle Vysvětlení ZD č. 1 K dotazu č. 6 zadavatel uvádí následující:

Jedná se o prodloužení stávajícího propustku, kdy bylo zamýšleno s usazením DN1000 do betonového lože a napojení na stávající potrubí, nové potrubí bude přesypáno, bez čela (provedeno svahování a terénní úpravy)

V položkovém rozpočtu 08 - úsek H se nachází pol. č. 29, kód položky 919411121 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 1000. Pokud má být provedeno prodloužení propustku bez čela, žádáme zadavatele o odstranění výše uvedené položky. A dále žádáme zadavatele o upřesnění, zda bude potřeba šikmý řez trouby.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Prodloužení stávajícího propustku - v tomto případě se již dále nebude rozpočet upravovat, oceňte všechny položky rozpočtu, bude provedeno dle skutečně provedených prací na stavbě.

Dotaz č. 3:

V položkovém rozpočtu objekt 02 – úsek M, 02.01 – Zpevněné plochy chybí položka na provedení zásypu geobuněk a k ní navazující položka štěrkodrti 0/63. Žádáme zadavatele o doplnění položek.

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Práce jsou započteny i materiálově v pol. č.17 - Podklad ze ŠD tl.200 mm.

Dotaz č. 4:

Žádáme zadavatele o objasnění nesouladu v kubaturách odpadů. Jde o položky vodorovné dopravy a poplatku za uložení:

Objekt 04 – cyklostezka Maleny: vodorovná doprava suti 3,154 t, poplatek za uložení pouze 0,796 t.

Objekt 05 – úsek K, 05.01 – Zpevněné plochy: vodorovná doprava 1,153 t, poplatek za uložení pouze 0,833 t.

Objekt 08 – úsek H: vodorovná doprava 7,647 t, poplatek za uložení 0,850 t.

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

V jednotlivých dílčích rozpočtech se poplatek vždy vztahuje na odstranění živičného podkladu (vybourání v napojovacích úsecích v m²), k této výměře je specifikován poplatek za uložení odpadu bez dehtu, množství vodorovného přesunu počítá rozpočtový program sám a ke kubatuře živičného odpadu je automaticky počítán odpad z čištění vozovek, na který není poplatek počítán. Ve VŘ oceňte položky ve výměřích tak, jak jsou uvedeny v rozpočtu.

Dotaz č. 5:

Žádáme zadavatele o doplnění specifikace k ocelové konstrukci mostu/lávky a zábradlí nejlépe výpisem prvků a materiálu, upřesnit výplně tahokovu.

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

1. Cyklostezka Romže – Úsek K, SO 201 Lávka Stražisko

Nosné spřažené ocelové nosníky budou 2xHE600A – 12710 z ocele S235 J2 nebo S355 J2. Konstrukce bude natřena na prostředí C4. Zábradlí bude z ocele třídy S235 s výplní tahokov v pozinkované úpravě nebo hliníkové úpravě. Konstrukce zábradlí bude natřena na prostředí C4. Tahokov bude např. (DX51D+Z-DX550-FQ/20,00/1,7/1,5x1250x2500) nebo (pozinkovaný 43/13 síly 2 mm). Po zoxidování pozinkované vrstvy se předpokládá nátěr tahokovu. Pro vybraného dodavatele bude vyhotoveno schéma ocelové konstrukce s výkazem materiálu ve stupni RDS. Je nutno dále zpracovat dodavatelskou dílenskou dokumentaci. Zpřahovací trny s hlavou se budou vařit v mostárně. Rozměry trnů o16-129 ocele třídy 11343 -S340 dle ENV 1994-1-1.

2. Cyklistická komunikace Romže - Úsek "M" *Čertovy rybníky, SO 201 Lávka Čunín

Nosné spřažené ocelové nosníky budou 2xHE400B – 14860 z ocele S235 J2 nebo S355 J2. Konstrukce bude natřena na prostředí C4. Zábradlí bude z ocele třídy S235 s výplní tahokov v pozinkované úpravě nebo hliníkové úpravě. Konstrukce zábradlí bude natřena na prostředí C4. Tahokov bude např. (DX51D+Z-DX550-FQ/20,00/1,7/1,5x1250x2500) nebo (pozinkovaný 43/13 síly 2 mm). Po zoxidování pozinkované vrstvy se předpokládá nátěr tahokovu. Pro vybraného dodavatele bude vyhotoveno schéma ocelové konstrukce s výkazem materiálu ve stupni RDS. Je nutno dále zpracovat dodavatelskou dílenskou dokumentaci. Zpřahovací trny s hlavou se budou vařit v mostárně. Rozměry trnů o16 – 129 ocele třídy 11343 -S340 dle ENV 1994-1-1.

II.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat **nejpozději do 22. 7. 2024, 10:00 hodin.**

V Brně dne 4. 7. 2024

Za zadavatele – Město Konice:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci