

Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

Foto_sonda pláště



V neprůhledné parapetní části je tato skladba:

- vnější sklo
- azbestová deska tl. 5 mm
- polystyren
- cementotřísková deska