

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Název veřejné zakázky:     | Energetické úspory Fehrer Bohemia s.r.o. – stavební práce   |
| Druh výběrového řízení:    | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)                 |
| Druh veřejné zakázky:      | stavební práce  |
| Adresa profilu zadavatele: | <a href="https://ezak.tendera.cz/profile_display_1705.html">https://ezak.tendera.cz/profile_display_1705.html</a> |
| Identifikace projektu:     | „Energetické úspory Fehrer Bohemia s.r.o.“, registrační číslo projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0002415             |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Název zadavatele: | Fehrer Bohemia s.r.o.                             |
| Sídlo zadavatele: | Litoměřická 86, Dubice, 470 01 Česká Lípa         |
| Zastoupen:        | Ing. Pavel Mooz, jednatel<br>Jiří Pechr, jednatel |
| IČO:              | 45280479  |
| DIČ:              | CZ45280479  |

|   |  |
|---|--|
| Osoba zastupující zadavatele <sup>1</sup> : | TENDERA partners, s.r.o.                                     |
| Sídlo:                                      | č.p. 424, 664 67 Syrovice                                    |
| Kontaktní místo:                            | Česká 161/1, 602 00 Brno                                     |
| IČO:  | 08668477   |
| DIČ:  | CZ08668477   |
| Kontaktní osoba:                            | Ing. Radek Hlaváček  |
| Telefon:                                    | +420 731 131 684   |
| E-mail:                                     | <a href="mailto:hlavacek@tendera.cz">hlavacek@tendera.cz</a> |
| Identifikátor datové schránky:              | he9gwrw  |

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

### I.

Dne 8. 8. 2024 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

#### **Dotaz č. 3:**

Dobrý den,

V zadávací dokumentaci požadujete, aby všechna sv. byla od stejného výrobce. Svítidla použitá v projektu pocházejí od firmy ████████ – ten však není výrobce nouzových svítidel v projektu, ale pouze

<sup>1</sup> V souladu s § 43 odst. 1 ZZVZ na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

jejich distributorem – výrobce těchto nouzových svítidel je firma [REDACTED]. Tedy ani projektové řešení neplní požadavek VŘ. I přes tyto skutečnosti stále trváte na požadavku, že všechna svítidla musí být od stejného výrobce?

U Svítidla B lze nahradit mřížku prismatickým krytem?

U svítidla C z jakého důvodu zde je IP40? Trváte na tomto požadavku?

U Svítidla D trváte na skleněném krytu? Sklo je mnohem nebezpečnější a při roztříštění může někoho ošklivě zranit. Je možnost použít opálový plastový kryt?

### **K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:**

- Zadavatel na svém požadavku, že všechna svítidla musí být od stejného výrobce, i nadále trvá. K uvedenému zadavatel uvádí, že daná společnost nabízí nouzová svítidla pod svým vlastním obchodním označením – požadavek zadavatele je tedy v tomto případě splněn. Výrobní politika a subdodavatelské řetězce jednotlivých výrobců na trhu není v tomto ohledu pro zadavatele důležitá. Podstatná je finální záruka a záštita konečného výrobce.

Zadavatel k tomuto bodu, stejně jako v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, zdůrazňuje, že vyvinul maximální snahu otevřít výběrové řízení maximu možných dodavatelů vymezením technické specifikace jednotlivých LED svítidel (příloha č. 5.2 zadávací dokumentace), kdy zadavatel nedefinoval konkrétní hodnoty mnoha parametrů, čímž by zcela diskriminačně zúžil okruh dodavatelů, ale naopak vybral pouze klíčové vlastnosti LED svítidel a za pomoci škál, resp. stanovení min./max. hodnot definoval obecný rámec technických požadavků na jednotlivá LED svítidla.

- U svítidla B zadavatel trvá na svém požadavku, mřížka je zde požadována záměrně ze zažitého estetického důvodu, kdy takto standardně vybavujeme kancelářské prostory v případě použití přisazených svítidel.
- U svítidla C zadavatel požaduje „min. IP40“ – může být IP i vyšší.
- U svítidla D, může být použit i opálový plastový kryt.

### **II.**

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 5.2 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 2

**Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen z výběrového řízení.**

### **III.**

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 3 a čl. 11 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

## Článek 10. Způsob podání nabídek

3. Nabídka bude doručena na adresu kontaktního místa osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu **TENDERA partners, s.r.o., Česká 161/1, 602 00 Brno, nejpozději do 22. 8. 2024 do 10:00 hodin.** Účastník může nabídku na výše uvedenou adresu zaslat poštou nebo ji podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:30 hodin (pondělí až čtvrtek), od 8:00 do 13:30 hodin (pátek) a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 10:00 hodin.

## Článek 11. Otevírání nabídek

1. Zadavatelem ustanovená komise otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém **veřejném zasedání** konaném na adrese kontaktního místa osoby zastupující zadavatele dne 22. 8. 2024 v 10:00 hodin.

### Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 VZD č. 2 – Příloha č. 5.2 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky – část 2

V Brně dne 12. 8. 2024

**Za zadavatele – Fehrer Bohemia s.r.o.:**

**Ing. Radek Hlaváček**

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci