

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Realizace FVE ve Městě Olešnice
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1040.html
Identifikace projektu:	„FVE Veselská 532 a Křtěnovská 582, 679 74 Olešnice“ registrační číslo: 7221300791

Název zadavatele:	Město Olešnice
Sídlo zadavatele:	679 74 Olešnice, náměstí Míru 20
Zastoupen:	Ing. David Tomášek, starosta
IČO:	00280755
DIČ:	CZ00280755

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 4. 9. 2024 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

mám dotazy k zakázce Realizace FVE ve Městě Olešnice.

1. V technické zprávě na FVE ČOV se uvádí, že bude vyměněn stávající hlavní jistič 25A za 30 A.

¹ V souladu s § 43 odst. 1 ZZVZ na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

Ve Smlouvě o připojení, je uvedeno, že stávající jistič je 3x120A

2. V technické zprávě na FVE MŠ se uvádí, že bude vyměněn stávající hlavní jistič 25A za 30 A

Ve Smlouvě o připojení je uvedeno, že stávající hodnota je 3x63A a nová má být 3x80A

3. Ve smlouvě je uvedeno, že dílo má být provedeno podle technické dokumentace i v souladu podle Smlouvy o připojení.

Ale zde je zde celkově rozpol mezi projektem a Smlouvou o připojení, co platí.

Děkuji za vyjasnění

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Správné údaje byly uvedeny ve Smlouvách o připojení. Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení poskytuje upravené technické zprávy k oběma FVE, kde tyto rozpory uvádí na pravou míru.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohy zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace – konkrétně Technické zprávy k ČOV a ZŠ

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z těchto nebo použít tyto aktualizované přílohy. Nepoužití těchto aktualizovaných příloh bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat **nejpozději do 20. 9. 2024, 10:00 hodin.**

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 – Technické zprávy FVE ČOV a ZŠ

V Brně dne 6. 9. 2024

Za zadavatele – město Olešnice

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci