



- LEGENDA HROMOSVOD
- jímací a svodové vedení drát AlMgSi 8 nebo Cu 8
 - spoj svorkový
 - jímací tyč s uchycením nebo tvarovaný jímáč
 - pomocná jímací tyč s uchycením 0,5m - 1m
 - zkušební svorka a ochranný úhelník s držáky
 - podpěry vedení dle daného materiálu
 - drát FeZn 10
 - Zemnicí tyč | 2000 mm | T profil se svorkou SR03K - ZTT 2 + SR03K

INSTALACE

svodová soustava a zkušební spojení

- neoddálená na podpěrách dle materiálového provedení stavebních konstrukcí
- zkušební svorky volně na vedení nad ochranným úhelníkem nebo trubkou

jímací soustava a jímáče

- neoddálená na podpěrách (pevně ukotvené) dle materiálového provedení stavebních konstrukcí s tyčový jímáči

náhodné jímáče a vodivé celky

- vodivé předměty na střeše mimo ochranný prostor jímací soustavy chráněny samostatnými oddálenými tyčovými jímáči (i předměty následně osazené)
- vodivé předměty na střeše chráněné oddálenými tyčovými jímáči připojeny ochranným vodičem na ochrannou přípojnici elektrické instalace
- vodivé předměty na střeše v ochranném prostoru jímací soustavy u kterých není dodržena dostatečná vzdálenost "s" vodivě propojeny s jímací soustavou
- okapové žlaby a svody vodivě propojeny s jímací a svodovou soustavou (slouží jako náhodný boční jímáč), připojení i u paty svodu
- boční vodivé konstrukce u kterých není dodržena dostatečná vzdálenost "s" vodivě propojeny s jímací a svodovou soustavou (náhodný boční jímáč)

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	 ATKRA - LYSY, S.R.O., Zahradní 992, Velké Meziříčí tel./fax: 566 52 18 61, tel: 566 52 45 85, e-mail: atkra@atkra.cz	
ing. David Urbánek	Blanka Lysá			
INVESTOR:	HTC servis, s.r.o., Kopaniny 841/9, 664 47 Střelice			
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU HTC servis, s.r.o.		DATUM	08/2022
			STUPĚŇ	DSP
			PARC. Č	st. 34
			K.Ú.	Radešín nad Bobruvkou
			Č. ZAKÁZKY	1722
OBSAH	SO01 - PŮDORYS STŘECHY - Hromosvod		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:100	D.1.4.4.07