



SVORKOVNICE BUDE UMÍSTĚNA V ZAPUŠTĚNÉ SKŘÍNI S DVÍŘKY Z OCELOVÉHO PLECHU PRO 12+2 MODULY
NAPŘ. KLV-U-1/4-F
ROZMĚR SKŘÍNĚ: 359x339x97mm
KRYTÍ: IP 30

DODAVATEL SKŘÍNĚ I JEJÍ NÁPLNĚ JE JEN REFERENČNÍ, MOŽNO POUŽÍT SKŘÍŇ I NÁPLŇ JINÝCH VÝROBCŮ ČI DODAVATELŮ PŘI ZACHOVÁNÍ MINIMÁLNĚ STEJNÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ.

	Leopold Vlk ELEKTROPROJEKTY Lesní 942 Chodov 357 35 IČO: 733 97 598 telefon: 604 358 616 mail: l-vlk@volny.cz		číslo paré :	
	kraj: Karlovarský		zakázka : ELV 24–002	
	obec : Chodov		datum : 09/2024	
	investor : Mateřská škola Chodov, Školní 737, 357 35 Chodov		stupeň projektu : DPS	formát : 2xA4
MODERNIZACE OBJEKTU MŠ ŠKOLNÍ CHODOV HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA D.1.4.4 – Elektroinstalace silnoprout			navrhl : Leopold Vlk	
			odpovědný projektant : Stanislav Brychta	
			soubor: rozvaděče 24–002.dwg	
Příloha: Hlavní ochranná přípojnice HOP			měřítko:	číslo výkresu D.1.4.4.6
Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.				