

## Dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

### „Stavební úprava technického a společenského zázemí obce“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. §§ 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZVZ“)

#### Zadavatel

Název: **Obec Dukovany**  
Sídlo: Dukovany 99, 675 56 Dukovany  
Zastoupen: Miroslavem Kříšťálem, starostou obce  
IČ: 00289329

#### Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**  
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno  
IČ: 25597001  
DIČ: CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100.

Kontaktní osoba: Mgr. Věra Ambrozová  
Telefon: + 420 731 166 078, + 420 515 917 652  
Kontaktní e-mail: [ambrozova@grantika.cz](mailto:ambrozova@grantika.cz)

Ve věci shora označené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadavatel v souladu s ustanovením § 49 ZVZ poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dne 13. 10. 2015 byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce elektronickou poštou doručena níže uvedena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího znění:

#### **Dotaz č. 9**

Dobrý den,  
chtěli bychom se zeptat, jak bude provedeno napojení podřezávaného zdiva na novou hydroizolaci?

Předem děkuji za odpověď.

#### ***Odpověď zadavatele na dotaz č. 9:***

Předpokládá se podříznutí zdiva a vložení hydroizolační fólie, jejíž přesah bude svařen s novou izolací v podlahové ploše. Nejedná se o zarážení nerezových plechů, kde je spojení s fólií technologicky nedořešené a jakýkoliv postup by byl experimentálním řešením.

#### **Dotaz č. 10**

Žádám o upřesnění počtu vnitřních dveří a zárubní. Při kontrole půdorysů a tabulky výpočtu výplní počty souhlasí. Jedná se o neshodu v počtech mezi tabulkou výplní a posledním výkazem výměr vydaném v DI č. 2. Dále není jasné, jaké zárubně mají být u požárních dveří. V dokumentaci je celkem 5 požárních dveří, ve VV je v položkách č. 174 a č. 175 uvedena montáž 3 ks protipožárních dveří a 3 ks obložkových zárubní.

Za upřesnění počtu dodávek a montáží dveří a zárubní v soutěžním výkazu výměr Vám děkuji.

#### ***Odpověď zadavatele na dotaz č. 10:***

Co se týče počtu požárních dveří, tak platí počet v PD, tedy 5 ks. U ostatních dveří se počet automaticky o 2 ks snižuje. V rozpočtu se jedná o počet montáží a zárubní. Všechny zárubně jsou ocelové. Ve specifikaci dveří jsou počty v pořádku.

#### **II.**

Zadavatel vzhledem ke změně množství poskytuje uchazečům jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací nový Soupis prací, dodávek a služeb.

**Zadavatel tímto uchazečům zdůrazňuje, aby ve své nabídce použili pouze aktualizovanou přílohu, která je přílohou těchto dodatečných informací.**

V Brně dne 14. 10. 2015

Mgr. Věra Ambrozová  
Erste Grantika Advisory, a.s.  
v zastoupení zadavatele

v zastoupení

Ing. Roman Bielak  
Vedoucí odboru výběrových řízení  
Erste Grantika Advisory, a.s.