

Zadavatel:
Obec Těrlicko
Májová 474/16
735 42 Těrlicko

Administrátor veřejné zakázky:
INNOVA Int. s.r.o.
Nádražní 923/118
702 00 Ostrava

Určeno zájemcům o veřejnou zakázku

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlicku (ev. č. 2/25/VZOŘ)**

Druh veřejné zakázky: stavební práce

Forma zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Na základě dotazu účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Dotaz účastníka č. 2:

Dovolujeme si Vás, oslovit s několika dotazy k PD a VV k veřejné zakázce: „**Stavební úpravy náměstí a hřbitova v Těrlicku (ev. č. 2/25/VZOŘ)**“

1. V rozpočtu v oddíle VRN –. Se nachází položka : Vypracování spárořezu. Účastníkovi VZ není jasné co jsi pod touto položkou představit. Dle popisu se jedná o ochranu stávajících sítí, ale tato položka se ve VV již vyskytuje.
2. Součástí dodávky má být také ocelovo-dřevěný altán. Prosíme o bližší specifikaci tohoto prvku, včetně povrchových, úprav a barevného řešení.
3. Z PD vyplývá že součástí VZ jsou také sadové úpravy. Ve výkaze výměr postrádáme položky na dodávku a výsadbu zeleně.

Odpověď zadavatele č. 2:

Ad 1) U položky zůstal nedopatřením chybný popis v poznámce, jedná se o zpracování spárořezu dlažby.

Ad 2) Venkovní altán je tvořen z ocelové konstrukce žárově zinkované opatřené práškovou barvou, stěny jsou tvořeny z dřevěných lamel, zelená střecha s dřevěným podhledem. Venkovní altán má dřevěnou podlahu. Sestavu doplňují dvě lavice s dřevěnými lamelami a jedním stolem. Založení tohoto venkovního altánu bude provedeno dle instrukcí dodavatele přístřešku.

Ad 3) V čl. I Výzvy k podání nabídek zadavatel toto upřesňoval následovně:

Přiložená projektová dokumentace řeší mimo provedení stavebních prací (a dodávek) také provedení zeleně. Provedení zeleně ovšem není součástí předmětné veřejné zakázky a soupis stavebních prací neobsahuje položky k jeho nacenění. Provedení zeleně bude řešeno v samostatné veřejné zakázce.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27. 6. 2025, 8:30.

V Ostravě dne 13. 6. 2025

Ing. Martin Ambrůz
INNOVA Int. s.r.o.
Administrátor veřejné zakázky