

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

INPROS F-M s.r.o.
28. října 1639
73801 Frýdek-Místek

Značka: 9773/V022840/2024/JO
ID stavby: 337298070

Ostrava, dne: 30.8.2024

Věc: **STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ U UL. OKRAJOVÁ parc. č. 1359, 3968/1 a 3968/4 k.ú. Horní Těrlicko**

Stanovisko k povolení záměru (slouží zároveň jako stanovisko k povolení stavby dle stavebního zákona ve znění platném k 30.6.2024 a jako stanovisko k realizaci stavby, případně záměru)

Investor: Obec Těrlicko

K existenci sítí ke stavebnímu záměru pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko pod zn.: 9773/V007007/2024/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavební úpravy venkovního schodiště na ulici Okrajová v obci Těrlicko zahrnující odstranění stávajícího schodiště a nahrazení novým schodištěm s nájezdy pro kočárky - objekt SO 01. Součástí stavby je také zřízení osvětlení přechodu pro chodce navazujícího na schodiště objekt IO 01. Jedná se o změnu dokončené stavby. Stavba bude provedená na pozemcích parc. č. 1359, 3968/1, 3968/4 k.ú. Horní Těrlicko.

Stavba je členěna na objekty:

- Objekty pozemních komunikací
SO 100 Zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy
- Vodohospodářské objekty
SO 300.01 Přeložka vodovodu
SO 300.02 Přeložka kanalizace
- Elektro a sdělovací objekty
SO 400 Veřejné osvětlení přechodu pro chodce

SO 100 Zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy

Součástí tohoto stavebního objektu je přechod pro chodce, schodiště, rampa a vysazená chodníková plocha mezi schodištěm a přechodem pro chodce. Tyto objekty mají níže uvedené technické parametry.

- Přechod pro chodce: délka 7 m a šířka 3 m.
- Schodiště: délka 18,23 m, šířka 1,5 m a převýšení 2,19 m.
- Rampa: délka 18,1 m, šířka 1 m a převýšení 2,19 m.
- Zúžení vozovky: délka zúžení vozovky na východní straně 28 m, šířka zúžení vozovky na východní straně 0,51 m, šířka chodníku v místě zúžení vozovky 2,62 m, šířka chodníku mimo zúžení vozovky 2,11 m.
- Vysazená chodníková plocha mezi schodištěm a přechodem pro chodce: délka 3,74 m, šířka 2,54 ~ 3 m.

SO 300.01 Přeložka vodovodu

V rámci objektu je řešena přeložka stávajícího vodovodního řadu DN 80 PVC v majetku SmVaK Ostrava a.s., který se nachází na parc. č. 954 a 1359, k.ú. Horní Těrlicko. Jelikož se stávající potrubí nachází v malé

Značka: 9773/V022840/2024/JO

hloubce uložení a při stavebních úpravách dojde ke snížení krytí stávajícího vodovodu bude provedena přeložka stávajícího vodovodu DN 80 PVC v délce 12,90m. Vodovod bude proveden z trub PE 100 RC DN 80 PE SDR11 PN16. Délka odstraňovaného potrubí je 11,45 m. V místě křížení vodovodu s upraveným venkovním schodištěm je navrženo krytí vodovodního řadu min. 1,2m. Vodovod v místě křížení s venkovním schodištěm bude umístěn v chrániče PE DN160.

V místě křížení s venkovním schodištěm bude přeložka vodovodu uložena do chráničky. Chránička bude provedena z PE DN160, konce chráničky budou utěsněny pomocí těsnící manžety – např. výrobce REXCOM s.r.o. Potrubí v chrániče bude vycentrováno pomocí kluzných objímek PA/PE 4-25 – např. výrobce REXCOM s.r.o.

Na potrubí budou umístěny dva hydranty DN80, dvojčinné. První bude umístěn v místě 1. Tento hydrant bude sloužit jako vzdušník, druhý hydrant bude umístěn v místě 3. Tento hydrant bude sloužit jako kalník. Hydrant, který bude umístěn v místě 1 a který slouží jako vzdušník, bude umístěn v zahradě za plotem. Není technicky možné umístit vzdušník před plot mimo zahradu, protože, nejvyšší místo, do kterého se osazuje vzdušník, se nachází v zahradě.

SO 300.02 Přeložka kanalizace

Bude provedena výšková úprava nivelety poklopu šachty Š1 jednotné kanalizace DN 300 B stoka All a (hl. uložení dna kanalizační šachty č.1 je 1,9 m).

Stávající niveleta poklopu stávající betonové šachty Š1 bude upravena do nové nivelety venkovního schodiště. Stávající šachta bude rozebrána (poklop, vyrovnávací prstence, konus a skruž). Tyto komponenty budou nahrazeny novým konusem, vyrovnávacím prstencem a poklopem.

Součástí stavby je rovněž výšková úprava napojení stávající uliční vpusti UV1 novým potrubím PVC KG SN8 DN160 délky 5,43 m napojeným na šachtu Š1 (v PD nazvaná jako kanalizace jednotná ve správě Obce). Stávající napojení uliční vpusti UV1 potrubím DN300 B bude odstraněno. Stávající napojení na šachtu bude zatěsněno cemento-popílkovou směsí.

SO 400 Veřejné osvětlení přechodu pro chodce

Budou instalovány 2 stožáry výšky 6 m. Délka podzemního el. vedení je 30 m.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemcích parc. č. 1359, 3968/1, 3968/4 k.ú. Horní Těrlícko **dojde ke střetu** se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. a to s **vodovodním řadem DN 80 PVC a jednotnou kanalizací DN 300 B stoka Alla** (hl. uložení dna kanalizační šachty č.1 je 1,9 m) – viz mapová příloha (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Havířov, tel. č.: 596 384 111, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Havířov, tel. č.: 596 831 023). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Dále upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající vodovodní, kanalizační přípojky, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

Značka: 9773/V022840/2024/JO

Byla podepsána smlouva č. 19473 o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou a dohoda č. 19474 o úpravě vodního díla z důvodu činnosti a umístění stavby v jeho ochranném pásmu.

S výše uvedenou stavbou: „Stavební úpravy schodiště u ul. Okrajová parc. č. 1359, 3968/1 a 3968/4 k.ú. Horní Těrlicko“ (dle předložené PD) **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby přeložky a úpravy vodního díla:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakt viz výše).
- **Vzhledem k tomu, že se jedná o přeložku vodovodu pro veřejnou potřebu v majetku SmVaK Ostrava a.s. a úpravu vodního díla, které jsou ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozovány ve veřejném zájmu, požadujeme, aby investor stavby, která přeložku a úpravu vodního díla vyvolala, si její realizaci (materiál a montáž) zajistil u SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. V případě potřeby možno kontaktovat – tel. 596 697 203, prelozky@smvak.cz.**
- Před zahájením prací investor předá harmonogram prací na stavbě, která úpravu vodního díla vyvolala s návazností na samotnou stavbu úpravy vodního díla k odsouhlasení zástupci SmVaK Ostrava a.s., techniku příprávcovi, tel.: 596 697 203 min. 30 dnů před zahájením prací. Uvedený harmonogram postupu prací bude předán výhradě písemnou formou a to minimálně zápisem do stavebního deníku. Současně předá 1 paré PD řešené přeložky **a úpravy vodního díla** pro možnost kontroly dle příslušné smlouvy č. 19473 a dohody č. 19474.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- V místech souběhu přeložky a zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme respektovat ochranné pásmo zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- Na základě vytyčení, v místech souběhu překládaného vodovodu se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s., je investor – stavebník povinen respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.
- Požadujeme, aby dodané materiály na stavbu splňovaly požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 409/2005 a vyhláškou č. 37/2001 Sb.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- V případě nutnosti náhradního zásobování pitnou vodou (autocisterny, pojízdné voznice nebo stacionární zásobníky), bude toto zajištěno ze strany SmVaK Ostrava a.s. na náklady investora přeložky. Do ceny díla rovněž nutno zahrnout další náklady spojené s přeložkou vodovodu. Jde o manipulační práce – odstavení, zprovoznění, vč. odvzdušnění a odkalení vodovodních řadů a uvedení vodovodu řádného provozu.
- V rámci stavby nutno řešit bezporuchové odvádění odpadních vod během stavby, které bude zajištěno na náklady investora. Postup prací v návaznosti na případné provozní výluky v odvádění odpadních vod nutno projednat s uvedeným střediskem kanalizačních sítí.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800292300).

Značka: 9773/V022840/2024/JO

- Stavby pevných konstrukcí (včetně umístění sloupků zábradlí apod.) požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního potrubí. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m.

Obecné podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- V rámci realizace stavby nutno respektovat ochranné pásmo stávajícího zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Stavby pevných konstrukcí (včetně umístění sloupků zábradlí apod.) požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního potrubí. Ochranné pásmo je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- Na základě vytyčení, v místech kolize se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s., je investor – stavebník povinen respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo, viz výše.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírny odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Skladbu zpevněných ploch požadujeme realizovat v rozsahu dle předložené projektové dokumentace. V případě, že bude řešena změna skladby zpevněných ploch je nutno toto opětovně projednat se SmVaK Ostrava a.s. a to formou nové žádosti (např. na stránkách www.smvak.cz).
- Obrubníky zpevněných ploch požadujeme (v místech souběhu obrubníků a zařízení SmVaK Ostrava a.s.) osadit v maximální možné míře od zařízení SmVaK Ostrava a.s., kde to bude technicky možné trváme na min. odstupové vzdálenosti 0,5 m od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava a.s.
- **Upozorňujeme investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměstnancům provozovatele stávajícího zařízení, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na nichž nebo pod nimiž se nachází vodovody či kanalizace včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.**
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme

Značka: 9773/V022840/2024/JO

s udělením kolaudačního souhlasu, užívání stavby v případě, že předmětná stavba podléhá kolaudaci dle aktuálního znění stavebního zákona.

- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800292300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 24


Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Veškeré přílohy naleznete na stránkách www.smvak.cz – záložka Zákazníkům/Dokumenty ke stažení