



## Starosta obce

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj.: 4300/2024/OTER/ŽpD

Spis. zn.: 561/2024/OTER/ŽpD

Vyřizuje: Ing. Michaela Sýkorová

Telefon: 596 423 170

E-mail: michaela.sykorova@terlicko.cz

Datum: 3.7.2024

Obec Těrlicko

V zastoupení:

INPROS F-M s. r. o.

28. října 1639

Frýdek – Místek

738 01

## Souhlas s připojením veřejného osvětlení

**Název stavby:** Stavební úpravy schodiště u ul. Okrajová

**Pozemek parc. č.:** 1359, 3968/1, 3968/4


**Katastrální území:** Horní Těrlicko

**Stavebník:** Obec Těrlicko

**Předložená dokumentace:** Ing. P. Krupa, 05/2024, č. zak.: 23/087

Nově navrhované osvětlení přechodu pro chodce bude napojeno na síť veřejného osvětlení obce. Síť veřejného osvětlení je ve správě obce Těrlicko a je umístěná na sloupech NN ve správě společnosti ČEZ a.s. K napojení dojde na sloupu přilehajícím k upravovanému schodišti. Osvětlení bude napojeno ze stávajícího veřejného osvětlení v obci. Napojení nového rozvodu VO proběhne na stávajícím podpěrném bodě distribučního vedení NN, kde je v současné době osazeno svítidlo VO. Na podpěrný bod bude osazena nová pojistková skříň SP100 pro přechod z volného vedení do vedení kabelového. Od paty podpěrného bodu bude kabel veden výkopem k prvnímu novému stožáru VO, zde bude vysmyčkován na stožárové svorkovnici a kabelovým protlakem pod komunikací Těšínská bude veden ke druhému osvětlovacímu stožáru. Budou použity ocelové stožáry a k nim výložníky – rovné, oboustranně žárově zinkované výšky 6,0m/7,5m pro přechod. *Výložníky* – rovné, jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 – 5, žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461. Délka vyložení 1,5m. *Uzemnění* – společně s kabelem VO bude do výkopu založen zemnicí drát FeZn Ø10. Z něj budou provedeny vývody k jednotlivým sloupům VO. Zemnicí drát bude propojen s uzemněním stávajících stožárů VO (napojovacích bodů). *Svítidla* – budou použita speciální LED svítidla s asymetrickou charakteristikou pro nasvětlování přechodů pro chodce. Parametry svítidla: 45,5W, 8000lm, osazení 1xLED-HB 1750-12750 lm-4S, 4000K.

**Obec Těrlicko souhlasí s napojením nového rozvodu veřejného osvětlení na rozvody veřejného osvětlení v majetku a provozování obce Těrlicko.**

  
**OBEC TĚRLICKO**  
735 42 TĚRLICKO  
Ing. David Biegún  
Starosta obce