

PŘÍLOHA Č. 3.3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ČÁST 2 – MODERNIZACE OSVĚTLENÍ

Článek 1. Identifikace veřejné zakázky a účastníka

Název veřejné zakázky:	Úspory energie v areálu HTC servis, s.r.o. – dodávky - II
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky

Název účastníka:	ENERGI GROUP CZ s.r.o.
Sídlo účastníka:	Okružní 242, Meziboří 435 13
Kontaktní místo:	Okružní 242, Meziboří 435 13
IČO:	25424670

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

Článek 2. Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – **modernizace osvětlení** (dále jako „**předmět veřejné zakázky**“ nebo „**zařízení**“).

V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako **minimální přípustné**. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Článek 3. Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u **každé** uvedené položky (řádku) tabulky **uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení** nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede **výrobce a typové označení nabízeného zařízení**.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit **všechny** zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Osvětlení:

Zadavatelem požadované min. požadované technické parametry:		Účastníkem nabídnuté technické parametry:	Katalogový / produktový list	Výrobce zařízení	Typové označení zařízení
Svítlidlo LED	IP66, 2790lm, 4000K, 18W	IP66, 3000lm, 4000K, 20W	doložit do nabídky	Sinclair	FL 20WALL
Svítlidlo LED	IP54, 3225lm, 4000K, 30W	IP54, 3225lm, 4000K, 30W	doložit do nabídky	Sinclair	RDTJ 30CCT/PW
Svítlidlo LED	IP20, UGR<19, 4000K, 36W, rám PL 60x60x5 bez, BL	IP20, UGR<19, 4000K, 36W, rám PL 60x60x5 bez, BL	doložit do nabídky	Sinclair	PL 595936NWBL
Prachotěsné průmyslové svítidlo LED	6510 lm, 42W	6510 lm, 42W	doložit do nabídky	Sinclair	TPL 45
Průmyslové svítidlo LED	6510 lm	6510 lm	doložit do nabídky	Sinclair	TPL 45
Prachotěsné průmyslové svítidlo LED	7750 lm, 29-50W	7750 lm, 29-50W	doložit do nabídky	Sinclair	TPL 54
LED reflektor nad vrata	50W	50W	doložit do nabídky	Sinclair	FLH 50
LED venkovní osvětlení na fasádu	80W, 4000K	100W, 2700-6500K	doložit do nabídky	Sinclair	FL2 100

V Litvínově dne 17. 06. 2025

Karel Janouškovec, jednatel společnosti ENERGI GROUP CZ s.r.o.

