



## Legenda:

**TČ** Tepelné čerpadlo vzduch/voda – podrobné technické parametry viz Technická zpráva  
s tepelným čerpadlem objednat:  
– antivibrační podložky  
– vyhřívanou vanu na odvod kondenzátu

MKL – mezipřírubová uzavírací klapka DN 65 –  $k_v=108$  m<sup>3</sup>/hod  
PK – přírubový kompenzátor

|   |                              |  |  |
|---|------------------------------|--|--|
| Hlavní projektant<br>Ing. J. Jirsák   | Vypracoval<br>Ondřej Balihar |  | <b>TZB KOMPLET s.r.o.</b><br>Novoměstská 960, 537 01 Chrudim<br>IČO 288 08 568 www.projekty-chrudim.cz<br>tel.: 602 351 486, tzbkomplet@chrudim.cz |
| Investor<br>HOTEL JEZERKA s.r.o., ÚSTUPKY 278, SEČ                                      |                              |  | formát<br>2x A4  |
| Akce<br>SEČ, ÚSTUPKY č.p. 278<br>HOTEL JEZERKA<br>SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BAZÉNU |                              |  | datum<br>03/2025   |
|   |                              |  | účel<br>DPS  |
|   |                              |  | měřítko<br>1:25  |
|   |                              |  | část   |
| Obsah výkresu<br>VYTÁPĚNÍ – DETAIL ZAPOJENÍ TEPELNÉHO ČERPADLA                          |                              |  | Označení<br>D.1.4.b.–UT11  |