



TABULKA MÍSTNOSTÍ	
Číslo	Jméno
01	CHODBA
02	CHODBA
03	TĚLOCVIČNA MALÁ
04	TĚLOCVIČNA
05	SQUASH
06	SQUASH
07	WC ŽENY
08	WC MUŽI
09	ŠATNA ŽENY
10	UMÝVÁRNA ŽENY
11	ŠATNA MUŽI
12	UMÝVÁRNA MUŽI
13	TECHNOLOGIE VÍŘIVKY
14	TECHNOLOGIE BAZÉNU
15	CHODBA
16	WC PERSONÁL
17	TECHNICKÁ MÍSTNOST
18	TECHNICKÁ MÍSTNOST
19	TECHNICKÁ MÍSTNOST

PŘIPOJENÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ:

- R1,R2,RB3

HLAVNÍ JISTIČ ROZVADĚČE FITCENTRA
- RB

JISTIČ ROZVADĚČ TECHNOLOGIE BAZÉNU
- RV

JISTIČ ROZVADĚČ TECHNOLOGIE VÍŘIVKY
- E

SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ PRŮMYSLOVÉ LED 100W
- F

SVÍTIDLO PŘISAZENÉ LED 13 AŽ 21W – BUDE PROVEDENA VÝMĚNA ZA NOVÁ
- N

SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ NOUZOVÉ LED 3W S PIKTOGRAMEM, 3h
- N

VŠECHNA SVÍTIDLA E A F JSOU OVLÁDÁNA PŘÍMO Z PŘÍTOMNOSTNÍCH ČIDEL ROZMÍSTĚNÝCH V DANÉM PROSTORU. SVÍTIDLA V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH JE MOŽNÉ TRVALE SEPNOT PŘEDŘÁZENÍMI STYKAČI. OVLÁDÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO SYSTÉMEM MoR OSVĚTLENÍ

PŘIPOJENÁ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ:

- 1

SQUASH – VÝMĚNA JEDNOTKY V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI
- 4

VĚTRÁNÍ POSILOVNY
- 8

3x VENKOVNÍ SPLITOVÁ JEDNOTKA CHLAZENÍ SQUASH
- TČ

TEPELNÉ ČERPADLO 38,1 kW
- EK

ELEKTROKOTEL 60 kW

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3: 2017  
Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje, jehož –základní ochrana je zajištěna izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty, v souladu s přílohou A, a –ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatických odpojením v případě poruchy v souladu s 411.3 a Kde je to určeno, uplatní se ještě ochrana proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací reziduální proud v souladu s 415.1 nepřekračuje 30mA.

Zodp. projektant	Ing. Jaromír Zíta	Vypracoval	Ing. Jaromír Zíta	Ing. Jaromír Zíta
Obecní úřad:	538 07 SEČ	Kraj:	PARDUBICKÝ	
Investor:	HOTEL JEZERKA s.r.o., ÚSTUPKY 278, SEČ			
Název stavby:	HOTEL JEZERKA SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BAZÉNU			
Obsah výkresu:	1.PP – SILN. ELEKTROINSTALACE			
Datum	8.7.2025	Účel	Dokumentace pro provádění stavby	
Zak. číslo	75–2025–01	Číslo výkresu	D6.3	