

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Energetické úspory a využití OZE na budově ZŠ a Gymnázia Konice
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1613.html
Identifikace projektu:	Název projektu: „Energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie na budově ZŠ a Gymnázia Konice“ Registrační číslo projektu 5240200021

Název zadavatele:	Město Konice
Sídlo zadavatele:	Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
Zastoupen:	Ing. Michal Obrusník, starosta
IČO:	00288365
DIČ:	CZ00288365

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 28. 7. 2025 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

prosím o vysvětlení případné možnosti změny technického řešení, v zadávací dokumentaci jsem k této věci nic nenašel:

1. Je možné nabídnout jiný typ a výkon zvolených FV panelů?
Panely 410Wp jsou dnes již mírně zastaralé a aktuálně se běžně používají panely s výkonem mezi 500-600Wp, které mají stejné záruky, lepší účinnost a kvalitnější provedení.
2. Změna panelů má samozřejmě dopad na počet konstrukcí, optimizérů, montážní práce apod., pokud je změna panelů akceptovatelná, prosím o sdělení, jakým způsobem to uvést v položkovém rozpočtu FVE
3. Je možné změnit počet i výkon FV měničů? Například 50kW a 30kW? Pokud ano, tak viz bod 2.
4. Lze nabídnout jiný bateriový systém s měničem, než jaký je uveden v PD? Měnič 88kW s úložištěm 108,9kWh je specifická sestava jednoho konkrétního výrobce/dodavatele, které neumožňuje nabídnout případně lepší nebo kvalitnější řešení, protože pak může být mírná odchylka v kapacitě nebo výkonu.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Ad1)

Ano, zadavatel umožňuje nabídnout i jiný typ a výkon fotovoltaických panelů při dodržení celkového instalovaného výkonu FVE. V případě vlivu na statické posouzení střechy a PBŘ stavby, si musí účastník zajistit nové posouzení / přepracování dokumentů. Platí, že musí být dodrženy všechny základní parametry panelů uvedených v PD nebo musí být lepší.

Ad 2)

Měniče byly navrhovány po určitých celcích na dané výkony FV panelů. Při změně výkonu a umístění panelů (jiné stringování) i bude nutné změnit i výkonové složení měničů. Platí, že musí být dodrženy všechny základní parametry měničů uvedených v PD nebo musí být lepší.

Zadavatel přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení upravený položkový rozpočet s možností editace položek, souvisejících s případným jiným počtem či výkonem fotovoltaických panelů, měničů a bateriového úložiště.

Ad3)

Ano, zadavatel umožňuje nabídnout i jiný počet a výkon měničů při dodržení celkového výkonu FVE. Zadavatel přikládám upravený položkový rozpočet s možností editace souvisejících položek.

Ad4)

Ano, zadavatel umožňuje nabídnout i jiný bateriový systém s měničem, než je uveden v projektové dokumentaci. Obecně platí, že musí být dodržen min. celkový výkon FVE, tj. 88 kW měnič a 108,9 kWh baterie. Výkon může být větší, ale musí být dodržen u obou veličin. Stejně tak veškeré technické parametry uvedené v PD musí být minimálně dodrženy.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 4.2a zadávací dokumentace – 4.2a_Položkový rozpočet_FVE_část 2_v2

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 2. 9. 2025, 10:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - 4.2a_Položkový rozpočet_FVE_část 2_v2

V Brně dne 30. 7. 2025

Za zadavatele – Město Konice:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci