

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Hotel Jezerka s.r.o. – energetická opatření – dodávky
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1127.html
Identifikace projektu:	program Úspory energie, výzva II, název projektu: Hotel Jezerka s.r.o. – energetická opatření , registrační číslo projektu CZ.01.04.01/01/24_049/0005875

Název zadavatele:	Hotel Jezerka s.r.o.
Sídlo zadavatele:	Ústupky č.ev. 278, 53807 Seč
Zastoupen:	Ing. Zdeněk Bulíček, Ing. Milan Kušta, jednatelé Jaromír Paulus, prokura
IČO:	25971484
DIČ:	CZ25971484

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Bc. Iveta Minx Prášková
Telefon:	+420 739 547 265
E-mail:	praskova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

V průběhu lhůty pro podání nabídek zadavatel našel nesrovnalost ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 12. 8. 2025 (dále jen „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1“), kterou si dovoluje prostřednictvím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace uvést na pravou míru.

Zadavatel v čl. II Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 uvedl mimo jiné i informace z konané prohlídky místa plnění. Zadavatel k těmto informacím konstatuje, že z důvodu administrativní chyby byly mylně uvedeny informace z prohlídky místa plnění ze dne 11. 8. 2025, která se uskutečnila v jiném souběžně

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

probíhajícím zadávacím řízením na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Hotel Jezerka s.r.o. – energetická opatření – stavební práce“.

Zadavatel uvádí čl. II Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 na pravou míru, a to ve znění:

II.

V rámci prohlídky místa plnění, která se uskutečnila dne 12. 8. 2025, zadavatel poskytl účastníkům prohlídky místa plnění některé informace, které tímto poskytuje i ostatním zájemcům o veřejnou zakázku:

- ✓ Situace strojovny topení - v místě kde je v projektu topení nakreslen nový rozdělovač pro topné okruhy je trubní vedení VZT jednotky - bude pravděpodobně nutné uzpůsobit umístění nového rozvaděče
- ✓ Možnosti pro transport venkovní jednotky TČ - venkovní jednotku bude možné dopravit přes kurty a nebude nutné zajišťovat jeřáb.

III.

Vzhledem k tomu, že zadavatel poskytnutím tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace nedoplňuje zadávací podmínky, pouze vysvětluje určité „nejasnosti“ nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Brně dne 19. 8. 2025

Za zadavatele – Hotel Jezerka s.r.o.:

Ing. Bc. Iveta Minx Prášková

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci