



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Sanace sesuvu svahu místní komunikace – 8/25/ZPŘ
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1261.html
Identifikace projektu:	Název projektu: Sanace sesuvu svahu místní komunikace na ul. Čaplovecká, Těrlicko Pořadové číslo: 144072

Název zadavatele:	Obec Těrlicko
Sídlo zadavatele:	Májová 474/16, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko
Zastoupen:	Ing. David Biegún, starosta
IČO:	00297666
DIČ:	CZ00297666

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.



V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 17. 10. 2025 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

V soupisu prací je níže uvedená položka č. 24, týkající se podkladního betonu s výměrou 77,52 m³. Dle našeho názoru by měla být výměra 11,56 m³ ($0,15 \cdot 0,507 \cdot (82+70)$).

24	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 - podkladní beton	m3	77,520		0,00
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274321511				
VV			$0,51 \cdot (82+70)$				
					77,520		

Žádáme zadavatele o kontrolu výměry položky č. 24 a o případnou opravu této položky.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

V rámci kopírování vzorce došlo k chybnému zkopírování vzorce, správná výměra je: $0,15 \cdot 0,51 \cdot (82+70) = 11,628$.

Zadavatel přikládá upravený položkový rozpočet.

Dotaz č. 2:

V soupisu prací je níže uvedená položka č. 29, týkající se betonového dříku s výměrou 43,12 m³. Dle našeho názoru by měla být výměra 97,28 m³ ($0,4 \cdot 1,6 \cdot (82+70)$).

29	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 - dřík	m3	43,120		0,00
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 - dřík				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275322511				
VV			$0,4 \cdot (28+70) \cdot 1,1$				
					43,120		

Žádáme zadavatele o kontrolu výměry položky č. 29 a o případnou opravu této položky.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

V rámci kopírování vzorce došlo k chybnému zkopírování vzorce, správná výměra je: $0,4 \cdot 1,6 \cdot (82+70) \cdot 1,05 = 102,144$

Zadavatel přikládá upravený položkový rozpočet.

Dotaz č. 3:

V soupisu prací je níže uvedená položka č. 56, týkající se dlažební žulové kostky s výměrou 8,16 m². Domníváme se, že ve výpočtu pod položkou je chyba v koeficientu množství. Dle našeho názoru by měla být výměra 48,00 m² (160*0,1*3).

56	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	8,160		0,00
	PP		kostka štípaná dlažební žula velká 15/17				
	VV		160*0,1*3		48,000		
	VV		Součet		48,000		
	VV		48*0,17 'Přepočtené koeficientem množství		8,160		

Žádáme zadavatele o kontrolu výměry položky č. 56 a o případnou opravu této položky.

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

V rámci nastavení programu byl automaticky nastaven koeficient na množství materiálu, správná výměra je: 160*0,1*3=48

Zadavatel přikládá upravený položkový rozpočet.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – 04_Položkový rozpočet_v2

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 6. 11. 2025, 10:00 hodin.

Příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - 04_Položkový rozpočet_v2

V Brně dne 20. 10. 2025

Za zadavatele – Obec Těrlicko:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci