

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	WEB VP Břežany RI + II – výstavba 2 VE – přípravné stavební práce
Druh výběrového řízení:	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_2113.html
Identifikace projektu:	WEB VP Břežany RI + II, registračním číslo: CZ.01.04.02/01/25_075/0008857

Název zadavatele:	WEB VP Břežany s.r.o.
Sídlo zadavatele:	Ríšova 149/21, Žebětín, 641 00 Brno
Zastoupen:	Michaela Lužová, jednatelka Melanie – Rosemarie Walter, jednatelka
IČO:	21890030
DIČ:	CZ21890030

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 23. 1. 2026 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr pro základ BRE 1 je v položce 17 Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10505) uvedena celková hmotnost výztuže 149,092 . dle výkresu BRE 1 – výpis a výkaz výztuže je uvedena celková hmotnost 156800,6 kg. Žádáme zadavatele o kontrolu této položky.

¹ V souladu s § 43 odst. 1 ZZVZ na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel na základě dotazu vydává nový položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení.

Upravené položky:

BRE 1 záložka 2.2.0.4.101

- 15 - bednění zřízení
- 16 - bednění odstranění
- 17 - vázaná výztuž

BRE2 záložka 2.2.0.4.201

- 16 - bednění zřízení
- 17 - bednění odstranění
- 18 - vázaná výztuž

Dotaz č. 4:

Dle výkresu BRE 1 – výkres tvaru základu je součástí základu rovněž Zemnicí pásek FeZn 30x4 vedený po armování základu uložený v hloubce 4,4 m . Tento zemnicí pásek ani související zemní práce jsme v nenašli v příloženém rozpočtu. Žádáme zadavatele o vysvětlení.

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Zemní pásek FeZn a související zemní práce nejsou součástí tohoto zadávacího řízení. Uváděné plnění bude součástí zadávacího řízení na přípravné elektropráce.

Dotaz č. 5:

Dle našeho názoru není v rozpočtu obsaženo bednění pro horní část základu vyhotovené z betonu C50/60. Výměra uvedená ve výkazu výměr odpovídá pouze výměře bednění u paty základu výšky 0,6 m. Žádáme zadavatele o doplnění

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel na základě dotazu vydává nový položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení.

Upravené položky:

BRE 1 záložka 2.2.0.4.101

- 15 - bednění zřízení
- 16 - bednění odstranění
- 17 - vázaná výztuž

BRE2 záložka 2.2.0.4.201

- 16 - bednění zřízení
- 17 - bednění odstranění
- 18 - vázaná výztuž

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 3.2 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen z výběrového řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 3. 2. 2026, 10:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 3.2 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet

V Brně dne 27. 1. 2026

Za zadavatele – WEB VP Břežany s.r.o.:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci