

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	WEB VP Břežany RI + II – výstavba 2 VE – přípravné stavební práce
Druh výběrového řízení:	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_2113.html
Identifikace projektu:	WEB VP Břežany RI + II, registračním číslo: CZ.01.04.02/01/25_075/0008857

Název zadavatele:	WEB VP Břežany s.r.o.
Sídlo zadavatele:	Ríšova 149/21, Žebětín, 641 00 Brno
Zastoupen:	Michaela Lužová, jednatelka Melanie – Rosemarie Walter, jednatelka
IČO:	21890030
DIČ:	CZ21890030

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Česká 161/1, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 30. 1. 2026 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 6:

V SO 201 BRE 2 - základ a manipulační plochy je položka 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného o výměře 557,128 m³ dle popisu této položky se však jedná o podkladní beton a štěrkopískový

¹ V souladu s § 43 odst. 1 ZZVZ na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

polštář. Žádáme zadavatele o rozdělení této položky. Tento ŠP polštář není vykázán u BRE 1. Žádáme zadavatele o prověření této položky.

K dotazu č. 6 zadavatel uvádí následující:

V popisu položky č. 271571111R00 je nedopatřením „navíc“ uveden text „Podkladní beton tl. 100 mm pod středem prohlouben o 250 mm, plocha podkladního betonu = 633,1 m²“. Platí jen popis položky „Hutněný štěrkopískový polštář tl. 800 mm“. Položka se týká pouze polštáře ze štěrkopísku.

Popis „Podkladní beton tl. 100 mm pod středem prohlouben o 250 mm, plocha podkladního betonu = 633,1 m²“ je součástí položky č. 275313511R00.

Ano, ŠP polštář u BRE 1 není vykázán, neboť není potřeba. Viz IG průzkum.

Dotaz č. 7:

V rozpočtu pro BRE1 a BRE 2 jsou SO 103 a SO 203 dočasné a zpevněné plochy je v rozpočtu uvedeno, že pol. 500000x01 dočasné zpevněné plochy pro montáž BRE 1(případně BRE 2) + uvedení do původního stavu (dle PD), má být provedena v alternativách štěrkový povrch nebo povrch z recyklátu , silniční panely, ocelové desky a zároveň je v technické zprávě 2.3.0.1. Dopravní infrastruktura Komunikace a zpevněné plochy uvedena na str. 6. Konstrukce komunikací a zpevněných ploch

Skladba pro dočasnou a trvalou úpravu

- Zakalení krytu výplňových mamenivem ze štěrkodrti 0-22 tl. 50 mm
- Kamenivo drcené (VŠ) 32/63 tl. 250 mm
- ŠD 0/63 tl. 250 mm
- Ochranná vrstva ze ŠP 0/8 tl. 50 mm
- Geotextilie Geolon PP80
- Upravená a zhutněná zemní pláň Edef= 45 MPa
- Případná sanace vápněním 3 % - 200-300 mm

Případná alternativa z ŠCM a recyklátem

Dotaz podle čeho má zhotovitel postupovat podle výkazu výměr nebo podle technické zprávy

K dotazu č. 7 zadavatel uvádí následující:

Zhotovitel bude postupovat podle výkazu výměr (tj. Položkového rozpočtu). Výkaz výměr, konkrétně položka č. 500000x01, resp. č. 500000x02 „Dočasné zpevněné plochy pro montáž BRE 1 (případně BRE 2) + uvedení do původního stavu (dle PD)“ umožňuje zhotoviteli variantní řešení dočasných zpevněných ploch (silniční panely, ocelové desky, atd). Dále je z popisu této položky zřejmá požadovaná únosnost. Je na zhotoviteli, kterou variantu zvolí, zadavatel připouští všechny uvedené.

V technické zprávě „2.3.0.1. Dopravní infrastruktura Komunikace a zpevněné plochy je uvedena na str. 6. Konstrukce komunikací a zpevněných ploch Skladba pro dočasnou a trvalou úpravu“, kde je navržena skladba projektantem, která však pro zhotovitele není závazná. Je to jedna z možností realizace Dočasných zpevněných ploch.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 3.2 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy může být považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen z výběrového řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 10. 2. 2026, 10:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 3.2 zadávací dokumentace – Položkový rozpočet

V Brně dne 3. 2. 2026

Za zadavatele – WEB VP Břežany s.r.o.:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci