




LEGENDA

- Nové kabelové vedení vn - uloženo v zemi
- Stávající kabelové vedení vn - uloženo v zemi
- Stávající vedení vn - venkovní
- Nové sdělovací vedení - uloženo v zemi

0 500 m
Stupnice měřítka pro použití u výtisku



Poznámka:
Po celou délku vedení musí být rozestup mezi okrajem kabelu vn a okrajem trubky HDPE 200 mm.
Způsob pokládky kabelu vn a trubky HDPE bude proveden pluhováním.

AUTORIZACE:	ČÍSLO PARÉ:

VYPRACOVAL Ing. Vojtěch	SCHVÁLIL Ing. Vojtěch	DRUH DOKUMENTU &ETL - Situační výkres	Projektovní činnost v elektrotechnice Ing. Pavel Vojtěch IČO: 21507295 ČKAIT: 1007526	
OBJEDNATEL: WEB Větrná energie, s.r.o., Řiřova 149/21, Žebětín, 641 00 Brno			DATUM:	11/2025
Větrné elektrárny v lokalitě Břežany u Znojma			MĚŘÍTKO:	1:5000
D.1.2 - Technologické řešení			STUPEŇ:	RD
2.6.0.4.1 - Vyvedení výkonu z VTE I			LIST:	1/1
Situační			Č. VÝKRESU 1-E04	REVIZE R02