



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

k zakázce na stavební práce s názvem:

„Realizace úspor energií ve výrobní hale společnosti – zateplení objektu II“

zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 33321/15/61100, v rámci projektu s názvem „Úspory energií společnosti TOOL TECH CZ s.r.o.“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1.3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, Výzva I, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0./15_010/0000543

Zadavatel

Název/Obchodní firma: **TOOL TECH CZ, s.r.o.**
Sídlo: Jablůnka 608, PSČ 75623
Zastoupen: Ing. Lenka STARŮSTKOVÁ, jednatelka
Ing. Renata ŠIŠKOVÁ, jednatelka
IČ: 28609565
DIČ: CZ28609565
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34526
Kontaktní osoba: Ing. Oldřich Starůstka
Telefon: + 420 602 729 683
E-mail: oldrich.starustka@tooltech.com

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ: 25597001
DIČ: CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100
Kontaktní osoba: Ing. Roman Bielak
Telefon: + 420 731 193 745, + 420 515 917 653
Fax: + 420 515 917 660
E-mail: bielak@grantika.cz

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu čl. XII. zadávací dokumentace **dodatečné informace** k zadávacím podmínkám.

I.

Dne **21. 03. 2016** byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené zakázce elektronickou poštou doručena žádost o **dodatečné informace k zadávacím podmínkám zakázky následujícího znění:**

Dotaz č. 18:

Popsaný vlnitý profil na opláštění fasády odpovídá výrobku PF 25 od firmy Satjam. Ten se však v požadované tloušťce 0,7mm v příslušné Ral 9005 nevyrábí. Výroba je možná pouze v tloušťce 0,5mm. Prosím o upřesnění.

K dotazu č. 18 zadavatel uvádí následující:

V případě, že se globálně a celkově v Projektové dokumentaci a Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vyskytuje barva RAL 9005 - šedá, jedná se o administrativní chybu. Zadavatel požaduje barevnost RAL 9006 – stříbrná (šedá). Barva RAL 9005 je barva černá.

Uchazeči ve všech položkách položkového rozpočtu, kde je v popisu RAL 9005 ocení RAL 9006 – stříbrná (šedá).

Zadavatel nemůže a nebude specifikovat konkrétního výrobce vlnitého opláštění. K příslušné tl plechu 0,7 mm a příslušné RAL zadavatel uvádí, že RAL 9005, bude dle výše zmíněného sdělení nahrazena RAL 9006 - stříbrná (šedá).

Dotaz č. 19:

Popsaný plech (pozinkovaný plech eloxovaný) v technické zprávě se dle vyjádření několika výrobců plechů v této povrchové úpravě nevyrábí. Prosím o Vaše vyjádření

K dotazu č. 19 zadavatel uvádí následující:

Dle výše zmíněného sdělení bude RAL 9005 celkově nahrazena RAL 9006 - stříbrná (šedá). Vlastní provedení povrchové úpravy, tj. pozinkovaný plech s eloxováním je technologicky proveditelné a možné, toto požaduje zadavatel dodržet.

II.

Zadavatel ve smyslu těchto dodatečných informací vydává opravený Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - přílohu č. 6 zadávací dokumentace, ve kterém je pouze ve specifikaci RAL 9005 nahrazeno RAL 9006.

Každý uchazeč je povinen ve své nabídce vycházet z této aktualizované přílohy zadávací dokumentace. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

III.

V souvislosti s vydáním těchto dodatečných informací č. 3 k zadávacím podmínkám se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. X, odst. 2 a čl. XIV, odst. 1 ZD se nahrazují zněním:

X. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

- 2) Nabídka bude doručena na adresu sídla osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu **Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, nejpozději 14. 4. 2016 do 10:30 hod.** Uchazeč může nabídku na výše uvedenou adresu zaslat poštou nebo ji podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 10:30 hodin.

XIV. INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

- 1)** Zadavatelem ustanovená komise pro otevírání obálek otevře neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém **neveřejném zasedání** konaném v sídle osoby zastupující zadavatele **dne 14. 4. 2016 v 10:30 hodin**.

Přílohy dodatečných informací č. 3

Příloha č. 1 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr_v3

V Brně dne 24. 3. 2016

Za zadavatele – TOOL TECH CZ, s.r.o.

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Roman Bielak

Vedoucí odboru výběrových řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.