

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
**KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ**  
**územní pracoviště Pelhřimov**

Pražská 127, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 301 350, fax: 565 301 350, e-mail: podatelna@pe.khsjih.cz, ID: sf3iu8q

---

Váš dopis zn.:

Ze dne: 15-07-15

Naše značka: KHSV/14636/2015/ PE/HP/Tom,Tvr

Stanislav Čáp

Horní Světlá 20

391 43 Bradáčov

Vyřizuje: Mgr. Markéta Běhounková

Telefon: 565 301 355

E-mail: [marketa.behounkova@pe.khsjih.cz](mailto:marketa.behounkova@pe.khsjih.cz)

Datum: 14. srpna 2015

**„Přístavba a stavební úpravy haly – truhlářská provozovna Central v Pacově“ – projektová dokumentace pro spojené územní rozhodnutí a stavební povolení a odstranění stavby – stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.**

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst.2 písm. i) cit. zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění toto

**závazné stanovisko:**

s návrhem projektové dokumentace pro spojené územní rozhodnutí a stavební povolení a odstranění stavby „Přístavba a stavební úpravy haly – truhlářská provozovna Central v Pacově“, investor Stanislav Čáp, Horní Světlá 20, 391 43 Bradáčov se

**souhlasí**

souhlas je však vázán ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, ve spojení s § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění na splnění těchto podmínek:

1. Stávající i nově navrhované prostory budou stavebně řešeny tak, aby byly řádně odvětrány, zjemněna vestavěné prostory.
2. Před zahájením činnosti bude doloženo měření intenzity umělého osvětlení na pracovních místech v nově navrhovaných prostorech

**Odůvodnění:**

Dne 15. 7. 2015 byla Krajské hygienické stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov doručena žádost investora Stanislava Čápa, Horní Světlá 20, 391 43 Bradáčov dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o vydání stanoviska k projektové dokumentaci na akci „Přístavba a stavební úpravy haly – truhlářská provozovna Central v Pacově“. Řešené území je součástí výrobního areálu firmy Central v Pacově. Řešený objekt SO H je umístěn z převážné části na nezastavěných plochách, z části jako dostavba 2. NP stávajícího objektu SO G a z části na místě odstraňovaného objektu přístřešku na hranici pozemku. Plánovaná přístavba a stavební úpravy mají za

cíl rozšířit stávající skladovací a výrobní kapacity v rámci areálu firmy a to je dřevařská výroba základních dílců. Zastavěná plocha dostavby ve 2. NP – 232,6 m<sup>2</sup>, zastavěná plocha přístavby skladové a výrobní haly 752,1 m<sup>2</sup>. Nově budovaný objekt bude napojen na stávající přípojky a rozvody vnitroareálových sítí technické infrastruktury.

Stávající výrobní a administrativní objekt (SO G) – jižní část objektu bude dostavěna o 2. NP. Dojde též k úpravě dispozice jižní části I. NP, pod dostavovanou částí. Účel užívání – v I. NP dojde k uvolnění dispozice odstraněním vnitřních dělicích příček, prostor bude užíván jako sklad hotových výrobků. Ve 2. NP vznikne výrobní hala. Prostory budou propojeny s novou dostavbou objektu SO H. Konstruktivní systém objektu je řešen jako železobetonový prefabrikovaný skelet.

Nový výrobní a skladovací objekt (SO H) – jedná se o dvoupodlažní halový objekt, půdorysně tvaru L. Konstruktivně se jedná o skeletový nosný železobetonový prefabrikovaný systém, vnější plášť objektu bude tvořen tepelně izolačními PUR panely. Nové podlahy budou provedeny z drátkobetonu, v místě pojezdu nákladních vozidel bude ponechán stávající asfaltový beton. V objektu budou 2 zdvihací rampy, pro transport materiálu mezi podlažími. Prostory 1. NP budou využívány jako sklad /překladiště (rampa), ve 2. NP se nachází výrobní hala.

Dispoziční uspořádání 1. NP – dílna údržby, průjezd – zastřešená rampa, schodiště, výrobní hala, 2x zdvihací rampa materiálu, 2. NP – výrobní hala I., výrobní hala II., 2x schodiště, 2x zdvihací rampa. Světlá výška I. NP 4,1 m, 2. NP 3,25 m. Větrání objektu je v kombinaci nuceného a přirozeného větrání, výrobní prostory jsou větrány odtahovými axiálními ventilátory na obvodu přístavby nové haly. Pro přívod vzduchu jsou navrženy nástěnné plynové jednotky Robur 51 vybavené směšovací komorou se sáním čerstvého vzduchu přes stěnu. Nastavením klapky lze regulovat poměr čerstvého a cirkulačního vzduchu. Dílna údržby je odvětrávána pomocí ventilátoru nad rovinu střešního pláště a přívod vzduchu je z výrobní haly. Vytápění výrobních prostor Robury, dílny údržby a schodiště el. přímotopy. Osvětlení prostor přirozené okny + umělé zářivkové. Sociální zázemí zůstává stávající.

Stanovení podmínek vychází z § 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve spojení s §§ 41,42 a 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších platných předpisů.

Navrhované řešení při splnění výše uvedených podmínek je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, a proto byl vysloven souhlas.

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA**

se sídlem v Jihlavě

územní pracoviště Pelhřimov

Pražská 127, 393 01 Pelhřimov

*Běhounková*

Mgr. Markéta Běhounková

odborný referent oddělení hygieny práce v Pelhřimově

## Přílohy

projektová dokumentace