

Dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám

k podlimitní významné veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce obytné zóny Kunštát“

zadávané v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Zadavatel

Název: **Obec Dukovany**
Sídlo: Dukovany 99, 675 56 Dukovany
IČ: 00289329
DIČ: CZ00289329
Zastoupen: Miroslavem Křišťálem, starostou obce

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ: 25597001
DIČ: CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100.

Kontaktní adresa: Erste Grantika Advisory, a.s.
Jánská 448/10, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Věra Ambrozová
Telefon: + 420 731 166 078, + 420 515 917 652
Kontaktní e-mail: ambrozova@grantika.cz

Ve věci shora označené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadavatel v souladu s ust. § 49 ZVZ poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

I.

Dne 03. 10. 2016 byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího znění:

Dotaz č. 7:

V technické zprávě, v čl. 6.8. Ochrana dřevěných konstrukcí je uvedeno: *Ochrana dřevěných konstrukcí bude provedena hloubkovou tlakovou impregnací proti plísním. Dále bude proveden dvouvrstvý nátěr. Návrh barevného odstínu bude upřesněn investorem v dostatečném předstihu.*

Předpokládáme, že požadavek na tlakovou impregnaci se týká fošen mostovky, zábradlí a podobných prvků lávky, protože požadavek na tlakovou impregnaci prvků z lepeného lamelového dřeva je technologicky neproveditelný, protože impregnace se nedostane přes lepenou spáru Impregnovat by se museli jednotlivé lamely lepeného lamelového dřeva a teprve následně slepit. Na slepení tlakově

impregnovaných lamel nelze nést záruku pevnosti. Prosíme proto o odpověď, zda náš předpoklad, že tlaková impregnace se týká dřevěných prvků, vyjma lepeného lamelového dřeva, je správný.

Odpověď na dotaz č. 7:

Požadovaná úprava se týká opravdu jen mostovky.

Za zadavatele – Obec Dukovany:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Mgr. Věra Ambrozová

poradce pro výběrová řízení