

Dodatečné informace č. 6 k zadávacím podmínkám

k podlimitní významné veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce obytné zóny Kunštát“

zadávané v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Zadavatel

Název:	Obec Dukovany
Sídlo:	Dukovany 99, 675 56 Dukovany
IČ:	00289329
DIČ:	CZ00289329
Zastoupen:	Miroslavem Křišťálem, starostou obce

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma:	Erste Grantika Advisory, a.s.
Sídlo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ:	25597001
DIČ:	CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100.

Kontaktní adresa:	Erste Grantika Advisory, a.s. Jánská 448/10, 602 00 Brno
Kontaktní osoba:	Mgr. Věra Ambrozová
Telefon:	+ 420 731 166 078, + 420 515 917 652
Kontaktní e-mail:	ambrozova@grantika.cz

Ve věci shora označené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadavatel v souladu s ust. § 49 ZVZ poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

I.

Dne 14. 10. 2016 byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího znění:

Dotaz č. 8:

Může zadavatel blíže specifikovat elastomerová ložiska pod dřevěnou lávkou?

Odpověď na dotaz č. 8:

Všechna elastomerová ložiska budou Typ B rozměru 150x200 mm tl. $T_e=21\text{mm}$, $T=30\text{mm}$ maximální síla 469kN.

Rozměry elastomerových ložisek je možné odečíst z výkresové dokumentace, jedná se o standardizovaný výrobek, který se upřesňuje dle dodavatele stavby a jím zvoleného výrobce pro daný typ ložiska.

DOTAZ č. 9

Tisk soupisu prací

S ohledem na rozsáhlost (391listů) a nepřehlednost vytištěného soupisu prací se ptáme, zda je možno do nabídky pro veřejnou zakázku doložit soupis prací zredukovaný pouze na položky bez pomocných výpočtů výměr? Do elektronické verze nabídky by byl použit soupis prací kompletní.

Odpověď na dotaz č. 9:

Uchazeč předloží v tištěné nabídce soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve které mohou být řádky obsahující pomocné výpočty skryté, tzn. vytištěny mohou být pouze řádky, do kterých uchazeč doplňuje jednotkovou cenu.

V elektronické nabídce na datovém nosiči musí být vloženo vše včetně pomocných výpočtů výměr. To tedy znamená, že do elektronické verze nabídky bude použit soupis prací ve formátu, jak byl poskytnut v zadávací dokumentaci.

Za zadavatele – Obec Dukovany:

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Mgr. Věra Ambrozová

poradce pro výběrová řízení