



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

k zakázce na dodávky s názvem:

„ALUCAST, s.r.o. – Řešení výroby rozměrných odlitků“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. 51773/16/61100, platných ke dni 1. 10. 2016 v rámci projektu s názvem „**Řešení výroby rozměrných odlitků**“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program INOVACE – Inovační projekt prioritní osa PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, Výzva I, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0000666

Zadavatel:

Název/Obchodní firma: **ALUCAST, s.r.o.**
Sídlo: č.p. 100, 687 07 Tupesy
Zastoupen: Ing. Jarmil CILEČEK, jednatel
IČ: 26232111
DIČ: CZ26232111
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38933

Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČ: 25597001
DIČ: CZ25597001
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Iveta Prášková
Telefon: + 420 739 547 265, + 420 515 917 653
Fax: + 420 515 917 660
E-mail: praskova@grantika.cz

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu čl. XII. zadávací dokumentace **vysvětlení zadávací dokumentace** (dále jen „Vysvětlení“).

Zadavatel upozorňuje účastníky, že dotazy jsou číslovány jednotnou vzestupnou řadou v rámci všech vydaných Vysvětlení, proto dotazy v tomto dokumentu začínají p.č. 1.

Dne **7. 12. 2016** byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené zakázce elektronickou poštou doručena žádost o **Vysvětlení k části 2 zakázky následujícího znění:**

*„Dobrý den paní Prášková,
posílám pár otázek k části 2: dodávka parního vyvíječe .“*

Dotaz č. 1:

„Zadané parametry páry : při požadovaném provozním tlaku 10,5 baru je teplota 184 st.C při požadované teplotě 165 st.C je tlak cca 7,5 baru Který parametr je důležitější , tlak nebo teplota?“

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Důležitějším parametrem pro zadavatele je tlak a k němu odpovídá teplota, v zadání je u teploty syté páry uvedena minimální požadovaná hodnota, a to 165°C.

Dotaz č. 2:

„Jak je vyřešena kvalita napájecí vody pro vyvíječ a její ohřev na cca 70st.C ?“

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel bude vodu upravovat standardním způsobem. Úprava a ohřev vody nejsou předmětem výběrového řízení, bude zabezpečeno na náklady zadavatele.

Dotaz č. 3:

„V zadání není způsob provozování vyvíječe , bude to zařízení s obsluhou nebo občasným dozorem ? Není požadováno BOSB.“

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Bude se jednat o zařízení s obsluhou.

Dotaz č. 4:

„Tlak plynu pro vyvíječ bude opravdu jenom 2 kPa ?“

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Je uveden parametr pro případ nízkotlakového rozvodu. Hala je v projekční fázi.

Dotaz č. 5:

„Kdo řeší přípojku plynu,vody ,el.proudu , kouřovod a jejich zapojení a revize ?“

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

Uvedené není předmětem výběrového řízení. Zadavatel si zabezpečuje na vlastní náklady.

Dotaz č. 6:

„Odvod páry a revize tlakového celku ?“

K dotazu č. 6 zadavatel uvádí následující:

Uvedené není předmětem výběrového řízení. Zadavatel si zabezpečuje na vlastní náklady.

V Brně dne 9. 12. 2016

Za zadavatele – ALUCAST, s.r.o.

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem

Ing. Bc. Iveta Prášková

poradce pro výběrová řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.

na základě plné moci