

## Instalační rozváděčové skříň BP Rozvodnice na omítce BP-O

Typové označení	TE (*)	A	B	C
BP-O-600/7	96	760	600	249
BP-O-600/10	144	1060	600	249
BP-O-600/12	168	1260	600	249
BP-O-600/15	216	1560	600	249

(\*) - TE = modulová šířka přístroje (1TE = 17,5 mm)

šířka jedné řady 600mm (24 modulů)

Typové označení	TE (*)	A	B	C
BP-O-800/7	140	760	800	249
BP-O-800/10	210	1060	800	249
BP-O-800/12	245	1260	800	249
BP-O-800/15	315	1560	800	249

(\*) - TE = modulová šířka přístroje (1TE = 17,5 mm)

šířka jedné řady 800mm (35 modulů)

Typové označení	
šířka 600	šířka 800
BP-O-600/7	BP-O-800/7
BP-O-600/10	BP-O-800/10
<b>X</b> BP-O-600/12	BP-O-800/12
BP-O-600/15	BP-O-800/15

### Technické údaje :

#### Elektrické

Stupeň krytí	IP 30 s dveřmi IP 20 po otevření dveří
Třída ochrany	I
Jmenovité napětí	415 V AC/50 Hz
Jmenovitý proud	630 A max

#### Mechanické

Skříň rozváděče	ocelový plech, barva bílá RAL 9016 polyesterová, prášková
-----------------	--

Rozváděč osadit bezpečnostní tabulkou :

0101 - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

Souřadný systém : **JTSK**

Výškový systém : **BpV**

± 0,000 = **1.NP**

ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C-S, 400/230V, 50Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

DLE ČSN 33-2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Ved. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda		
Odpovědný projektant:	Miroslav Pavelka		
Vypracoval:	Miroslav Pavelka		
Investor:	Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84		
Místo stavby:	Areál Plastkon Product, kú Mikulovice	Datum:	04/2016
Název akce:	ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, S.R.O.	Stupeň:	DPS
Stavební objekt:	SO 02 – Novostavba sklad. haly s admin. budovou	Měřítko:	Č.v.: 23 Č. kopie:
Část dokumentace:	D.1.4.f – Měření a regulace, D.1.4.g – Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem		
Výkres:	R2 – Rozváděč administrativní části 2NP		

**INREA** INREA Pro s.r.o.  
Smetanova 2263/66  
785 01 Šternberk  
IČ 267 83 355 DIČ CZ26783355  
tel: 585 001 160  
fax: 585 001 161  
inrea@inrea.cz












R2 - Rozváděč administrativní části 2NP

TN-C-S, 400/230V, 50Hz


L1  
L2  
L3



R2 - Rozváděč administrativní části 2NP

TN-C-S, 400/230V, 50Hz

L1  
L2  
L3






R2 - Rozváděč administrativní části 2NP

TN-C-S, 400/230V, 50Hz



FA207-21


PL7-841  
In=4A



POLOHY	1	2
VYPÍNAČE	1	0
KONTAKTŮ	1-2	3-2

KA207-01

KA207-22



X207-21

X207-22

207 - WC  
Ventilátor  
CYKY-J 3x1,5


207-21EV

207 - WC  
Tlačítkový spínač pro manuální zapnutí ventilátoru  
CYKY-O 3x1,5

207-22SB

N


PE





R2 - Rozváděč administrativní části 2NP


TN-C-S, 400/230V, 50Hz

L1  
L2  
L3









715 0908 - Rozšíření výrobního areálu firmy PLASTKON PRODUCT, S.R.O.  
SO/PS - SO 02 - Novostavba skladovací haly s administrativní budovou  
Investor - Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84

Dokument - R2 – Hlavní rozváděč 2NP  
Vyracoval - Miroslav Pavelka  
Datum - 06/2016

