


- Plastová skříň, dveře s průhledným kouřovým sklem, čtyři řady přístrojů po 14 modulech, celkem 56 modulů
- Typové označení : BC-MP65-4/56
- Krytí skříně IP65, průchodky IP54, po otevření dveří IP20
- Třída ochrany II
- Rozváděč osadit bezpečnostními tabulkami : 0101 - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C-S, 400/230V, 50Hz, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Souřadný systém : **JTSK**


Výškový systém : **BpV**

± 0,000 = **1.NP**

Ved. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda	 INREA Pro s.r.o. Smetanova 2263/66 785 01 Šternberk IČ 267 83 355 DIČ CZ26783355 tel: 585 001 160 fax: 585 001 161 inrea@inrea.cz	
Odpovědný projektant:	Miroslav Pavelka		
Vypracoval:	Miroslav Pavelka		
Investor:	Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84		
Místo stavby:	Areál Plastkon Product, kú Mikulovice	Datum:	04/2016
Název akce:	ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, S.R.O.		Stupeň: DPS
Stavební objekt:	SO 02 – Novostavba sklad. haly s admin. budovou		Měřítko: Č.v.: Č. kopie:
Část dokumentace:	D.1.4.f – Měření a regulace, D.1.4.g – Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem		--- 27
Výkres:	RK – Rozváděč technické místnosti		


715 0908 - Rozšíření výrobního areálu firmy PLASTKON PRODUCT, S.R.O.
SO/PS - SO 02 - Novostavba skladovací haly s administrativní budovou
Investor - Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84

Dokument - R1 – Rozváděč administrativní části 1NP
Vypracoval - Miroslav Pavelka
Datum - 06/2016




RK - Rozváděč technické místnosti

TN-C-S, 400/230V, 50Hz



RK - Rozváděč technické místnosti


TN-C-S, 400/230V, 50Hz



L1/KM82
 L2/KM82
 L3/KM82

RK - Rozváděč technické místnosti

TN-C-S, 400/230V, 50Hz



L1/KM82
 L2/KM82
 L3/KM82

RK - Rozváděč technické místnosti

TN-C-S, 400/230V, 50Hz

FA1
 PL7-810/1
 In=10A
 FA2
 PL7-810/1
 In=10A
 FA3
 PL7-810/1
 In=10A
 FA4
 PL7-810/1
 In=10A

XC1
 Plynový kotel - PK1
 110 - Technická místnost
 WL1
 CYKY-J 3x1,5
 Zásuvka 230V
 XC2
 Modul KM41 - regulace
 110 - Technická místnost
 WL2
 CYKY-J 3x1,5
 Zásuvka 230V
 XC3
 Modul MM42 - regulace
 110 - Technická místnost
 WL3
 CYKY-J 3x1,5
 Zásuvka 230V
 XC4
 Cirkulační čerpadlo
 110 - Technická místnost
 WL4
 CYKY-J 3x1,5
 Zásuvka 230V

