


NAPOLNĚNÍ OTOPNÝCH TĚLES ZE ZDI



PŘÍPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES BUDE PROVEDENO POTRUBÍM Cu 15x1 ZE ZDI.

Přesné osazení otopných těles pod oknem a bariéra budou definovány projektem interiéru.

Když vyvedení potrubí ÚT ze zdi pro napojení otopných těles a způsob napojení bude stanoven

PŘESNĚ dle požadavků architekta na umístění otopných těles před realizací.

Po realizaci bude soustava hydraulicky vyregulována.

OTOPNÁ TĚLESA OCELOVÁ DESKOVÁ

s vestavěnými ventily typ - výškadávka

vekolux....připojovací šroubení s vypoštěním - rohové DN 15

TRH.....termostatická hlavice

K.....slupeň přednastavení ventilu

požární průstup

rozvody ústředního vytápění pro vzorkovnu

z měděných trubek

rozvody ústředního vytápění pro AB

z měděných trubek

1

stoupací potrubí ÚT

POTRUBÍ JE NUTNO VĚST TAK, ABY NEBYLO NAMÁHÁNO DILATACEM.
POTRUBÍ BUDE OPAŘENO TEPELNOU IZOLACÍ DLE VYHL. 193/2007 Sb.
ODVOD SPALIN STŘECHOU A PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU STĚNOU POMOCÍ SAMOSTATNÝCH POTRUBÍ -
JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZAŘÍZENÍ PL. NOVOUHO KOTLE
ODKOUŘENÍ BUDE PROVEDENO V SOULADU S ČSN 734201 A TPg 941 02 A POKYNY VÝROBCE.

Soutřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = 1 NP - podlažia

Ved. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda	<div><div><div>INRAE</div><div>Pro s.r.o.</div><div>Smělnavská 2263/66</div><div>785 01 Šternberk</div><div>IC 267 83 395</div><div>DIČ CZ26783395</div><div>tel: 585 001 160</div><div>fax: 585 001 161</div><div>inrae@inrae.cz</div></div></div>
Odpočetný projektant:	Ing. Kateřina Juránková	
Výpracovatel:	Ing. Kateřina Juránková	
Investor:	Pastikon product, s.r.o., Hlavení 147, Mikulovice 790 94	
Místo stavby:	Areal Pastikon Product, ku Mikulovice	Datum: 04/2016
Název akce:	ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PASTIKON PRODUCT, S.R.O.	
Stavební objekt:	SOO2 - Novostavba skladovací haly s administrativní budovou	Měřitko: 1:50
Část dokumentace:	D.1.4.a ZTI, D.1.4.b PLVN, D.1.4.c VZT, D.1.4. d Vytápění	Č.v.: d.101
Výkres:	PŮDORYS 1. NP - ÚT	