Legenda místností

Číslo místnosti	Popis místnosti	Intenzita osvětlení Em (lux)	Prostor
301	Sklad	100	Normální
302	WC	100	Normální
303	Úklid	100	Normální
304	WC předsíň	100	Normální
305	WC	100	Normální
306	Chodba	100	Normální
307	Vzorkovna	300	Normální
308	Výtahová šachta	---	Nebezpečný (šachta)
309	Schodiště	100	Normální
310	Jednací místnost	500	Normální
311	Sekretariát	500	Normální
312	Kancelář ředitele	500	Normální

POZNÁMKA :

Instalace je provedena skrytě - kabely CYKY uloženými ve stěnách (pod omítkou), nebo v podhledu.
Chráněné únikové cesty:
V chráněných únikových cestách mohou být kabely CYKY uloženy pod omítkou s krytím nejméně 10 mm.
Pro přívody ke svítidlům uložených v podhledu 600x600 jsou použity kabely typu PRAFLADUR kotvené přímo na stropě (nad podhledem) samostatnými, požárně odolnými příchytkami s roztečí 300 mm. Instalační krabice se svorkovnicí (krabice KR68) nesmí být v CHÚC umísťovány (musí být umístěny mimo prostor CHÚC).

ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C-S, 3x400/230V, 50Hz, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE.

Souřadný systém : JTSK
Výškový systém : BpV
± 0,000 = 1.NP

Ved. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda	INREA Pro s.r.o., Smetanova 2263/6, 785 01 Šternberk, IČ 267 83 355, DIČ CZ26783355, tel: 585 001 160, fax: 585 001 161, inrea@inrea.cz	
Odpovědný projektant:	Miroslav Pavelka		
Vypracoval:	Miroslav Pavelka		
Investor:	Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84		
Místo stavby:	Areál Plastkon Product, kú Mikulovice	Datum:	04/2016
Název akce:	ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, S.R.O.	Stupeň:	DPS
Stavební objekt:	SO 02 – Novostavba sklad. haly s admin. budovou	Měřítko: 1:50	Č.v.: 13 / Č. kopie:
Část dokumentace:	D.1.4.f – Měření a regulace, D.1.4.g – Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem		
Výkres:	SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODŮ 3NP		