


Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = 1.NP

| | | | |
|-----------------------|---|--------|--|
| Ved. projektant: | Ing. Miroslav Svoboda | |  INREA INREA Pro s.r.o. Smetanova 2263/66 785 01 Šternberk IČ 267 83 355 DIČ CZ26783355 tel: 585 001 160 fax: 585 001 161 inrea@inrea.cz |
| Odpovědný projektant: | Miroslav Pavelka | | |
| Vypracoval: | Miroslav Pavelka | | |
| Investor: | Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84 | | |
| Místo stavby: | Areál Plastkon Product, kú Mikulovice | Datum: | 04/2016 |
| Název akce: | ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, S.R.O. | | Stupeň: DPS |
| Stavební objekt: | SO 02 – Novostavba sklad. haly s admin. budovou | | Měřítko: Č.v.: Č. kopie: |
| Část dokumentace: | D.1.4.f – Měření a regulace, D.1.4.g – Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem | | --- 03 |
| Výkres: | KABELOVÁ LISTINA | | |

Akce Rozšíření výrobního areálu firmy PLASTKON PRODUCT, S.R.O.
SO 02 - Novostavba skladovací haly s administrativní budovou
Číslo zak. 715 0908
Investor Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84

Kabelová listina

| Trasa | Kabel | | Zařízení výchozí | Zařízení koncové - popis | Zařízení koncové | Výkon (kW) | Napětí (V) |
|---|---------|-----------|------------------|--|------------------|------------|------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 02-RH1 - Hlavní rozváděč objektu | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Kabelová přípojka NN | | | | | | | |
| WD01 | AYKY-J | 3x240+120 | 02-RH1 | Hlavní přívod z trafostanice | R-NN | | 400 |
| WD02 | AYKY-J | 3x240+120 | 02-RH1 | Hlavní přívod z trafostanice | R-NN | | 400 |
| Napájení podružných rozváděčů | | | | | | | |
| WD1 | CYKY-J | 3x35+25 | 02-RH1 | Patrový rozváděč 1NP - Místnost 110 - Chodba | R1 | | 400 |
| WD2 | CYKY-J | 3x35+25 | 02-RH1 | Patrový rozváděč 2NP - Místnost 211 - Úklid | R2 | | 400 |
| WD3 | CYKY-J | 3x35+25 | 02-RH1 | Patrový rozváděč 3NP - Místnost 306 - Úklid | R3 | | 400 |
| WD4 | CYKY-J | 3x35+25 | 02-RH1 | Patrový rozváděč 4NP - Místnost 403 - Sklad | R4 | | 400 |
| WD5 | CYKY-J | 5x6 | 02-RH1 | Rozváděč pro napájení sdělovacích okruhů - Místnost 107 - Chodba | RS1 | | 400 |
| WD6 | REZERVA | | 02-RH1 | Rezerva | REZ | | 230 |
| WD7 | CYKY-J | 5x10 | 02-RH1 | Rozváděč místnosti UT a TUV - Místnost 110 – Technická místnost | RK | | 400 |
| WD8 | CYKY-J | 5x4 | 02-RH1 | RSO – Ústředna požárního svétlíku - Místnost 403 - Sklad | RSO | | 400 |
| WD9 | CYKY-J | 5x10 | 02-RH1 | RV - Rozváděč výtahu - 4NP | RV | | 400 |
| WD10 | REZERVA | | 02-RH1 | Rezerva | REZ | | 400 |
| WD11 | REZERVA | | 02-RH1 | Rezerva | REZ | | 400 |
| WD12 | REZERVA | | 02-RH1 | Rezerva | REZ | | 400 |
| WD13 | REZERVA | | 02-RH1 | Rezerva | REZ | | 400 |
| WD14 | REZERVA | | 02-RH1 | Rezerva | REZ | | 400 |
| WD15 | REZERVA | | 02-RH1 | Rezerva | REZ | | 400 |
| 101 - Hala | | | | | | | |
| WL101-01 | CYKY-J | 5x1,5 | 02-RH1 | Osvětlení zářivkové - ŘADA 1 | 101-01 | | 3x230 |
| WL101-02 | CYKY-J | 5x1,5 | 02-RH1 | Osvětlení zářivkové - ŘADA 2 | 101-02 | | 3x230 |
| WL101-03 | CYKY-J | 5x1,5 | 02-RH1 | Osvětlení zářivkové - ŘADA 3 | 101-03 | | 3x230 |
| WL101-04 | CYKY-J | 5x1,5 | 02-RH1 | Osvětlení zářivkové - ŘADA 4 | 101-04 | | 3x230 |
| WL101-05 | CYKY-J | 5x1,5 | 02-RH1 | Osvětlení zářivkové - ŘADA 5 | 101-05 | | 3x230 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|-------|----------|---|----------|-------|-----|
| WL101-06 | CYKY-J | 3x1,5 | 02-RH1 | Osvětlení u rozváděče | 101-06 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 101-06 | | 230 |
| WS101-07 | CYKY-J | 5x1,5 | 02-RH1 | Ovládací tlačítka pochůzkového osvětlení | 101-07 | | 230 |
| WL101-08 | CYKY-J | 5x10 | 02-RH1 | Zásuvková skříň | 101-08 | | 400 |
| WL101-09 | CYKY-J | 5x10 | 02-RH1 | Zásuvková skříň | 101-09 | | 400 |
| WL101-10 | CYKY-J | 5x10 | 02-RH1 | Zásuvková skříň | 101-10 | | 400 |
| WL101-11 | CYKY-J | 5x2,5 | 02-RH1 | Hlavní vypínač teplovzdušné jednotky | 101-11QM | | 230 |
| | CYKY-J | 5x2,5 | 101-11QM | Teplovzdušná vytápěcí jednotka | 101-11EH | | 230 |
| WL101-12 | CYKY-J | 5x2,5 | 02-RH1 | Hlavní vypínač teplovzdušné jednotky | 101-12QM | | 230 |
| | CYKY-J | 5x2,5 | 101-12QM | Teplovzdušná vytápěcí jednotka | 101-12EH | | 230 |
| WL101-13 | CYKY-J | 5x2,5 | 02-RH1 | Hlavní vypínač teplovzdušné jednotky | 101-13QM | | 230 |
| | CYKY-J | 5x2,5 | 101-13QM | Teplovzdušná vytápěcí jednotka | 101-13EH | | 230 |
| WL101-14 | CYKY-J | 5x2,5 | 02-RH1 | Průmyslová zásuvka 400V/16A pro pohon vrat | 101-14 | | 400 |
| WL101-15 | CYKY-J | 5x2,5 | 02-RH1 | Průmyslová zásuvka 400V/16A pro pohon vrat | 101-15 | | 400 |
| WL101-16 | CYKY-J | 5x2,5 | 02-RH1 | Domovní zásuvky 230V u rozváděče | 101-16 | | 230 |
| 102 - Sklad | | | | | | | |
| WL102-01 | CYKY-J | 3x1,5 | 02-RH1 | Osvětlení | 102-01 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 102-01 | | 230 |
| WL102-11 | CYKY-J | 3x2,5 | 02-RH1 | Domovní zásuvky 230V | 102-11 | | 230 |
| 116 - Zastřešená rampa | | | | | | | |
| WL116-01 | CYKY-J | 3x2,5 | 02-RH1 | Osvětlení | 116-01 | | 230 |
| WL116-02 | CYKY-J | 5x1,5 | 02-RH1 | Ovládací tlačítka | 116-02 | | 230 |
| Venkovní prostor | | | | | | | |
| WL117-01 | CYKY-J | 3x2,5 | 02-RH1 | Svitidla nad hlavními vchody | 117-01 | | 230 |
| WL117-02 | CYKY-J | 5x4 | 02-RH1 | Venkovní osvětlení na plášti budovy | 117-02 | | 230 |
| WL117-03 | CYKY-J | 3x4 | 02-RH1 | Osvětlení přístřešku na kola (spínání přes místní pohybový snímač) | 117-03 | | 230 |
| WL117-04 | CYKY-J | 5x6 | 02-RH1 | Zásuvka 400V/32A/5p (na plášti přístřešku na kola) pro vánoční osvětlení stromu | 117-04 | | 400 |
| WS117-71 | CYKY-O | 2x1,5 | 02-RH1 | Čidlo soumrakového spínače | 117-71 | | mn |
| Střecha | | | | | | | |
| WL131-01 | CYKY-J | 3x2,5 | 02-RH1 | Přípojný krabice pro napojení vyhříváných svodů | 131-01XP | | 230 |
| | | | 131-01XP | Vyhřívání svody | 131-01EH | | 230 |
| WS131-02 | CYKY-O | 2x1,5 | 02-RH1 | Venkovní snímač teploty pro vyhřívání svody | 131-02 | | mn |
| WL131-21 | CYKY-J | 5x10 | 02-RH1 | Hlavní vypínač venkovní klimatizační jednotky | 131-21QM | | 400 |
| WL131-21 | CYKY-J | 5x10 | 131-21QM | Venkovní klimatizační jednotka | 131-21RM | 11,00 | 400 |
| Uzemnění a pospojení : | | | | | | | |
| WE001 | H07V-K 50 Z/ZL | | HOP | Hlavní rozváděč objektu | | | |
| WE002 | FeZn D 10 | | HOP | Připojení na obvodové uzemnění (pásek FeZn 30/4) | | | |

| | | | | | | |
|------------|----------------|-----|---|----|--|--|
| WE01 | H07V-K 25 Z/ŽL | HOP | Vodovodní přípojka | | | |
| WE02 | H07V-K 25 Z/ŽL | HOP | Plynovodní přípojka | | | |
| WE03 | H07V-K 25 Z/ŽL | HOP | Venkovní klimatizační jednotka - Uzemnění potrubí tesně pod střechou | | | |
| WE04 | H07V-K 50 Z/ZL | HOP | Rozváděče R1, R2, R3, R4, RS, RSO, RK, RSTA - páteřní stoupací vedení | EE | | |
| | H07V-K 25 Z/ŽL | EE | Rozváděče R1, R2, R3, R4, RS, RSO, RK, RSTA - odbočení z páteřního vedení | | | |
| WE06 | H07V-U 6 Z/ŽL | Rxx | Doplňující pospojení | | | |
| | H07V-U 4 Z/ŽL | | vodivé části konstrukcí a krytů elektrických přístrojů v místnosti | | | |
| | | | | | | |
| MP® SR2000 | | | | | | |

Akce Rozšíření výrobního areálu firmy PLASTKON PRODUCT, S.R.O.
SO 02 - Novostavba skladovací haly s administrativní budovou
Číslo zak. 715 0908
Investor Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84

Kabelová listina

| Trasa | Kabel | | Zařízení výchozí | Zařízení koncové - popis | Zařízení koncové | Výkon (kW) | Napětí (V) |
|--|--------|-------|------------------|--|------------------|------------|------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| R1 - Rozváděč administrativní části 1NP | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 103 - Vstupní hala | | | | | | | |
| WL103-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R1 | Osvětlení - Svítidla | 103-01 | | 230 |
| WL103-02 | CYKY-O | 3x1,5 | R1 | Osvětlení - Tlačítka + Pohybové spínače | 103-02 | | 230 |
| WL103-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R1 | Domovní zásuvky 230V | 103-11 | | 230 |
| 104 - Vrátnice | | | | | | | |
| WL104-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R1 | Osvětlení | 104-01 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 104-01 | | 230 |
| WL104-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R1 | Domovní zásuvky 230V | 104-11 | | 230 |
| WL104-12 | CYKY-J | 3x2,5 | R1 | Domovní zásuvky 230V | 104-12 | | 230 |
| WL104-21 | CYKY-J | 3x1,5 | R1 | Napájení vnitřní klimatizační jednotky | 104-21 | | 230 |
| WL104-31 | CYKY-J | 3x1,5 | R1 | Pohony žaluzí | 104-31 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | Ovládače k pohonům žaluzií | 104-31 | | 230 |
| 105 - Šatna | | | | | | | |
| WL105-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R1 | Osvětlení | 105-01 | | 230 |
| WL105-02 | CYKY-O | 3x1,5 | R1 | Osvětlení - Tlačítka | 105-01 | | 230 |
| WL105-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R1 | Domovní zásuvky 230V | 105-11 | | 230 |
| WL105-21 | CYKY-J | 3x1,5 | R1 | Rozvodná krabice pro připojení ventilátoru | 105-21X1 | | 230 |
| | CYKY-J | 5x1,5 | 105-21X1 | Přepínač otáček | 105-21SA | | 230 |
| | CYKY-J | 3x1,5 | 105-21X1 | Ventilátor | 105-21EV | | 230 |
| WL105-22 | CYKY-O | 3x1,5 | R1 | Tlačítkový spínač pro manuální zapnutí ventilátoru | 105-22SB | | 230 |
| 106 - WC | | | | | | | |
| WL106-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R1 | Osvětlení | 106-01 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 106-01 | | 230 |
| WL106-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R1 | Zásuvky 230V | 106-11 | | 230 |

| | | | | | | | |
|---|--------|-------|----------|--|----------|--|-----|
| WL106-12 | CYKY-J | 3x2,5 | R1 | Osoušeč rukou | 106-12 | | 230 |
| WL106-21 | CYKY-J | 3x1,5 | R1 | Rozvodná krabice pro připojení ventilátoru | 106-21X1 | | 230 |
| | CYKY-J | 5x1,5 | 106-21X1 | Přepínač otáček | 106-21SA | | 230 |
| | CYKY-J | 3x1,5 | 106-21X1 | Ventilátor | 106-21EV | | 230 |
| WL106-22 | CYKY-O | 3x1,5 | R1 | Tlačítkový spínač pro manuální zapnutí ventilátoru | 106-22SB | | 230 |
| 107 - Chodba | | | | | | | |
| WL107-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R1 | Domovní zásuvky 230V | 107-11 | | 230 |
| 109 - Schodiště, 209 - Schodiště, 309 - Schodiště, 409 - Schodiště, 107 - Chodba, 207 - Chodba, 307 - Chodba, 407 - Chodba | | | | | | | |
| WL109-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R1 | Osvětlení - Svítidla | 109-01 | | 230 |
| WL109-02 | CYKY-O | 3x1,5 | R1 | Osvětlení -Tlačítka + Pohybové spínače | 109-02 | | 230 |
| WL109-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R1 | Domovní zásuvky 230V | 109-11 | | 230 |
| 110 - Technická místnost | | | | | | | |
| WL110-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R1 | Osvětlení | 110-01 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 110-01 | | 230 |
| WL110-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R1 | Domovní zásuvky 230V | 110-11 | | 230 |
| WL110-12 | CYKY-J | 5x6 | R1 | Zásuvka 400V/32A/5p | 110-12 | | 400 |
| 111 - WC Předsíň | | | | | | | |
| WL111-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R1 | Osvětlení - Svítidla | 111-01 | | 230 |
| WL111-02 | CYKY-O | 3x1,5 | R1 | Snímač pohybu | 111-02 | | 230 |
| WL111-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R1 | Domovní zásuvky 230V | 111-11 | | 230 |
| WL111-12 | CYKY-J | 3x2,5 | R1 | Osoušeč rukou | 111-12 | | 230 |
| 112 - WC | | | | | | | |
| WL112-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R1 | Osvětlení - Svítidla | 112-01 | | 230 |
| WL112-02 | CYKY-O | 3x1,5 | R1 | Snímač pohybu | 112-02 | | 230 |
| WL112-21 | CYKY-J | 3x1,5 | R1 | Rozvodná krabice pro připojení ventilátoru | 112-21X1 | | 230 |
| | CYKY-J | 5x1,5 | 112-21X1 | Přepínač otáček | 112-21SA | | 230 |
| | CYKY-J | 5x1,5 | 112-21X1 | Ventilátor | 112-21EV | | 230 |
| WL112-22 | CYKY-O | 3x1,5 | R1 | Tlačítkový spínač pro manuální zapnutí ventilátoru | 112-22SB | | 230 |
| 113 - Kancelář | | | | | | | |
| WL113-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R1 | Osvětlení | 113-01 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 113-01 | | 230 |
| WL113-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R1 | Domovní zásuvky 230V | 113-11 | | 230 |
| WL113-12 | CYKY-J | 3x2,5 | R1 | Domovní zásuvky 230V | 113-12 | | 230 |
| WL113-21 | CYKY-J | 3x1,5 | R1 | Napájení vnitřní klimatizační jednotky | 113-21 | | 230 |
| WL113-31 | CYKY-J | 3x1,5 | R1 | Pohony žaluzí | 113-31 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | Ovládače k pohonům žaluzií | 113-31 | | 230 |
| 114 - Školící místnost | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------|-------|----|--|--------|--|-----|
| WL114-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R1 | Osvětlení | 114-01 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 114-01 | | 230 |
| WL114-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R1 | Domovní zásuvky 230V | 114-11 | | 230 |
| WL114-12 | CYKY-J | 3x2,5 | R1 | Domovní zásuvky 230V | 114-12 | | 230 |
| WL114-13 | CYKY-J | 3x2,5 | R1 | Domovní zásuvky 230V | 114-13 | | 230 |
| WL114-14 | CYKY-J | 3x2,5 | R1 | Domovní zásuvky 230V | 114-14 | | 230 |
| WL114-15 | CYKY-J | 3x2,5 | R1 | Domovní zásuvky 230V - Podlahová krabice | 114-15 | | 230 |
| WL114-16 | CYKY-J | 3x2,5 | R1 | Domovní zásuvky 230V - Podlahová krabice | 114-16 | | 230 |
| WL114-21 | CYKY-J | 3x1,5 | R1 | Napájení vnitřní klimatizační jednotky | 114-21 | | 230 |
| WL114-22 | CYKY-J | 3x1,5 | R1 | Napájení vnitřní klimatizační jednotky | 114-22 | | 230 |
| WL114-31 | CYKY-J | 3x1,5 | R1 | Pohony žaluzí | 114-31 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | Ovládače k pohonům žaluzií | 114-31 | | 230 |
| | | | | | | | |
| MP® SR2000 | | | | | | | |

Akce Rozšíření výrobního areálu firmy PLASTKON PRODUCT, S.R.O.
SO 02 - Novostavba skladovací haly s administrativní budovou
Číslo zak. 715 0908
Investor Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84

Kabelová listina

| Trasa | Kabel | | Zařízení výchozí | Zařízení koncové - popis | Zařízení koncové | Výkon (kW) | Napětí (V) |
|--|--------|-------|------------------|--|------------------|------------|------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| R2 - Rozváděč administrativní části 2NP | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 201 - Šatna | | | | | | | |
| WL201-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Osvětlení | 201-01 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 201-01 | | 230 |
| WL201-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 201-11 | | 230 |
| WL201-12 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 201-12 | | 230 |
| WL201-13 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 201-13 | | 230 |
| WL201-14 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 201-14 | | 230 |
| WL201-31 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Pohony žaluzí | 201-31 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | Ovládače k pohonům žaluzí | 201-31 | | 230 |
| 202 - Koupelna | | | | | | | |
| WL202-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Osvětlení | 202-01 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 202-01 | | 230 |
| WL202-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 202-11 | | 230 |
| WL202-12 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Osoušeč rukou | 202-12 | | 230 |
| WL202-21 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Rozvodná krabice pro připojení ventilátoru | 202-21X1 | | 230 |
| | CYKY-J | 5x1,5 | 202-21X1 | Přepínač otáček | 202-21SA | | 230 |
| | CYKY-J | 3x1,5 | 202-21X1 | Ventilátor | 202-21EV | | 230 |
| WL202-22 | CYKY-O | 3x1,5 | R2 | Hygrostat | 202-22HG | | 230 |
| WL202-23 | CYKY-O | 3x1,5 | R2 | Tlačítkový spínač pro manuální zapnutí ventilátoru | 202-23SB | | 230 |
| 203 - WC | | | | | | | |
| WL203-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Osvětlení - Svítidla | 203-01 | | 230 |
| WL203-02 | CYKY-O | 3x1,5 | R2 | Snímač pohybu | 203-02 | | 230 |
| WL203-21 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Rozvodná krabice pro připojení ventilátoru | 203-21X1 | | 230 |
| | CYKY-J | 5x1,5 | 203-21X1 | Přepínač otáček | 203-21SA | | 230 |
| WL203-22 | CYKY-O | 3x1,5 | R2 | Tlačítkový spínač pro manuální zapnutí ventilátoru | 203-22SB | | 230 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------|----------|--|----------|--|-----|
| | CYKY-J | 5x1,5 | 203-21X1 | Ventilátor | 203-21EV | | 230 |
| 204 - Úklid | | | | | | | |
| WL204-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Osvětlení - Svítidla | 204-01 | | 230 |
| WL204-02 | CYKY-O | 3x1,5 | R2 | Snímač pohybu | 204-02 | | 230 |
| WL204-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 204-11 | | 230 |
| WL204-12 | CYKY-J | 5x6 | R2 | Zásuvka 400V/32A/5p | 204-12 | | 400 |
| 205 - WC Předsíň | | | | | | | |
| WL205-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Osvětlení - Svítidla | 205-01 | | 230 |
| WL205-02 | CYKY-O | 3x1,5 | R2 | Snímač pohybu | 205-02 | | 230 |
| WL205-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 205-11 | | 230 |
| WL205-12 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Osoušeč rukou | 205-12 | | 230 |
| 206 - WC Předsíň | | | | | | | |
| WL206-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Osvětlení - Svítidla | 206-01 | | 230 |
| WL206-02 | CYKY-O | 3x1,5 | R2 | Snímač pohybu | 206-02 | | 230 |
| WL206-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 206-11 | | 230 |
| WL206-12 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Osoušeč rukou | 206-12 | | 230 |
| 207 - WC | | | | | | | |
| WL207-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Osvětlení - Svítidla | 207-01 | | 230 |
| WL207-02 | CYKY-O | 3x1,5 | R2 | Snímač pohybu | 207-02 | | 230 |
| WL207-21 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Rozvodná krabice pro připojení ventilátoru | 207-21X1 | | 230 |
| | CYKY-J | 5x1,5 | 207-21X1 | Přepínač otáček | 207-21SA | | 230 |
| | CYKY-J | 5x1,5 | 207-21X1 | Ventilátor | 207-21EV | | 230 |
| WL207-22 | CYKY-O | 3x1,5 | R2 | Tlačítkový spínač pro manuální zapnutí ventilátoru | 207-22SB | | 230 |
| 210 - Chodba | | | | | | | |
| WL210-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 210-11 | | 230 |
| 211 - Vzorkovna | | | | | | | |
| WL211-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Osvětlení | 211-01 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 211-01 | | 230 |
| WL211-02 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Osvětlení | 211-02 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 211-02 | | 230 |
| WL211-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 211-11 | | 230 |
| WL211-12 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 211-12 | | 230 |
| WL211-13 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 211-13 | | 230 |
| WL211-14 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 211-14 | | 230 |
| 212 - Jednací místnost | | | | | | | |
| WL212-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Osvětlení | 212-01 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 212-01 | | 230 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------|----|--|--------|--|-----|
| WL212-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 212-11 | | 230 |
| WL212-12 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 212-12 | | 230 |
| WL212-21 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Napájení vnitřní klimatizační jednotky | 212-21 | | 230 |
| WL212-31 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Pohony žaluzí | 212-31 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | Ovládače k pohonům žaluzí | 212-31 | | 230 |
| 213 - Ekonomický úsek | | | | | | | |
| WL213-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Osvětlení | 213-01 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 213-01 | | 230 |
| WL213-02 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Osvětlení | 213-02 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 213-02 | | 230 |
| WL213-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 213-11 | | 230 |
| WL213-12 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 213-12 | | 230 |
| WL213-13 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 213-13 | | 230 |
| WL213-14 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 213-14 | | 230 |
| WL213-15 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 213-15 | | 230 |
| WL213-16 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 213-16 | | 230 |
| WL213-17 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 213-17 | | 230 |
| WL213-21 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Napájení vnitřní klimatizační jednotky | 213-21 | | 230 |
| WL213-22 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Napájení vnitřní klimatizační jednotky | 213-22 | | 230 |
| WL213-31 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Pohony žaluzí | 213-31 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | Ovládače k pohonům žaluzí | 213-31 | | 230 |
| 214 - Kancelář | | | | | | | |
| WL214-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Osvětlení | 214-01 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 214-01 | | 230 |
| WL214-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 214-11 | | 230 |
| WL214-12 | CYKY-J | 3x2,5 | R2 | Domovní zásuvky 230V | 214-12 | | 230 |
| WL214-21 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Napájení vnitřní klimatizační jednotky | 214-21 | | 230 |
| WL214-31 | CYKY-J | 3x1,5 | R2 | Pohony žaluzí | 214-31 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | Ovládače k pohonům žaluzí | 214-31 | | 230 |
| MP® SR2000 | | | | | | | |

Akce Rozšíření výrobního areálu firmy PLASTKON PRODUCT, S.R.O.
SO 02 - Novostavba skladovací haly s administrativní budovou
Číslo zak. 715 0908
Investor Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84

Kabelová listina

| Trasa | Kabel | | Zařízení výchozí | Zařízení koncové - popis | Zařízení koncové | Výkon (kW) | Napětí (V) |
|--|--------|-------|------------------|--|------------------|------------|------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| R3 - Rozváděč administrativní části 3NP | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 301 - Sklad | | | | | | | |
| WL301-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R3 | Osvětlení | 301-01 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 301-01 | | 230 |
| WL301-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R3 | Domovní zásuvky 230V | 301-11 | | 230 |
| WL301-31 | CYKY-J | 3x1,5 | R3 | Pohony žaluzí | 301-31 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | Ovládače k pohonům žaluzií | 301-31 | | 230 |
| 302 - WC | | | | | | | |
| WL302-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R3 | Osvětlení - Svítidla | 302-01 | | 230 |
| WL302-02 | CYKY-O | 3x1,5 | R3 | Snímač pohybu | 302-02 | | 230 |
| WL302-21 | CYKY-J | 3x1,5 | R3 | Rozvodná krabice pro připojení ventilátoru | 302-21X1 | | 230 |
| | CYKY-J | 5x1,5 | 302-21X1 | Přepínač otáček | 302-21SA | | 230 |
| | CYKY-J | 3x1,5 | 302-21X1 | Ventilátor | 302-21EV | | 230 |
| WL302-22 | CYKY-O | 3x1,5 | R3 | Tlačítkový spínač pro manuální zapnutí ventilátoru | 302-22SB | | 230 |
| 303 - Úklid | | | | | | | |
| WL303-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R3 | Osvětlení - Svítidla | 303-01 | | 230 |
| WL303-02 | CYKY-O | 3x1,5 | R3 | Snímač pohybu | 303-02 | | 230 |
| WL303-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R3 | Domovní zásuvky 230V | 303-11 | | 230 |
| WL303-12 | CYKY-J | 5x6 | R3 | Zásuvka 400V/32A/5p | 303-12 | | 400 |
| 304 - WC předsíň | | | | | | | |
| WL304-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R3 | Osvětlení - Svítidla | 304-01 | | 230 |
| WL304-02 | CYKY-O | 3x1,5 | R3 | Snímač pohybu | 304-02 | | 230 |
| WL304-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R3 | Domovní zásuvky 230V | 304-11 | | 230 |
| WL304-12 | CYKY-J | 3x2,5 | R3 | Osoušeč rukou | 304-12 | | 230 |
| 305 - WC | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------|----------|--|----------|--|-----|
| WL305-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R3 | Osvětlení - Svítidla | 305-01 | | 230 |
| WL305-02 | CYKY-O | 3x1,5 | | Snímače pohybu | 305-02 | | 230 |
| WL305-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R3 | Domovní zásuvky 230V | 305-11 | | 230 |
| WL305-12 | CYKY-J | 3x2,5 | R3 | Osoušeč rukou | 305-12 | | 230 |
| WL305-21 | CYKY-J | 3x1,5 | R3 | Rozvodná krabice pro připojení ventilátoru | 305-21X1 | | 230 |
| | CYKY-J | 5x1,5 | 305-21X1 | Přepínač otáček | 305-21SA | | 230 |
| | CYKY-J | 5x1,5 | 305-21X1 | Ventilátor | 302-21EV | | 230 |
| WL305-22 | CYKY-O | 3x1,5 | R3 | Tlačítkový spínač pro manuální zapnutí ventilátoru | 302-22SB | | 230 |
| 306 - Chodba | | | | | | | |
| WL306-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R3 | Domovní zásuvky 230V | 306-11 | | 230 |
| 307 - Vzorkovna | | | | | | | |
| WL307-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R3 | Osvětlení | 307-01 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 307-01 | | 230 |
| WL307-02 | CYKY-J | 3x1,5 | R3 | Osvětlení | 307-02 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 307-02 | | 230 |
| WL307-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R3 | Domovní zásuvky 230V | 307-11 | | 230 |
| WL307-12 | CYKY-J | 3x2,5 | R3 | Domovní zásuvky 230V | 307-12 | | 230 |
| WL307-13 | CYKY-J | 3x2,5 | R3 | Domovní zásuvky 230V | 307-13 | | 230 |
| WL307-14 | CYKY-J | 3x2,5 | R3 | Domovní zásuvky 230V | 307-14 | | 230 |
| 310 - Jednací místnost | | | | | | | |
| WL310-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R3 | Osvětlení | 310-01 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 310-01 | | 230 |
| WL310-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R3 | Domovní zásuvky 230V | 310-11 | | 230 |
| WL310-12 | CYKY-J | 3x2,5 | R3 | Domovní zásuvky 230V | 310-12 | | 230 |
| WL310-21 | CYKY-J | 3x1,5 | R3 | Napájení vnitřní klimatizační jednotky | 311-21 | | 230 |
| WL310-31 | CYKY-J | 3x1,5 | R3 | Pohony žaluzí | 310-31 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | Ovládače k pohonům žaluzí | 310-31 | | 230 |
| 311 - Sekretariát | | | | | | | |
| WL311-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R3 | Osvětlení | 311-01 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 311-01 | | 230 |
| WL311-02 | CYKY-J | 3x1,5 | R3 | Osvětlení | 311-02 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 311-02 | | 230 |
| WL311-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R3 | Domovní zásuvky 230V (vaříč) | 311-11 | | 230 |
| WL311-12 | CYKY-J | 3x2,5 | R3 | Domovní zásuvky 230V | 311-12 | | 230 |
| WL311-13 | CYKY-J | 3x2,5 | R3 | Domovní zásuvky 230V | 311-13 | | 230 |
| WL311-14 | CYKY-J | 3x2,5 | R3 | Domovní zásuvky 230V | 311-14 | | 230 |
| WL311-15 | CYKY-J | 3x2,5 | R3 | Domovní zásuvky 230V | 311-15 | | 230 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------|----|--|--------|--|-----|
| WL311-16 | CYKY-J | 3x2,5 | R3 | Domovní zásuvky 230V | 311-16 | | 230 |
| WL311-17 | CYKY-J | 3x2,5 | R3 | Domovní zásuvky 230V | 311-17 | | 230 |
| WL311-21 | CYKY-J | 3x1,5 | R3 | Napájení vnitřní klimatizační jednotky | 311-21 | | 230 |
| WL311-22 | CYKY-J | 3x1,5 | R3 | Napájení vnitřní klimatizační jednotky | 311-22 | | 230 |
| WL311-31 | CYKY-J | 3x1,5 | R3 | Pohony žaluzí | 311-31 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | Ovládače k pohonům žaluzí | 311-31 | | 230 |
| 312 - Kancelář ředitele | | | | | | | |
| WL312-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R3 | Osvětlení | 312-01 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 312-01 | | 230 |
| WL312-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R3 | Domovní zásuvky 230V | 312-11 | | 230 |
| WL312-12 | CYKY-J | 3x2,5 | R3 | Domovní zásuvky 230V | 312-12 | | 230 |
| WL312-13 | CYKY-J | 3x2,5 | R3 | Domovní zásuvky 230V | 312-13 | | 230 |
| WL312-21 | CYKY-J | 3x1,5 | R3 | Napájení vnitřní klimatizační jednotky | 312-21 | | 230 |
| WL311-31 | CYKY-J | 3x1,5 | R3 | Pohony žaluzí | 311-31 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | Ovládače k pohonům žaluzí | 311-31 | | 230 |
| MP® SR2000 | | | | | | | |

Akce Rozšíření výrobního areálu firmy PLASTKON PRODUCT, S.R.O.
SO 02 - Novostavba skladovací haly s administrativní budovou
Číslo zak. 715 0908
Investor Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84

Kabelová listina

| Trasa | Kabel | Zařízení výchozí | Zařízení koncové - popis | Zařízení koncové | Výkon (kW) | Napětí (V) |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| R4 - Rozváděč administrativní části 4NP | | | | | | |
| | | | | | | |
| 401 - Terasa | | | | | | |
| WL401-01 | CYKY-J 3x1,5 | R4 | Osvětlení | 401-01 | | 230 |
| | CYKY-O 3x1,5 | | | 401-01 | | 230 |
| WL401-11 | CYKY-J 3x2,5 | R4 | Domovní zásuvky 230V | 401-11 | | 230 |
| | | | | | | |
| 403 - Sklad | | | | | | |
| WL403-01 | CYKY-J 3x1,5 | R4 | Osvětlení | 403-01 | | 230 |
| | CYKY-O 3x1,5 | | | 403-01 | | 230 |
| WL403-11 | CYKY-J 3x2,5 | R4 | Domovní zásuvky 230V | 403-11 | | 230 |
| WL403-12 | CYKY-J 5x6 | R4 | Zásuvka 400V/32A/5p | 403-12 | | 400 |
| 404 - Obchodní oddělení | | | | | | |
| WL404-01 | CYKY-J 3x1,5 | R4 | Osvětlení | 404-01 | | 230 |
| | CYKY-O 3x1,5 | | | 404-01 | | 230 |
| WL404-02 | CYKY-J 3x1,5 | R4 | Osvětlení | 404-02 | | 230 |
| | CYKY-O 3x1,5 | | | 404-02 | | 230 |
| WL404-11 | CYKY-J 3x2,5 | R4 | Domovní zásuvky 230V | 404-11 | | 230 |
| WL404-12 | CYKY-J 3x2,5 | R4 | Domovní zásuvky 230V | 404-12 | | 230 |
| WL404-13 | CYKY-J 3x2,5 | R4 | Domovní zásuvky 230V | 404-13 | | 230 |
| WL404-14 | CYKY-J 3x2,5 | R4 | Domovní zásuvky 230V | 404-14 | | 230 |
| WL404-15 | CYKY-J 3x2,5 | R4 | Domovní zásuvky 230V | 404-15 | | 230 |
| WL404-16 | CYKY-J 3x2,5 | R4 | Domovní zásuvky 230V | 404-16 | | 230 |
| WL404-17 | CYKY-J 3x2,5 | R4 | Domovní zásuvky 230V | 404-17 | | 230 |
| WL404-21 | CYKY-J 3x1,5 | R4 | Napájení vnitřní klimatizační jednotky | 404-21 | | 230 |
| WL404-22 | CYKY-J 3x1,5 | R4 | Napájení vnitřní klimatizační jednotky | 404-22 | | 230 |
| WL404-31 | CYKY-J 3x1,5 | R4 | Pohony žaluzí | 404-31 | | 230 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-------|----------|--|----------|--|-----|
| | CYKY-O | 3x1,5 | | Ovládače k pohonům žaluzií | 404-31 | | 230 |
| 405 - Koupelna | | | | | | | |
| WL405-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R4 | Osvětlení | 405-01 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 405-01 | | 230 |
| | CYKY-O | 2x1,5 | | | 405-01 | | 230 |
| WL405-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R4 | Domovní zásuvky 230V | 405-11 | | 230 |
| WL405-12 | CYKY-J | 3x2,5 | R4 | Osoušeč rukou | 405-12 | | 230 |
| WL405-21 | CYKY-J | 3x1,5 | R4 | Rozvodná krabice pro připojení ventilátoru | 405-21X1 | | 230 |
| | CYKY-J | 5x1,5 | 405-21X1 | Přepínač otáček | 405-21SA | | 230 |
| | CYKY-J | 3x1,5 | 405-21X1 | Ventilátor | 405-21EV | | 230 |
| WL405-22 | CYKY-O | 3x1,5 | R4 | Hygrostat | 405-22HG | | 230 |
| WL405-23 | CYKY-O | 3x1,5 | R4 | Tlačítkový spínač pro manuální zapnutí ventilátoru | 405-23SB | | 230 |
| WL405-31 | CYKY-J | 3x1,5 | R4 | Pohony žaluzí | 405-31 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | Ovládače k pohonům žaluzií | 405-31 | | 230 |
| 406 - Šatna | | | | | | | |
| WL406-01 | CYKY-J | 3x1,5 | R4 | Osvětlení | 406-01 | | 230 |
| | CYKY-O | 3x1,5 | | | 406-01 | | 230 |
| WL406-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R4 | Domovní zásuvky 230V | 406-11 | | 230 |
| 407 - Chodba | | | | | | | |
| WL407-11 | CYKY-J | 3x2,5 | R4 | Domovní zásuvky 230V | 407-11 | | 230 |
| MP® SR2000 | | | | | | | |

Akce Rozšíření výrobního areálu firmy PLASTKON PRODUCT, S.R.O.
SO 02 - Novostavba skladovací haly s administrativní budovou
Číslo zak. 715 0908
Investor Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84

Kabelová listina

| Trasa | Kabel | Zařízení výchozí | Zařízení koncové - popis | Zařízení koncové | Výkon (kW) | Napětí (V) |
|--|-------------------|---------------------|--|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| RSO – Ústředna požárního světlíku | | | | | | |
| | | | | | | |
| Požární tlačítka | | | | | | |
| WP1 | JY(St)Y 2x2x0,6 | RSO | Povel POŽÁR z ústředny EZS | EZS | | 24VDC |
| WP2 | JY(St)Y 4x2x0,6 | RSO | Požární tlačítka 1NP - 4NP | BT-WP2 | | 24VDC |
| WP3 | JY(St)Y 2x2x0,6 | RSO | Ovládač pro manuální ovládání požárního světlíku (4NP) | BT-WP3 | | 24VDC |
| WP4 | JY(St)Y 2x2x0,6 | RSO | Požární hlásič v 4NP | FD-WP4 | | 24VDC |
| WP5 | PRAFLADUR-J 4x2,5 | RSO | Pohon pro otevírání požárního světlíku | MP-WP5 | | 24VDC |
| WP6 | JY(St)Y 4x2x0,6 | RSO | Kombinovaný povětrnostní a dešťový spínač na střeše | AW-WP6 | | 24VDC |
| | | | | | | |
| MP® SR2000 | | | | | | |

Akce Rozšíření výrobního areálu firmy PLASTKON PRODUCT, S.R.O.
SO 02 - Novostavba skladovací haly s administrativní budovou
Číslo zak. 715 0908
Investor Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84

Kabelová listina

| Trasa | Kabel | Zařízení výchozí | Zařízení koncové - popis | Zařízení koncové | Výkon (kW) | Napětí (V) |
|---|-------------------|------------------|--|------------------|------------|------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| RNO – Rozváděč nouzového osvětlení | | | | | | |
| | | | | | | |
| Nouzové osvětlení | | | | | | |
| WN01-02-RH1 | PRAFLADUR-J 5x6 | RNO | Hlavní přívod z rozváděče 02-RH1 | RSM1002-1 | | 400 |
| WS01-R1 | PRAFLADUR-O 3x1,5 | RNO | Rozváděč 1NP - Monitorování výpadku napájení | R1 | | 230 |
| WS01-R2 | PRAFLADUR-O 3x1,5 | RNO | Rozváděč 2NP - Monitorování výpadku napájení | R1 | | 230 |
| WS01-R3 | PRAFLADUR-O 3x1,5 | RNO | Rozváděč 3NP - Monitorování výpadku napájení | R1 | | 230 |
| WS01-R4 | PRAFLADUR-O 3x1,5 | RNO | Rozváděč 4NP - Monitorování výpadku napájení | R1 | | 230 |
| WN01-RACK | DC-202 C5e UTP | RNO | Přívodní kabel datové sítě ETHERNET | DATA | | - - - |
| WN1 | PRAFLADUR-J 3x1,5 | RNO | Napájení svítidel nouzového osvětlení - SKUPINA N1 - SKLADOVACÍ HALA | EN1 | | 24V |
| WN2 | PRAFLADUR-J 3x1,5 | RNO | Napájení svítidel nouzového osvětlení - SKUPINA N2 - SKLADOVACÍ HALA | EN2 | | 24V |
| WN3 | PRAFLADUR-J 3x1,5 | RNO | Napájení svítidel nouzového osvětlení - SKUPINA N3 - VZORKOVNY 2-3NP | EN3 | | 24V |
| WN4 | PRAFLADUR-J 3x1,5 | RNO | Napájení svítidel nouzového osvětlení - SKUPINA N4 - SCHODIŠTĚ + 1NP | EN4 | | 24V |
| | | | | | | |
| MP® SR2000 | | | | | | |

Akce Rozšíření výrobního areálu firmy PLASTKON PRODUCT, S.R.O.
SO 02 - Novostavba skladovací haly s administrativní budovou
Číslo zak. 715 0908
Investor Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84

Kabelová listina

| Trasa | Kabel | | Zařízení výchozí | Zařízení koncové - popis | Zařízení koncové | Výkon (kW) | Napětí (V) |
|---|--------|-------|---------------------|--|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RS1 - Rozváděč pro napájení sdělovacích okruhů | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Vyhřívání krytu kamer | | | | | | | |
| WL101-51 | CYKY-J | 3x1,5 | RS1 | Vyhřívání krytu kamery - Venkovní plášť haly | 101-51 | | 230 |
| WL101-52 | CYKY-J | 3x1,5 | RS1 | Vyhřívání krytu kamery - Venkovní plášť haly | 101-52 | | 230 |
| WL101-53 | CYKY-J | 3x1,5 | RS1 | Vyhřívání krytu kamery - Venkovní plášť haly | 101-53 | | 230 |
| WL101-54 | CYKY-J | 3x1,5 | RS1 | Vyhřívání krytu kamery - Venkovní plášť haly | 101-53 | | 230 |
| WL117-51 | CYKY-J | 3x1,5 | RS1 | Vyhřívání krytu kamery - Venkovní plášť administrativní části | 117-51 | | 230 |
| WL117-52 | CYKY-J | 3x1,5 | RS1 | Vyhřívání krytu kamery - Venkovní plášť administrativní části | 117-52 | | 230 |
| WL117-53 | CYKY-J | 3x1,5 | RS1 | Vyhřívání krytu kamery - Venkovní plášť administrativní části | 117-53 | | 230 |
| Napájení expanderů | | | | | | | |
| WL106-51 | CYKY-J | 3x1,5 | RS1 | Expander - 106 - WC TP | 106-51 | | 230 |
| WL111-51 | CYKY-J | 3x1,5 | RS1 | Expander - 110 - Technická místnost | 110-51 | | 230 |
| WL114-51 | CYKY-J | 3x1,5 | RS1 | Expander - 114 - Školící místnost | 114-51 | | 230 |
| WL214-51 | CYKY-J | 3x1,5 | RS1 | Expander - 213 - Ekonomický úsek | 213-51 | | 230 |
| WL312-51 | CYKY-J | 3x1,5 | RS1 | Expander - 311 - Sekretariát | 311-51 | | 230 |
| WL404-51 | CYKY-J | 3x1,5 | RS1 | Expander - 404 - Obchodní oddělení | 404-51 | | 230 |
| Datový rozváděč | | | | | | | |
| WL110-52 | CYKY-J | 3x2,5 | RS1 | Domovní zásuvka 230V po napájení datového rozváděče - 110 - Technická místnost | 110-52 | | 230 |
| WL110-53 | CYKY-J | 3x2,5 | RS1 | Domovní zásuvka 230V po napájení datového rozváděče - 110 - Technická místnost | 110-53 | | 230 |
| Datový rozváděč | | | | | | | |
| WL110-54 | CYKY-J | 3x2,5 | RS1 | Přípojný panel ústředny EZS - 110 - Technická místnost | 110-54 | | 230 |
| | | | | | | | |
| MP® SR2000 | | | | | | | |

Akce Rozšíření výrobního areálu firmy PLASTKON PRODUCT, S.R.O.
SO 02 - Novostavba skladovací haly s administrativní budovou
Číslo zak. 715 0908
Investor Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84

Kabelová listina

| Trasa | Kabel | | Zařízení výchozí | Zařízení koncové - popis | Zařízení koncové | Výkon (kW) | Napětí (V) |
|---|--------------|-------|---------------------|---|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RK - Rozváděč technické místnosti | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Okruhy pro napájení technologie kotlů a čerpadel | | | | | | | |
| WL1 | CYKY-J | 3x2,5 | RK | Plynový kotel (domovní zásuvka 230V) | XC1 | | 230 |
| WL2 | CYKY-J | 3x2,5 | RK | Modul KM (domovní zásuvka 230V) | XC2 | | 230 |
| WL3 | CYKY-J | 3x2,5 | RK | Modul MM (domovní zásuvka 230V) | XC3 | | 230 |
| WL4 | CYKY-J | 3x2,5 | RK | Cirkulační čerpadlo (domovní zásuvka 230V) | XC4 | | 230 |
| Okruhy pro bezpečnostní prvky: | | | | | | | |
| WL81 | CYKY-J | 3x1,5 | RK | Detektor úniku hořlavých plynů - napájení 230V AC | UG81 | | 230 |
| WS81A | JYTY-O | 4x1 | RK | Detektor úniku hořlavých plynů - ALARM | UG81 | | 230 |
| WS81B | CYKY-J | 5x1,5 | RK | STOP tlačítko před vstupem do kotelny | SB81 | | 230 |
| WS81C | CYKY-J | 3x1,5 | RK | Elektroventil hlavního uzávěru plynu | YV81 | | 230 |
| WS81D | CYKY-J | 3x1,5 | RK | Výstražná blikající siréna | HA81 | | 230 |
| WS81E | JYTY-O | 3x1 | RK | Prostorový snímač teploty Pt100 typ PT10 IP65, stonkový, rozsah -25 až +80 °C | BT81 | | mn |
| WS81F | JYTY-O | 3x1 | RK | Sonda tlaku typ SPK10 0,5 - 7 bar, 8-28 V DC, IP65, G1/4" | BP81 | | mn |
| WS81G | CYKY-O | 3x1,5 | RK | Detektor výskytu CO | CO81 | | 230 |
| WS81F | JYTY-O | 2x1 | RK | Snímací elektrody zaplavení kotelny | AQ81 | | mn |
| MAR | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Plynový kotel a příslušenství : | | | | | | | |
| WS41.1 | H05VV-F 3Gx1 | | KM41 | Okruh UT č.1 (VZORKOVNA) - Čerpadlo směšovacího okruhu | MKP41.1 | | 230 |
| WS41.2 | H05VV-F 5Gx1 | | KM41 | Okruh UT č.1 (VZORKOVNA) - Servopohon směšovače | MM41.2 | | 230 |
| WS41.3 | JYTY-O | 2x1 | KM41 | Okruh UT č.1 (VZORKOVNA) - Snímač teploty směšovacího okruhu | VF41.3 | | 24 |
| WS41.4 | H05VV-F 3Gx1 | | KM41 | Okruh č.2 - Čerpadlo okruhu nabíjení zásobníku TUV | MKP41.4 | | 230 |
| WS41.5 | JYTY-O | 2x1 | KM41 | Okruh č.2 - Snímač teploty vody v zásobníku TUV | VF41.5 | | 24 |
| WS41.6 | JYTY-O | 2x1 | KM41 | Snímač teploty na sběrači | SAF41.6 | | 24 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|------|--|---------|--|-----|
| WS42.1 | H05VV-F 3Gx1 | | MM42 | Okruh č.3 - (OTOPNÁ TĚLESA AB) - Čerpadlo směšovacího okruhu | MKP42.1 | | 230 |
| WS42.2 | H05VV-F 5Gx1 | | MM42 | Okruh č.3 - (OTOPNÁ TĚLESA AB) - Servopohon směšovače | MM42.2 | | 230 |
| WS42.3 | JYTY-O | 2x1 | MM42 | Okruh č.3 - (OTOPNÁ TĚLESA AB) - Snímač teploty směšovacího okruhu | VF42.3 | | 24 |
| WS43.1 | JYTY-O | 2x1 | BM43 | Snímač venkovní teploty - umístit na severní stranu objektu | T43.1 | | 24 |
| WS41.10 | JYTY-O | 2x1 | PK1 | Datová sběrna - Směšovací modul | MM42 | | 24 |
| WS41.11 | JYTY-O | 2x1 | MM42 | Datová sběrna - Modul řízení kaskády | KM41 | | 24 |
| WS41.12 | JYTY-O | 2x1 | PK41 | Datová sběrna - Ovládací modul | BM43 | | 24 |
| WS41.13 | JYTY-O | 2x1 | KM41 | Datová sběrna - Datový rozváděč - Modul dálkového ovládání | ISM41 | | 24 |
| MP® SR2000 | | | | | | | |