

DET.B SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE TV - V=300 l/1MPa

DET.A

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

UM	umyvadlo dětské š. 600 mm se zápachovou uzávěrkou - chrom, armatura umyvadlová páková, 2x rohový ventil G 1/2"
UM 2	umyvadlo dětské pro ZTP se zápachovou uzávěrkou, armatura umyvadlová páková pro ZTP, 2x rohový ventil G 1/2"
WC	klozet závěsný, montážní prvek do lehké příčky , rohový ventil G 1/2"
WC 2	klozet závěsný pro ZTP, montážní prvek do lehké příčky, rohový ventil G 1/2"
D	dřez jednodílný se zápachovou uzávěrkou, dřezová baterie stojánková páková, 2x rohový ventil G 1/2"
S1	sprcha akrylátová 900x900 mm se zápachovou uzávěrkou, spr. zástěna, baterie nástěnná sprchová
S2	sprcha dlážděná, 2x sprchový žlab se zápachovou uzávěrkou baterie nástěnná sprchová
VL	výlevka keramická, samostatně stojící baterie nástěnná páková
OV	nepřímotopný zásobníkový ohřívač V=300 l, zápahová uzávěrka pro suchý stav
H	hydrantová skříň s výzbrojí

LEGENDA POTRUBÍ

- ležatá kanalizace dešťová - potrubí PVC KG
- ležatá kanalizace splašková - potrubí PVC KG
- kanalizace splašková - potrubí PP HT
- kanalizace splašková - potrubí PP HT vedená pod stropem
- přívod studené vody
- požární vodovod z trubek ocelových pozinkovaných
- rozvod studené vody z potrubí PP-RCT
- rozvod teplé vody z potrubí PP-RCT
- rozvod cirkulace TV z potrubí PP-RCT
- požární prostup
- hrance požárních úseků

Potrubí PP-RCT
DN 15.....20x2,8 mm
DN 20.....25x3,5 mm
DN 25.....32x4,5 mm
DN 32.....40x5,6 mm
DN 40.....50x6,9 mm

- VL — stoupací potrubí vody
- KL — odpadní potrubí splaškové kanalizace
- SV — dešťový svod
  - vnitřní dešťový svod napojený na vyhřívanou vpusť nad podlahou osazena čistící tvarovka
  - venkovní dešťový svod napojený na lapač střešních splavenin dle DN svodu

POZN.:

Montáž ohřívače TV je třeba provést v souladu s ČSN 060320, ČSN 060830 a pokyny výrobce.
Střed hadicového systému bude osazen ve výšce 1,1-1,3 m nad podlahou v souladu s ČSN 730873, EN 671.
Vnitřní hydranty budou s tvarově stálou hadicí délky 30 m.
Hadicové systémy budou světlosti nejméně 25 mm, průtok min. 0,3 l/s v souladu s PBŘ.

Uzávěry vody musí být přístupné.
Připojení jednotlivých zařizovacích předmětů na straně vody bude provedeno potrubím DN 15.
Rozvod vody je veden v SDK podhledu.

Osazení zařizovacích předmětů (pro ZTP) musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.
Přesné vybavení koupelen bezbariérovými prvky a jejich umístění viz. PD stavební část.

NAPOJENÍ A VEDENÍ SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE!

Souřadný systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
± 0,000 = 1.NP- podlaha

Ved. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda		INPREA, Pro a.s. Smetanova 2263/66 760 01 Zlín/Louky
Odpovědný projektant:	Ing. Kateřina Juránková		
Vypracoval:	Ing. Kateřina Juránková		IČ 26716593 DIČ CZ26716593 Tel. 585 001 161 Fax. 585 001 161 inprea@inprea.cz
Investor:	Plastkon product, s.r.o., Hevlín 147, Mikulovice 790 84		
Místo stavby:	Areál Plastkon Product, k.ú. Mikulovice	Datum:	04/2016
Název akce:	ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, S.R.O.	Stupeň:	DPS
Stavební objekt:	SO02 - Novostavba skladovací haly s administrativní budovou	Měřítko: 1:50	Č. v.: a.102 / Č. kopie:
Část dokumentace:	D.1.4.a ZTI, D.1.4.b PLYN, D.1.4.c VZT, D.1.4. d Vytápění		
Výkres:	PŮDORYS 1. NP - ZTI		