


- Plastová skříň, dveře s průhledným kouřovým sklem, čtyři řady přístrojů po 14 modulech, celkem 56 modulů
- Typové označení : BC-MP65-4/56
- Krytí skříně IP65, průchodky IP54, po otevření dveří IP20
- Třída ochrany II
- Rozváděč osadit bezpečnostními tabulkami : 0101 - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI


ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C-S, 400/230V, 50Hz, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE


Souřadný systém : JTSK


Výškový systém : BpV

± 0,000 = 1.NP

Ved. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda		 INREA INREA Pro s.r.o. Smetanova 2263/66 785 01 Šternberk IČ 267 83 355 DIČ CZ26783355 tel: 585 001 160 fax: 585 001 161 inrea@inrea.cz	
Odpovědný projektant:	Miroslav Pavelka			
Vypracoval:	Miroslav Pavelka			
Investor:	Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84			
Místo stavby:	Areál Plastkon Product, kú Mikulovice	Datum:	04/2016	
Název akce:	ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, S.R.O.		Stupeň:	DPS
Stavební objekt:			Měřítko:	Č.v.: 25 Č. kopie:
Část dokumentace:	f) Měření a regulace, g) Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů			
Výkres:	04-RS1 – Rozváděč pro napájení sdělovacích okruhů			







715 0908 - Rozšíření výrobního areálu firmy PLASTKON PRODUCT, S.R.O.
 SO/PS - SO 04 - Přístavba haly (nová nástrojárna)
 Investor - Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84

Dokument - RS1 - Rozváděč pro napájení sdělovacích okruhů
 Vypracoval - Miroslav Pavelka
 Datum - 06/2016

