

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Cislo misnosti	Popis misnosti	Prostor	Em (lx)
101	HALA	Nabazpechty	500
102	LEŠTIRNA	Normální	500
103	SVACINÁRNA	Normální	200
104	KANCELÁŘ	Normální	500

POZNÁMKA:


Siilniproúdrá elektronstáclace je provedena kabely CYKY uloženými skýře, pod omítkou (ve stěnách, nebo v podhledu). V hale je instálace provedena na povrchu, kabely CYKY uloženími v drátěných roštech.

ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-C-S, 3x400/230V, 50Hz, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM
PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE.

Souřadný systém : JTsk

Výškový systém : **Bpv**

 $\pm 0,000 = 1.NP$

Veď. projektant:	Ing. Miroslav Svoboda	 INPRA Pro s.r.o. Šnežného 2263/6b 785 01 Stavenek IČ 267 83 355 DIČ CZ26783355 Tel: 355 001 160 Fax: 355 001 161 info@inp.cz	
Odpovědný projektant:	Miroslav Pavella		
Vypracoval:	Miroslav Pavella		
Investor:	Plastkon product s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84		
Místo stavby:	Areal Plastkon Product, k.ú. Mikulovice	Datum:	04/2016
Název díka:	ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, S.R.O.		
Stavbní objekt:	SO 04 – Přístavba haly (nová nástrojárna)	Superv:	DPS
Část dokumentace:	f) Měření a regulace, g) Zařízení silnoprůdu elektrotechniky včetně bleskosvod	Měřtko:	Č.v.:
		1:50	10
Výřez:			
Situční schéma rozvodů INP – Kancelář, svačínárna, lešárna			