IZOMETRIE VENKOVNÍHO PLYNOVODU



REGULACE TLAKU PLYNU



OCHRANNÁ SKŘÍŇ HUP, REGULÁTORU
R1 REGULÁTOR PŘETLAKU ZP Q=70 m3/hod , vstupní tlak 0,1 MPa, výstupní tlak 2,1 kPa

UPOZORNĚNÍ

UVEDENÉ DÉLKY POTRUBÍ JSOU INFORMATIVNÍ

PLYNOVOD VEDENÝ MÍSTY, KDE BY MOHLO DOJÍT K JEHO OHŘÁTÍ NAD 50° C
MUSÍ BÝT OPATŘEN NEHOŘLAVOU TEPELNOU IZOLACÍ.

POTRUBÍ MUSÍ BÝT UZEMNĚNO
VE VZDÁLENOSTÍ 0,5 M OD VŠECH PLYNOVÝCH ARMATUR JE OCHRANNÝ PROSTOR.
NUTNO DODRŽET TUTO VZDÁLENOST OD EL. ZAŘÍZENÍ.
PLYNOVOD A PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI TAK,
ABY NEMOHLO DOJÍT K JEHO POŠKOZENÍ DOPRAVOU NEBO JINÝM MECH. POHYBEM STROJŮ,
EL.OBLOUKEM MEZI POTRUBÍM A EL.VODIČI, NEBO JINÝMI VLIVY

VENKOVNÍ VEDENÍ PLYNU MUSÍ RESPEKTOVAT TPG 702 04 A ČSN EN 12007.

Souřadný systém : JTSK
Výškový systém : BpV
± 0,000 = 1 NP- podlaha

Ved. projektant:	Venkovní vedení plynu		INREA Pro s.r.o. U Horní brány 317 785 01 Šternberk IČ 267 83 355 DIČ CZ26783355 tel: 585 001 160 fax: 585 001 161 inrea@inrea.cz
Odpovědný projektant:	Ing. Kateřina Juránková		
Vypracoval:	Ing. Kateřina Juránková		
Investor:	Plastkon product, s.r.o., Hlavní 147, Mikulovice 790 84		
Místo stavby:	Areál Plastkon Product, kú Mikulovice	Datum:	04/2016
Název akce: ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY PLASTKON PRODUCT, S.R.O.		Stupeň:	DPS
Stavební objekt: SO 07 - Venkovní rozvod plynu		Měřítko: 1:150	Č.v.: 102 / Č. kopie:
Část dokumentace: Venkovní rozvod plynu			
Výkres: IZOMETRIE VENKOVNÍHO PLYNOVODU			