



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

k zakázce na stavební práce s názvem:

### **„Školící středisko Adast Systems, a.s. – stavební práce“**

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. 65504/16/61100 platných ke dni 5. 12. 2016 v rámci projektu Školící středisko Adast Systems, a.s. spolufinancovaného z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost program ŠKOLICÍ STŘEDISKA, prioritní osa 01.2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, Výzva III, registrační číslo projektu:CZ.01.2.07/0.0/0.0/15\_003/0000803

#### **Zadavatel**

Název/Obchodní firma: **Adast Systems, a.s.**  
Sídlo: Adamov 469, 679 04 Adamov  
Zastoupen: Ing. Martin Svoboda, člen představenstva  
IČ: 469 95 919  
DIČ: CZ 46995919  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 963  
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Pokorný  
Telefon: +420 737 217 720  
Fax: +420 516 519 102  
E-mail: [pokorny@adastsystems.cz](mailto:pokorny@adastsystems.cz)

#### **Osoba zastupující zadavatele**

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**  
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno  
IČ: 25597001  
DIČ: CZ25597001  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100  
Kontaktní osoba: Ing. Roman Bielak  
Telefon: + 420 731 193 745, + 420 515 917 653  
Fax: + 420 515 917 660  
E-mail: [bielak@grantika.cz](mailto:bielak@grantika.cz)

Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu čl. XII. zadávací dokumentace **vysvětlení zadávací dokumentace** (dále jen „Vysvětlení“).

Zadavatel upozorňuje účastníky, že dotazy jsou číslovány jednotnou vzestupnou řadou v rámci všech vydaných Vysvětlení, proto dotazy v tomto dokumentu začínají p.č. 2.

Dne **13. 3. 2017** byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené zakázce elektronickou poštou doručena žádost o **Vysvětlení následujícího znění**:

#### **Vysvětlení č. 2:**

ve výkazu výměr SO 01 Vestavba v objektu M7 – administrativa – je pol. č. 26 – omyvatelná omítka 82,733 m<sup>2</sup>. Prosím o upřesnění, zda dekorativní beton s omyvatelnou úpravou má být s akrylátovým nebo dvousložkovým lakem.

**K Vysvětlení č. 2 zadavatel uvádí následující:**

ve zprávě „D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení“ na str. 3 je uvedena specifikace omyvatelné omítky:

***„V místech, kde je to určeno bude omývatelná omítka – dekorativní omítka na cementové bázi s olejovým nátěrem odolným proti vodě. Omítka je vyhlazena a napuštěna olejem – vzniká impregnovaná vodotěsná vrstva“***

**Za zadavatele – Adast Systems, a.s.**

*podepsáno uznávaným elektronickým podpisem*

**Ing. Roman Bielak**

vedoucí odboru výběrových řízení

Erste Grantika Advisory, a.s.

na základě plné moci